



BACIGALUPPO SRL  
Azienda Certificata ISO 9001/2000  
Realizzazione impianti comfort ambientale  
Via Pian di Sco n. 60  
00139 ROMA  
Tel./Fax n. 06/58 06 208

SCHEDA TECNICA OPERATIVA	INTERVENTO del
Centrale Termoelettrica Montemartini Impianto Prima Poggia	21/02/12

Quadri elettrici	E	C	V	NOTE
1) Spolvero e pulizia carpenteria metallica.		X		
2) Pulizia ed asporto residui polverosi su conduttori, apparecchiature e morsettiere.	X			
3) Controllo e serraggio accurato morsetti attestazione conduttori su apparecchiature.		X		
4) Controllo e serraggio accurato morsettiere partenza linee.		X		
5) Esame visivo stato conservazione guaine isolanti e sostituzione dei tratti di conduttori danneggiati per sovraccarico	X			
6) Prova funzionamento manovre apertura e chiusura apparecchiature.	X			
7) Verifiche ripetute intervento protezioni differenziali (a mezzo pulsanti di prova).	X	X		
8) Sostituzione lampadine spia luminose e fusibili avariati.		X		
10) Controllo collegamento a terra ed equipotenziali carpenteria metallica.		X		
				Firma: [Signature]

Elettropompe	E	C	V	NOTE
1) Controllo e mantenimento degli organi di tenuta		X		
2) Controllo dello stato della pompa e della girante con eventuale disincrostazione meccanica o chimica degradabile		X		
3) Controllo temperatura e rumorosità cuscinetti, lubrificazione ed eventuale sostituzione (a carico committente solo acquisto materiale)		X		
4) Controllo efficienza accoppiamento pompa-motore (in caso di trasmissione indiretta)	X			
				Firma: [Signature]

Locale filtri carboni attivi e a sabbia	E	C	V	NOTE
1) Operazioni periodiche di manutenzione ordinaria per il buon mantenimento e funzionamento delle apparecchiature. (pulizia sensori, filtri, valvole; lubrificazione con idonei grassi ed olii, ritocchi di verniciatura di tubazioni, pompe, ecc.)		X		
2) Pulizia ed asporto residui polverosi su conduttori, apparecchiature e morsettiere.	X			
3) Simulazione di lavaggio e controlavaggio e filtraggio del sistema		X		
4) Operazioni annuali di manutenzione ordinaria per la sostituzione del filtro a coalescenza installato a monte dei filtri a carboni attivi e a sabbia				
				Firma: [Signature]

Legenda: E=effettuata - C=conforme - V=da verificare

Data e Firma Committente

21/02/12

[Signature]




BACIGALUPO SRL  
Azienda Certificata ISO 9001/2000  
Realizzazione impianti comfort ambientale  
Via Pian di Sco n. 60  
00139 ROMA  
Tel./Fax n. 06/58 06 208

<b>SCHEDA TECNICA OPERATIVA</b> <b>Centrale Termoelettrica Montemartini</b> Impianto Prima Pioggia	<b>INTERVENTO del</b> <u>23.03.2012</u>
--	--

Quadri elettrici		E	C	V	NOTE
1)	Spolvero e pulizia carpenteria metallica.	X			
2)	Pulizia ed asporto residui polverosi su conduttori, apparecchiature e morsettiere.	X			
3)	Controllo e serraggio accurato morsetti attestazione conduttori su apparecchiature.	X			
4)	Controllo e serraggio accurato morsettiere partenza linee.				
5)	Esame visivo stato conservazione guaine isolanti e sostituzione dei tratti di conduttori danneggiati per sovraccarico				
6)	Prova funzionamento manovre apertura e chiusura apparecchiature.	X			
7)	Verifiche ripetute intervento protezioni differenziali (a mezzo pulsanti di prova).				
8)	Sostituzione lampadine spie luminose e fusibili avariati.				
10)	Controllo collegamento a terra ed equipotenziali carpenteria metallica.				

Firma 

Elettropompe		E	C	V	NOTE
1)	Controllo e mantenimento degli organi di tenuta	X			
2)	Controllo dello stato della pompa e della girante con eventuale disincrostazione meccanica o chimica degradabile				
3)	Controllo temperatura e rumorosità cuscinetti, lubrificazione ed eventuale sostituzione (a carico committente solo acquisto materiale)	X			
4)	Controllo efficienza accoppiamento pompa-motore (in caso di trasmissione indiretta)				

Firma 

Locale filtri carboni attivi e a sabbia		E	C	V	NOTE
1)	Operazioni periodiche di manutenzione ordinaria per il buon mantenimento e funzionamento delle apparecchiature. (pulizia sensori, filtri, valvole; lubrificazione con idonei grassi ed olii, ritocchi di verniciatura di tubazioni, pompe, ecc.)				
2)	Pulizia ed asporto residui polverosi su conduttori, apparecchiature e morsettiere.				
3)	Simulazione di lavaggio e controlavaggio e filtraggio del sistema				
4)	Operazioni annuali di manutenzione ordinaria per la sostituzione del filtro a coalescenza installato a monte dei filtri a carboni attivi e a sabbia				


Firma \_\_\_\_\_

Legenda: E=effettuata - C=conforme - V=da verificare

**Accea Produzione S.p.A.**  
Piazzale Ostiense 2  
00154 ROMA  
P. IVA 11381121000

00154 ROMA

P. IVA 11381121000





BACIGALUPO SRL  
Azienda Certificata ISO 9001/2000  
Realizzazione impianti comfort ambientale  
Via Pian di Sco n. 60  
00139 ROMA  
Tel./Fax n. 06/58 06 208

<b>SCHEDA TECNICA OPERATIVA</b> <b>Centrale Termoelettrica Montemartini</b> Impianto Prima Poggia	<b>INTERVENTO del</b> <b>12.09.2012.</b>
---	---

Quadri elettrici		E	C	V	NOTE
1)	Spolvero e pulizia carpenteria metallica.	X			
2)	Pulizia ed asporto residui polverosi su conduttori, apparecchiature e morsettiere.	X			
3)	Controllo e serraggio accurato morsetti attestazione conduttori su apparecchiature.	X			
4)	Controllo e serraggio accurato morsettiere partenza linee.				
5)	Esame visivo stato conservazione guaine isolanti e sostituzione dei tratti di conduttori danneggiati per sovraccarico	X			
6)	Prova funzionamento manovre apertura e chiusura apparecchiature.	X			
7)	Verifiche ripetute intervento protezioni differenziali (a mezzo pulsanti di prova).	X			
8)	Sostituzione lampadine spie luminose e fusibili avariati.				
10)	Controllo collegamento a terra ed equipotenziali carpenteria metallica.				
					Firma <i>[Signature]</i>

Elettropompe		E	C	V	NOTE
1)	Controllo e mantenimento degli organi di tenuta	X			
2)	Controllo dello stato della pompa e della girante con eventuale disincrostazione meccanica o chimica degradabile				
3)	Controllo temperatura e rumorosità cuscinetti, lubrificazione ed eventuale sostituzione (a carico committente solo acquisto materiale)				
4)	Controllo efficienza accoppiamento pompa-motore (in caso di trasmissione indiretta)				
					Firma <i>[Signature]</i>

Locale filtri carboni attivi e a sabbia		E	C	V	NOTE
1)	Operazioni periodiche di manutenzione ordinaria per il buon mantenimento e funzionamento delle apparecchiature. (pulizia sensori, filtri, valvole, lubrificazione con idonei grassi ed olii, ritocchi di verniciatura di tubazioni, pompe, ecc.)				
2)	Pulizia ed asporto residui polverosi su conduttori, apparecchiature e morsettiere.				
3)	Simulazione di lavaggio e controlavaggio e filtraggio del sistema				
4)	Operazioni annue di manutenzione ordinaria per la sostituzione del filtro a coalescenza installato a monte dei filtri a carboni attivi e a sabbia				
					Firma _____

Legenda: E=effettuata - C=conforme - V=da verificare

**Acea Produzione S.p.A.**  
Piazzale Ostiense 2  
00154 ROMA  
P.IVA 11381121000  
*[Signature]*



BACIGALUPO SRL  
Azienda Certificata ISO 9001/2000  
Realizzazione impianti comfort ambientale  
Via Pian di Sco n. 60  
00139 ROMA  
Tel./Fax n. 06/58 06 208

<b>SCHEDA TECNICA OPERATIVA</b> <b>Centrale Termoelettrica Montemartini</b> Impianto Prima Piegia	<b>INTERVENTO del</b> <b>18.05.2012</b>
---	--

Quadri elettrici		E	C	V	NOTE
1)	Spolvero e pulizia carpenteria metallica.	X			
2)	Pulizia ed asporto residui polverosi su conduttori, apparecchiature e morsettiere.	X			
3)	Controllo e serraggio accurato morsetti attestazione conduttori su apparecchiature.	X			
4)	Controllo e serraggio accurato morsettiere partenza linee.	X			
5)	Esame visivo stato conservazione guaine isolanti e sostituzione dei tratti di conduttori danneggiati per sovraccarico				
6)	Prova funzionamento manovre apertura e chiusura apparecchiature.	X			
7)	Verifiche ripetute intervento protezioni differenziali (a mezzo pulsanti di prova).				
8)	Sostituzione lampadine spie luminose e fusibili avariati.				
10)	Controllo collegamento a terra ed equipotenziali carpenteria metallica.				

Firma

*[Signature]*

Elettropompe		E	C	V	NOTE
1)	Controllo e mantenimento degli organi di tenuta				
2)	Controllo dello stato della pompa e della girante con eventuale disincrostazione meccanica o chimica degradabile	X			
3)	Controllo temperatura e rumorosità cuscinetti, lubrificazione ed eventuale sostituzione (a carico committente solo acquisto materiale)				
4)	Controllo efficienza accoppiamento pompa-motore (in caso di trasmissione indiretta)				

Firma

*[Signature]*

Locale filtri carboni attivi e a sabbia		E	C	V	NOTE
1)	Operazioni periodiche di manutenzione ordinaria per il buon mantenimento e funzionamento delle apparecchiature. (pulizia sensori, filtri, valvole; lubrificazione con idonei grassi ed olii, ritocchi di verniciatura di tubazioni, pompe, ecc.)	X			
2)	Pulizia ed asporto residui polverosi su conduttori, apparecchiature e morsettiere.				
3)	Simulazione di lavaggio e controlavaggio e filtraggio del sistema	X			
4)	Operazioni annue di manutenzione ordinaria per la sostituzione del filtro a coalescenza installato a monte dei filtri a carboni attivi e a sabbia				

Firma

*[Signature]*

Legenda: E=effettuata - C=conforme - V=da verificare

Data e Firma Committente

*[Signature]*



BACIGALUPO SRL  
Azienda Certificata ISO 9001/2000  
Realizzazione impianti comfort ambientale  
Via Pian di Sco n. 60  
00139 ROMA  
Tel./Fax n. 06/58 06 208

<b>SCHEDA TECNICA OPERATIVA</b> <b>Centrale Termoelettrica Montemartini</b> Impianto Prima Pioviggia	<b>INTERVENTO del</b> <b>20.06.2012</b>
--	--

Quadri elettrici		E	C	V	NOTE
1)	Spolvero e pulizia carpenteria metallica.	X			
2)	Pulizia ed asporto residui polverosi su conduttori, apparecchiature e morsettiere.	X			
3)	Controllo e serraggio accurato morsetti attestazione conduttori su apparecchiature.	X			
4)	Controllo e serraggio accurato morsettiere partenza linee.	X			
5)	Esame visivo stato conservazione guaine isolanti e sostituzione dei tratti di conduttori danneggiati per sovraccarico	X			
6)	Prova funzionamento manovre apertura e chiusura apparecchiature.	X			
7)	Verifiche ripetute intervento protezioni differenziali (a mezzo pulsanti di prova).				
8)	Sostituzione lampadine spie luminose e fusibili avariati.				
10)	Controllo collegamento a terra ed equipotenziali carpenteria metallica.				

Firma

Elettropompe		E	C	V	NOTE
1)	Controllo e mantenimento degli organi di tenuta	X			
2)	Controllo dello stato della pompa e della girante con eventuale disincrostazione meccanica o chimica degradabile				
3)	Controllo temperatura e rumorosità cuscinetti, lubrificazione ed eventuale sostituzione (a carico committente solo acquisto materiale)				
4)	Controllo efficienza accoppiamento pompa-motore (in caso di trasmissione indiretta)				

Firma

Locale filtri carboni attivi e a sabbia		E	C	V	NOTE
1)	Operazioni periodiche di manutenzione ordinaria per il buon mantenimento e funzionamento delle apparecchiature. (pulizia sensori, filtri, valvole; lubrificazione con idonei grassi ed olii, intocchi di verniciatura di tubazioni, pompe, ecc.)				
2)	Pulizia ed asporto residui polverosi su conduttori, apparecchiature e morsettiere.				
3)	Simulazione di lavaggio e controlavaggio e filtraggio del sistema				
4)	Operazioni annuali di manutenzione ordinaria per la sostituzione del filtro a coalescenza installato a monte dei filtri a carboni attivi e a sabbia				

Firma

Legenda: E=effettuata - C=conforme - V=da verificare

Acqua Produzione S.p.A.  
Piazzale Ostiense, 2  
00154 ROMA  
P. IVA 11381121000

Data e Firma Committente



BACIGALUPO SRL  
Azienda Certificata ISO 9001/2000  
Realizzazione impianti comfort ambientale  
Via Pian di Sco n. 60  
00139 ROMA  
Tel./Fax n. 06/58 06 208

<b>SCHEDA TECNICA OPERATIVA</b> <b>Centrale Termoelettrica Montemartini</b> Impianto Prima Ploggia	<b>INTERVENTO del</b> <i>18.07.2012</i> ...../...../.....
--	---

Quadri elettrici		E	C	V	NOTE
1)	Spolvero e pulizia carpenteria metallica.	X			
2)	Pulizia ed asporto residui polverosi su conduttori, apparecchiature e morsettiere.	X			
3)	Controllo e serraggio accurato morsetti attestazione conduttori su apparecchiature.	X			
4)	Controllo e serraggio accurato morsettiere partenza linee.	X			
5)	Esame visivo stato conservazione guaine isolanti e sostituzione dei tratti di conduttori danneggiati per sovraccarico	X			
6)	Prova funzionamento manovre apertura e chiusura apparecchiature.	X			
7)	Verifiche ripetute intervento protezioni differenziali (a mezzo pulsanti di prova).				
8)	Sostituzione lampadine spie luminose e fusibili avariati.				
10)	Controllo collegamento a terra ed equipotenziali carpenteria metallica.				

Firma *[Signature]*

Elettropompe		E	C	V	NOTE
1)	Controllo e mantenimento degli organi di tenuta				
2)	Controllo dello stato della pompa e della girante con eventuale disincrostazione meccanica o chimica degradabile				
3)	Controllo temperatura e rumorosità cuscinetti, lubrificazione ed eventuale sostituzione (a carico committente solo acquisto materiale)	X			
4)	Controllo efficienza accoppiamento pompa-motore (in caso di trasmissione indiretta)				

Firma *[Signature]*

Locale filtri carboni attivi e a sabbia		E	C	V	NOTE
1)	Operazioni periodiche di manutenzione ordinaria per il buon mantenimento e funzionamento delle apparecchiature. (pulizia sensori, filtri, valvole; lubrificazione con idonei grassi ed oli, ritocchi di verniciatura di tubazioni, pompe, ecc.)				
2)	Pulizia ed asporto residui polverosi su conduttori, apparecchiature e morsettiere.				
3)	Simulazione di lavaggio e controlavaggio e filtraggio del sistema	X			
4)	Operazioni annuale di manutenzione ordinaria per la sostituzione del filtro a coalescenza installato a monte dei filtri a carboni attivi e a sabbia				

Firma *[Signature]*

Legenda: E=effettuata - C=conforme - V=da verificare

**Acea Produzione S.p.A.**  
Piazzale Ostiense, 2

00154 ROMA  
P.IVA 11381121000

*18/07/12*

*[Signature]*



BACIGALUPO SRL  
Azienda Certificata ISO 9001/2000  
Realizzazione impianti comfort ambientale  
Via Pian di Sco n. 60  
00139 ROMA  
Tel./Fax n. 06/58 06 208

SCHEDA TECNICA OPERATIVA	INTERVENTO del
Centrale Termoelettrica Montemartini Impianto Prima Poggia	31/08/2012

Quadri elettrici	E	C	V	NOTE
1) Spolvero e pulizia carpenteria metallica.	X			
2) Pulizia ed asporto residui polverosi su conduttori, apparecchiature e morsettiere.	X			
3) Controllo e serraggio accurato morsetti attestazione conduttori su apparecchiature.	X			
4) Controllo e serraggio accurato morsettiere partenza linee.	X			
5) Esame visivo stato conservazione guaine isolanti e sostituzione dei tratti di conduttori danneggiati per sovraccarico				
6) Prova funzionamento manovre apertura e chiusura apparecchiature.	X			
7) Verifiche ripetute intervento protezioni differenziali (a mezzo pulsanti di prova).				
8) Sostituzione lampadine spie luminose e fusibili avariati.				
10) Controllo collegamento a terra ed equipotenziali carpenteria metallica.				

Firma

Elettropompe	E	C	V	NOTE
1) Controllo e mantenimento degli organi di tenuta	X			
2) Controllo dello stato della pompa e della girante con eventuale disincrostazione meccanica o chimica degradabile				
3) Controllo temperatura e rumorosità cuscinetti, lubrificazione ed eventuale sostituzione (a carico committente solo acquisto materiale)	X			
4) Controllo efficienza accoppiamento pompa-motore (in caso di trasmissione indiretta)				

Firma

Locale filtri carboni attivi e a sabbia	E	C	V	NOTE
1) Operazioni periodiche di manutenzione ordinaria per il buon mantenimento e funzionamento delle apparecchiature. (pulizia sensori, filtri, valvole; lubrificazione con idonei grassi ed olii, ritocchi di verniciatura di tubazioni, pompe, ecc.)				
2) Pulizie ed asporto residui polverosi su conduttori, apparecchiature e morsettiere.				
3) Simulazione di lavaggio e controlavaggio e filtraggio del sistema				
4) Operazioni annue di manutenzione ordinaria per la sostituzione del filtro a coalescenza installato a monte dei filtri a carboni attivi e a sabbia				

Firma \_\_\_\_\_

Legenda: E=effettuata - C=conforme - V=da verificare

Accia Produzione S.p.A.  
Piazzale Ostiense, 2  
00154 ROMA  
P.IVA 11381121000



BACIGALUPO SRL  
Azienda Certificata ISO 9001/2000  
Realizzazione impianti comfort ambientale  
Via Pian di Sco n. 60  
00139 ROMA  
Tel./Fax n. 06/58 06 208

SCHEDA TECNICA OPERATIVA	INTERVENTO del
Centrale Termoelettrica Montemartini Impianto Prima Poggia	26.09.2012

Quadri elettrici	E	C	V	NOTE
1) Spolvero e pulizia carpenteria metallica.	X			
2) Pulizia ed asporto residui polverosi su conduttori, apparecchiature e morsettiere.	X			
3) Controllo e serraggio accurato morsetti attestazione conduttori su apparecchiature.	X			
4) Controllo e serraggio accurato morsettiere partenza linee.	X			
Esame visivo stato conservazione guaine isolanti e sostituzione dei tratti di conduttori				
5) danneggiati per sovraccarico				
6) Prova funzionamento manovre apertura e chiusura apparecchiature.	X			
7) Verifiche ripetute intervento protezioni differenziali (a mezzo pulsanti di prova).				
8) Sostituzione lampadine spie luminose e fusibili avariati.				
10) Controllo collegamento a terra ed equipotenziali carpenteria metallica.	X			

Firma

*[Signature]*

Elettropompe	E	C	V	NOTE
1) Controllo e mantenimento degli organi di tenuta	X			
Controllo dello stato della pompa e della girante con eventuale disincrostazione meccanica o	X			
2) chimica degradabile				
Controllo temperatura e rumorosità cuscinetti, lubrificazione ed eventuale sostituzione (a				
3) carico committente solo acquisto materiale)				
4) Controllo efficienza accoppiamento pompa-motore (in caso di trasmissione indiretta)	X			

Firma

*[Signature]*

Locale filtri carboni attivi e a sabbia	E	C	V	NOTE
Operazioni periodiche di manutenzione ordinaria per il buon mantenimento e funzionamento delle apparecchiature. (pulizia sensori, filtri, valvole; lubrificazione con idonei grassi ed olii,				
1) ritocchi di verniciatura di tubazioni, pompe, ecc.)				
2) Pulizia ed asporto residui polverosi su conduttori, apparecchiature e morsettiere.				
3) Simulazione di lavaggio e controlavaggio e filtraggio del sistema				
Operazioni annue di manutenzione ordinaria per la sostituzione del filtro a coalescenza				
4) installato a monte dei filtri a carboni attivi e a sabbia				

Firma

Legenda: E=effettuata - C=conforme - V=da verificare

Data e Firma Committente

Acea Produzione S.p.A.  
Piazzale Ostiense, 2  
00154 ROMA  
P. IVA 11381121000

*[Signature]*





BACIGALUPO SRL  
Azienda Certificata ISO 9001/2000  
Realizzazione impianti comfort ambientale  
Via Pian di Sco n. 60  
00139 ROMA  
Tel./Fax n. 06/58 06 208

SCHEDA TECNICA OPERATIVA	INTERVENTO del
Centrale Termoelettrica Montemartini Impianto Prima Pioggia	26.10.2012

Quadri elettrici	E	C	V	NOTE
1) Spolvero e pulizia carpenteria metallica.	X			
2) Pulizia ed asporto residui polverosi su conduttori, apparecchiature e morsettiere.	8			
3) Controllo e serraggio accurato morsetti attestazione conduttori su apparecchiature.		X		
4) Controllo e serraggio accurato morsettiere partenza linee.		X		
Esame visivo stato conservazione guaine isolanti e sostituzione dei tratti di conduttori				
5) danneggiati per sovraccarico				
6) Prova funzionamento manovre apertura e chiusura apparecchiature.		8		
7) Verifiche ripetute intervento protezioni differenziali (a mezzo pulsanti di prova).				
8) Sostituzione lampadine spie luminose e fusibili avariati.				
10) Controllo collegamento a terra ed equipotenziali carpenteria metallica.				

Firma

Elettropompe	E	C	V	NOTE
1) Controllo e mantenimento degli organi di tenuta			8	
Controllo dello stato della pompa e della girante con eventuale disincrostazione meccanica o	X			
2) chimica degradabile				
Controllo temperatura e rumorosità cuscinetti, lubrificazione ed eventuale sostituzione (a			8	
3) carico committente solo acquisto materiale)				
4) Controllo efficienza accoppiamento pompa-motore (in caso di trasmissione indiretta)			8	

Firma

Locale filtri carboni attivi e a sabbia	E	C	V	NOTE
Operazioni periodiche di manutenzione ordinaria per il buon mantenimento e funzionamento delle apparecchiature. (pulizia sensori, filtri, valvole; lubrificazione con idonei grassi ed olii, ritocchi di verniciatura di tubazioni, pompe, ecc.)				
1) ritocchi di verniciatura di tubazioni, pompe, ecc.)	8			
2) Pulizia ed asporto residui polverosi su conduttori, apparecchiature e morsettiere.				
3) Simulazione di lavaggio e controlavaggio e filtraggio del sistema			8	
Operazioni annuale di manutenzione ordinaria per la sostituzione del filtro a coalescenza				
4) installato a monte dei filtri a carboni attivi e a sabbia				

Firma

Legenda: E=effettuata - C=conforme - V=da verificare

Data e Firma Committente

Acea Produzione S.p.A.  
Piazzale Ostiense, 2  
00154 ROMA  
P. IVA 11381121000



BACIGALUPO SRL  
Azienda Certificata ISO 9001/2000  
Realizzazione impianti comfort ambientale  
Via Pian di Sco n. 60  
00139 ROMA  
Tel./Fax n. 06/58 06 208

<b>SCHEDA TECNICA OPERATIVA</b> <b>Centrale Termoelettrica Montemartini</b> Impianto Prima Pioggia	<b>INTERVENTO del</b> 22.11.2012
--	-------------------------------------

Quadri elettrici	E	C	V	NOTE
1) Spolvero e pulizia carpenteria metallica.	X			
2) Pulizia ed asporto residui polverosi su conduttori, apparecchiature e morsettiere.				
3) Controllo e serraggio accurato morsetti attestazione conduttori su apparecchiature.	X			
4) Controllo e serraggio accurato morsettiere partenza linee.	X			
Esame visivo stato conservazione guaine isolanti e sostituzione dei tratti di conduttori	X			
5) danneggiati per sovraccarico	X			
6) Prova funzionamento manovre apertura e chiusura apparecchiature.	X			
7) Verifiche ripetute intervento protezioni differenziali (a mezzo pulsanti di prova).				
8) Sostituzione lampadine spie luminose e fusibili avariati.				
10) Controllo collegamento a terra ed equipotenziali carpenteria metallica.				

Firma

Elettropompe	E	C	V	NOTE
1) Controllo e mantenimento degli organi di tenuta	X			
Controllo dello stato della pompa e della girante con eventuale disincrostazione meccanica o chimica degradabile				
2) Controllo temperatura e rumorosità cuscinetti, lubrificazione ed eventuale sostituzione (a carico committente solo acquisto materiale)				
3) Controllo efficienza accoppiamento pompa-motore (in caso di trasmissione indiretta)				

Firma

Locale filtri carboni attivi e a sabbia	E	C	V	NOTE
Operazioni periodiche di manutenzione ordinaria per il buon mantenimento e funzionamento delle apparecchiature. (pulizia sensori, filtri, valvole; lubrificazione con idonei grassi ed olii, ritocchi di verniciatura di tubazioni, pompe, ecc.)				
1) Pulizia ed asporto residui polverosi su conduttori, apparecchiature e morsettiere.				
2) Simulazione di lavaggio e controlavaggio e filtraggio del sistema	X			
Operazioni annuale di manutenzione ordinaria per la sostituzione del filtro a coalescenza				
4) installato a monte dei filtri a carboni attivi e a sabbia				

Firma

Legenda: E=effettuata - C=conforme - V=da verificare

Data e Firma Committente  
**Acea Produzione S.p.A.**  
Piazzale Ostiense, 2  
00154 ROMA  
P. IVA 1381121000



BACIGALUPO SRL  
Azienda Certificata ISO 9001/2000  
Realizzazione impianti comfort ambientale  
Via Pian di Sco n. 60  
00139 ROMA  
Tel./Fax n. 06/58 06 208

SCHEDA TECNICA OPERATIVA	INTERVENTO del
Centrale Termoelettrica Montemartini Impianto Prima Poggia	12 / 12 / 2012

Quadri elettrici	E	C	V	NOTE
1) Spolvero e pulizia carpenteria metallica.	X			
2) Pulizia ed asporto residui polverosi su conduttori, apparecchiature e morsettiere.				
3) Controllo e serraggio accurato morsetti attestazione conduttori su apparecchiature.	X			
4) Controllo e serraggio accurato morsettiere partenza linee.	X			
5) Esame visivo stato conservazione guaine isolanti e sostituzione dei tratti di conduttori danneggiati per sovraccarico	X			
6) Prova funzionamento manovre apertura e chiusura apparecchiature.	X			
7) Verifiche ripetute intervento protezioni differenziali (a mezzo pulsanti di prova).				
8) Sostituzione lampadine spie luminose e fusibili avariati.				
10) Controllo collegamento a terra ed equipotenziali carpenteria metallica.				

Firma

Elettropompe	E	C	V	NOTE
1) Controllo e mantenimento degli organi di tenuta	X			
2) Controllo dello stato della pompa e della girante con eventuale disincrostazione meccanica o chimica degradabile				
3) Controllo temperatura e rumorosità cuscinetti, lubrificazione ed eventuale sostituzione (a carico committente solo acquisto materiale)				
4) Controllo efficienza accoppiamento pompa-motore (in caso di trasmissione indiretta)				

Firma

Locale filtri carboni attivi e a sabbia	E	C	V	NOTE
1) Operazioni periodiche di manutenzione ordinaria per il buon mantenimento e funzionamento delle apparecchiature. (pulizia sensori, filtri, valvole; lubrificazione con idonei grassi ed olii, ritocchi di verniciatura di tubazioni, pompe, ecc.)				
2) Pulizia ed asporto residui polverosi su conduttori, apparecchiature e morsettiere.				
3) Simulazione di lavaggio e controllavaggio e filtraggio del sistema	X			
4) Operazioni annue di manutenzione ordinaria per la sostituzione del filtro a coalescenza installato a monte dei filtri a carboni attivi e a sabbia				

Firma

Legenda: E=effettuata - C=conforme - V=da verificare

Acciaio Produzione S.p.A.  
Piazzale Ostiense, 12  
00154 ROMA  
P. IVA 11381121000