

**Autorizzazione Integrata Ambientale n. 6319 del 03/11/2008****RELAZIONE ALLEGATA AL PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO CENTRALE  
MONTEMARTINI ANNO 2012**

Con riferimento alle tabelle allegate, relative alle attività svolte nel 2012, si elencano i principali eventi così suddivisi :

**Comparto Consumi:**

durante l'anno si sono registrati complessivamente sulle tre Turbine a gas n. 95 ore di funzionamento, di cui 53 ore per prove di funzionamento suddivise in adempimenti AIA e prove di black-start up e 42 ore su richiesta di Terna.

**Comparto Emissioni in Aria:**

in ottemperanza al Piano di Monitoraggio e Controllo sono state effettuate le analisi periodiche per il monitoraggio delle emissioni dalla Soc. CCA.

**Comparto Emissioni in Acqua:**

sono state effettuate le analisi quadrimestrali dalla Soc. Laboratori. L'impianto di trattamento acqua è stato manutenzionato mensilmente dalla Soc. Bacigalupo.

**Comparto Emissioni Sonore:**

nell'anno 2012 non è stata effettuata una campagna di misura delle emissioni sonore, nella relazione vengono riportate le misure dell'analisi effettuata nel 2011.

**Comparto Emissioni Suolo:**

sono state eseguite dal personale di Centrale tutte le ispezioni previste nel PMC, con frequenza mensile. I rapporti di ispezione sono conservati presso l'impianto.

**Comparto Rifiuti:**

gli smaltimenti hanno riguardato principalmente i rifiuti prodotti dalle manutenzioni ordinarie.

**Comparto Gestione Impianto:**

sono stati registrati i dati di funzionamento dell'impianto sui moduli conservati in Centrale. A seguito di problemi organizzativi non sono state effettuate le Ispezioni Boroscopiche sulle turbine a gas TG1-2-3.

Pertanto, nel corso dell'esercizio 2012 non si sono verificati incidenti e/o eventi che hanno generato impatti ambientale e/o superamenti dei limiti prescritti.