



BACIGALUPO SRL  
Azienda Certificata ISO 9001/2000  
Realizzazione impianti comfort ambientale  
Via Pian di Sco n. 60  
00139 ROMA  
Tel./Fax n. 06/58 06 208

<b>SCHEDA TECNICA OPERATIVA</b> <b>Centrale Termoelettrica Montemartini</b> Impianto Prima Piegia	<b>INTERVENTO del</b> 29/01/14
---	-----------------------------------

Quadri elettrici		E	C	V	NOTE
1)	Spolvero e pulizia carpenteria metallica.	X			
2)	Pulizia ed asporto residui polverosi su conduttori, apparecchiature e morsettiere.	X			
3)	Controllo e serraggio accurato morsetti attestazione conduttori su apparecchiature.	X			
4)	Controllo e serraggio accurato morsettiere partenza linee.	X			
5)	Esame visivo stato conservazione guaine isolanti e sostituzione dei tratti di conduttori danneggiati per sovraccarico	X			
6)	Prova funzionamento manovre apertura e chiusura apparecchiature.	X			
7)	Verifiche ripetute intervento protezioni differenziali (a mezzo pulsanti di prova).	X			
8)	Sostituzione lampadine spie luminose e fusibili avariati.				
9)	Controllo collegamento a terra ed equipotenziali carpenteria metallica.				
					Firma

Elettropompe		E	C	V	NOTE
1)	Controllo e mantenimento degli organi di tenuta				
2)	Controllo dello stato della pompa e della girante con eventuale disincrostazione meccanica o chimica degradabile	X			
3)	Controllo temperatura e rumorosità cuscinetti, lubrificazione ed eventuale sostituzione (a carico committente solo acquisto materiale)	X			
4)	Controllo efficienza accoppiamento pompa-motore (in caso di trasmissione indiretta)				
					Firma

Locale filtri carboni attivi e a sabbia		E	C	V	NOTE
1)	Operazioni periodiche di manutenzione ordinaria per il buon mantenimento e funzionamento delle apparecchiature. (pulizia sensori, filtri, valvole, lubrificazione con idonei grassi ed olii, ritocchi di verniciatura di tubazioni, pompe, ecc.)	X			
2)	Pulizia ed asporto residui polverosi su conduttori, apparecchiature e morsettiere.	X			
3)	Simulazione di lavaggio e controlavaggio e filtraggio del sistema	X			
4)	Operazioni annuale di manutenzione ordinaria per la sostituzione del filtro a coalescenza installato a monte dei filtri a carboni attivi e a sabbia				
					Firma

Legenda: E=effettuata - C=conforme - V=da verificare

**Acqa Produzione S.p.A.**  
Piazzale Ostiense, 2  
00154 ROMA  
P. IVA 11381121000



BACIGALUPO SRL  
Azienda Certificata ISO 9001/2000  
Realizzazione impianti comfort ambientale  
Via Pian di Sco n. 60  
00139 ROMA  
Tel./Fax n. 06/58 06 208

<b>SCHEDA TECNICA OPERATIVA</b> <b>Centrale Termoelettrica Montemartini</b> Impianto Prima Pioggia	<b>INTERVENTO del</b> <b>28.08.2014</b>
--	--

Quadri elettrici		E	C	V	NOTE
1)	Spolvero e pulizia carpenteria metallica.	✓			
2)	Pulizia ed asporto residui polverosi su conduttori, apparecchiature e morsettiere.	✓			
3)	Controllo e serraggio accurato morsetti attestazione conduttori su apparecchiature.	✓			
4)	Controllo e serraggio accurato morsettiere partenza linee.	✓			
5)	Esame visivo stato conservazione guaine isolanti e sostituzione dei tratti di conduttori danneggiati per sovraccarico	✓			
6)	Prova funzionamento manovre apertura e chiusura apparecchiature.	✓			
7)	Verifiche ripetute intervento protezioni differenziali (a mezzo pulsanti di prova).	✓			
8)	Sostituzione lampadine spie luminose e fusibili avariati.	✓			
9)					
10)	Controllo collegamento a terra ed equipotenziali carpenteria metallica.				
					Firma: <i>[Signature]</i>

Elettropompe		E	C	V	NOTE
1)	Controllo e mantenimento degli organi di tenuta	✓			
2)	Controllo dello stato della pompa e della girante con eventuale disincrostazione meccanica o chimica degradabile	✓			
3)	Controllo temperatura e rumorosità cuscinetti, lubrificazione ed eventuale sostituzione (a carico committente solo acquisto materiale)				
4)	Controllo efficienza accoppiamento pompa-motore (in caso di trasmissione indiretta)				
					Firma: <i>[Signature]</i>

Locale filtri carboni attivi e a sabbia		E	C	V	NOTE
1)	Operazioni periodiche di manutenzione ordinaria per il buon mantenimento e funzionamento delle apparecchiature. (pulizia sensori, filtri, valvole, lubrificazione con idonei grassi ed olii, intocchi di verniciatura di tubazioni, pompe, ecc.)	✓			
2)	Pulizia ed asporto residui polverosi su conduttori, apparecchiature e morsettiere.	✓			
3)	Simulazione di lavaggio e controlavaggio e filtraggio del sistema				
4)	Operazioni annuali di manutenzione ordinaria per la sostituzione del filtro a coalescenza installato a monte dei filtri a carboni attivi e a sabbia				
					Firma: <i>[Signature]</i>


Legenda: E=effettuata - C=conforme - V=da verificare


**Acce Produzione S.p.A.**  
Piazzale Ostiense, 2  
00154 ROMA  
P.IVA 11381121000




BACIGALUPO SRL  
Azienda Certificata ISO 9001/2000  
Realizzazione impianti comfort ambientale  
Via Pian di Sco n. 60  
00139 ROMA  
Tel./Fax n. 06/58 06 208

<b>SCHEDA TECNICA OPERATIVA</b> <b>Centrale Termoelettrica Montemartini</b> Impianto Prima Pioggia	<b>INTERVENTO del</b> <b>28/03/2014</b>
--	--

Quadri elettrici		E	C	V	NOTE
1)	Spolvero e pulizia carpenteria metallica.	X			
2)	Pulizia ed asporto residui polverosi su conduttori, apparecchiature e morsettiere.	X			
3)	Controllo e serraggio accurato morsetti attestazione conduttori su apparecchiature.	X			
4)	Controllo e serraggio accurato morsettiere partenza linee	X			
5)	Esame visivo stato conservazione guaine isolanti e sostituzione dei tratti di conduttori danneggiati per sovraccarico	X			
6)	Prova funzionamento manovre apertura e chiusura apparecchiature.	X			
7)	Verifiche ribetute intervento protezioni differenziali (a mezzo pulsanti di prova).	X			
8)	Sostituzione lampadine spie luminose e fusibili avariati.				
10)	Controllo collegamento a terra ed equipotenziali carpenteria metallica.				
					Firma

Elettropompe		E	C	V	NOTE
1)	Controllo e mantenimento degli organi di tenuta	X			
2)	Controllo dello stato della pompa e della girante con eventuale disincrostazione meccanica o chimica degradabile	X			
3)	Controllo temperatura e rumorosità cuscinetti, lubrificazione ed eventuale sostituzione (a carico committente solo acquisto materiale)				
4)	Controllo efficienza accoppiamento pompa-motore (in caso di trasmissione indiretta)				
					Firma

Locale filtri carboni attivi e a sabbia		E	C	V	NOTE
1)	Operazioni periodiche di manutenzione ordinaria per il buon mantenimento e funzionamento delle apparecchiature. (pulizia sensori, filtri, valvole, lubrificazione con idonei grassi ed oli, intocchi di verniciatura di tubazioni, pompe, ecc.)				
2)	Pulizia ed asporto residui polverosi su conduttori, apparecchiature e morsettiere.	X			
3)	Simulazione di lavaggio e controlavaggio e filtraggio del sistema	X			
4)	Operazioni annuale di manutenzione ordinaria per la sostituzione del filtro a coalescenza installato a monte dei filtri a carboni attivi e a sabbia				
					Firma


Legenda: E=effettuata - C=conforme - V=da verificare

**Acqa Produzione S.p.A.**  
Piazzale Ostiense, 2  
00154 ROMA  
P. IVA 11381121000




BACIGALUPPO SRL  
Azienda Certificata ISO 9001/2000  
Realizzazione impianti comfort ambientale  
Via Pian di Sco n. 60  
00139 ROMA  
Tel./Fax n. 06/58 06 208


<b>SCHEDA TECNICA OPERATIVA</b> <b>Centrale Termoelettrica Montemartini</b> Impianto Prima Pioggia	<b>INTERVENTO del</b> 14 / 4 / 14
--	--------------------------------------

Quadri elettrici		E	C	V	NOTE
1)	Spolvero e pulizia carpenteria metallica.	X			
2)	Pulizia ed asporto residui polverosi su conduttori, apparecchiature e morsettiere.	X			
3)	Controllo e serraggio accurato morsetti attestazione conduttori su apparecchiature.	X			
4)	Controllo e serraggio accurato morsettiere partenza linee.				
5)	Esame visivo stato conservazione guaine isolanti e sostituzione dei tratti di conduttori danneggiati per sovraccarico	X			
6)	Prova funzionamento manovre apertura e chiusura apparecchiature.	X			
7)	Verifiche ripetute intervento protezioni differenziali (a mezzo pulsanti di prova).				
8)	Sostituzione lampadine spie luminose e fusibili avariati.				
10)	Controllo collegamento a terra ed equipotenziali carpenteria metallica.				

Firma

Elettropompe		E	C	V	NOTE
1)	Controllo e mantenimento degli organi di tenuta	X			
2)	Controllo dello stato della pompa e della girante con eventuale disincrostazione meccanica o chimica degradabile				
3)	Controllo temperatura e rumorosità cuscinetti, lubrificazione ed eventuale sostituzione (a carico committente solo acquisto materiale)				
4)	Controllo efficienza accoppiamento pompa-motore (in caso di trasmissione indiretta)				

Firma

Locale filtri carboni attivi e a sabbia		E	C	V	NOTE
1)	Operazioni periodiche di manutenzione ordinaria per il buon mantenimento e funzionamento delle apparecchiature. (pulizia sensori, filtri, valvole, lubrificazione con idonei grassi ed olii, ritocchi di verniciatura di tubazioni, pompe, ecc.)				
2)	Pulizia ed asporto residui polverosi su conduttori, apparecchiature e morsettiere.				
3)	Simulazione di lavaggio e controlavaggio e filtraggio del sistema	X			
4)	Operazioni annuale di manutenzione ordinaria per la sostituzione del filtro a coalescenza installato a monte dei filtri a carboni attivi e a sabbia				

Firma


Legenda: E=effettuata - C=conforme - V=da verificare


**Acea Produzione S.p.A.**  
Piazzale Ostiense, 2  
Data e Firma  
00154 ROMA  
P. IVA 11381121000




BACIGALUPO SRL  
Azienda Certificata ISO 9001/2000  
Realizzazione impianti comfort ambientale  
Via Pian di Sco n. 60  
00139 ROMA  
Tel./Fax n. 06/58 06 208

<b>SCHEDA TECNICA OPERATIVA</b> <b>Centrale Termoelettrica Montemartini</b> Impianto Prima Poggia	<b>INTERVENTO del</b> <b>08, 05, 2014</b>
---	--

Quadri elettrici	E	C	V	NOTE
1) Spolvero e pulizia carpenteria metallica.	X			
2) Pulizia ed asporto residui polverosi su conduttori, apparecchiature e morsettiere.	X			
3) Controllo e serraggio accurato morsetti attestazione conduttori su apparecchiature.	X			
4) Controllo e serraggio accurato morsettiere partenza linee				
Esame visivo stato conservazione guaine isolanti e sostituzione dei tratti di conduttori	X			
5) danneggiati per sovraccarico	X			
6) Prova funzionamento manovre apertura e chiusura apparecchiature.				
7) Verifiche ripetute intervento protezioni differenziali (a mezzo pulsanti di prova).				
8) Sostituzione lampadine spie luminose e fusibili avariati.				
10) Controllo collegamento a terra ed equipotenziali carpenteria metallica.				
				Firma

Elettropompe	E	C	V	NOTE
1) Controllo e mantenimento degli organi di tenuta	X			
Controllo dello stato della pompa e della girante con eventuale disincrostazione meccanica o				
2) chimica degradabile				
Controllo temperatura e rumorosità cuscinetti, lubrificazione ed eventuale sostituzione (a				
3) carico committente solo acquisto materiale)				Firma
4) Controllo efficienza accoppiamento pompa-motore (in caso di trasmissione indiretta)				

Locale filtri carboni attivi e a sabbia	E	C	V	NOTE
Operazioni periodiche di manutenzione ordinaria per il buon mantenimento e funzionamento delle apparecchiature (pulizia sensori, filtri, valvole, lubrificazione con idonei grassi ed olii,				
1) intocchi di verniciatura di tubazioni, pompe, ecc.)				
2) Pulizia ed asporto residui polverosi su conduttori, apparecchiature e morsettiere.				
3) Simulazione di lavaggio e controlavaggio e filtraggio del sistema	X			
Operazioni annuale di manutenzione ordinaria per la sostituzione del filtro a coalescenza				Firma
4) installato a monte dei filtri a carboni attivi e a sabbia				

Legenda E=effettuata - C=conforme - V=da verificare

**Acea Produzione S.p.A.**  
Data e firma Committente  
**Piazzale Ostiense, 2**  
**00154 ROMA**  
**P. IVA 11381121000**

00154 ROMA  
Data e Firma Comittente  
P. IVA 11381121000



BACIGALUPPO SRL  
Azienda Certificata ISO 9001/2000  
Realizzazione impianti comfort ambientale  
Via Pian di Sco n. 60  
00139 ROMA  
Tel./Fax n. 06/58 06 208

<b>SCHEDA TECNICA OPERATIVA</b> <b>Centrale Termoelettrica Montemartini</b> Impianto Prima Pioggia	<b>INTERVENTO del</b> 16, 7, 14
--	------------------------------------

Quadri elettrici		E	C	V	NOTE
1)	Spolvero e pulizia carpenteria metallica.	X			
2)	Pulizia ed asporto residui polverosi su conduttori, apparecchiature e morsettiere.	X			
3)	Controllo e serraggio accurato morsetti attestazione conduttori su apparecchiature.	X			
4)	Controllo e serraggio accurato morsettiere partenza linee.	X			
5)	Esame visivo stato conservazione guaine isolanti e sostituzione dei tratti di conduttori danneggiati per sovraccarico	X			
6)	Prova funzionamento manovre apertura e chiusura apparecchiature.	X			
7)	Verifiche ripetute intervento protezioni differenziali (a mezzo pulsanti di prova).	X			
8)	Sostituzione lampadine spie luminose e fusibili avariati.				
10)	Controllo collegamento a terra ed equipotenziali carpenteria metallica.				

Firma \_\_\_\_\_

Elettropompe		E	C	V	NOTE
1)	Controllo e mantenimento degli organi di tenuta	X			
2)	Controllo dello stato della pompa e della girante con eventuale disincrostazione meccanica o chimica degradabile				
3)	Controllo temperatura e rumorosità cuscinetti, lubrificazione ed eventuale sostituzione (a carico committente solo acquisto materiale)	X			
4)	Controllo efficienza accoppiamento pompa-motore (in caso di trasmissione indiretta)				

Firma \_\_\_\_\_

Locale filtri carboni attivi e a sabbia		E	C	V	NOTE
1)	Operazioni periodiche di manutenzione ordinaria per il buon mantenimento e funzionamento delle apparecchiature. (pulizia sensori, filtri, valvole, lubrificazione con idonei grassi ed olii, ritocchi di verniciatura di tubazioni, pompe, ecc.)				
2)	Pulizia ed asporto residui polverosi su conduttori, apparecchiature e morsettiere.	X			
3)	Simulazione di lavaggio e controllavaggio e filtraggio del sistema				
4)	Operazioni annuale di manutenzione ordinaria per la sostituzione del filtro a coalescenza installato a monte dei filtri a carboni attivi e a sabbia				

Firma \_\_\_\_\_

Legenda E=effettuata - C=conforme - V=da verificare

**Acea Produzione S.p.A.**  
Piazzale Ostiense, 2  
Data e Firma \_\_\_\_\_  
00154 ROMA  
P. IVA 11381121000



BACIGALUPO SRL  
Azienda Certificata ISO 9001/2000  
Realizzazione impianti comfort ambientale  
Via Pian di Sco n. 60  
00139 ROMA  
Tel./Fax n. 06/58 06 208

<b>SCHEDA TECNICA OPERATIVA</b> <i>Centrale Termoelettrica Montemartini</i> Impianto Prima Piegia	<b>INTERVENTO del</b> <i>08/08/14</i>
---	--

Quadri elettrici	E	C	V	NOTE
1) Spolvero e pulizia carpenteria metallica.	X			
2) Pulizia ed asporto residui polverosi su conduttori, apparecchiature e morsettiere.	X			
3) Controllo e serraggio accurato morsetti attestazione conduttori su apparecchiature.	X			
4) Controllo e serraggio accurato morsettiere partenza linee.	X			
Esame visivo stato conservazione guaine isolanti e sostituzione dei tratti di conduttori				
5) danneggiati per sovraccarico				
6) Prova funzionamento manovre apertura e chiusura apparecchiature.	X			
7) Verifiche ripetute intervento protezioni differenziali (a mezzo pulsanti di prova).	X			
8) Sostituzione lampadine spie luminose e fusibili avariati.				
10) Controllo collegamento a terra ed equipotenziali carpenteria metallica.				
				Firma <i>[Signature]</i>

Elettropompe	E	C	V	NOTE
1) Controllo e mantenimento degli organi di tenuta				
Controllo dello stato della pompa e della girante con eventuale disincrostazione meccanica o				
2) chimica degradabile				
Controllo temperatura e rumorosità cuscinetti, lubrificazione ed eventuale sostituzione (a				
3) carico committente solo acquisto materiale)				
4) Controllo efficienza accoppiamento pompa-motore (in caso di trasmissione indiretta)				
				Firma

Locale filtri carboni attivi e a sabbia	E	C	V	NOTE
Operazioni periodiche di manutenzione ordinaria per il buon mantenimento e funzionamento				
1) delle apparecchiature (pulizia sensori, filtri, valvole, lubrificazione con idonei grassi ed olii,				
ritocchi di verniciatura di tubazioni, pompe, ecc.)				
2) Pulizia ed asporto residui polverosi su conduttori, apparecchiature e morsettiere.				
3) Simulazione di lavaggio e controlavaggio e filtraggio del sistema				
Operazioni annuali di manutenzione ordinaria per la sostituzione del filtro a coalescenza				
4) installato a monte dei filtri a carboni attivi e a sabbia				
				Firma

Legenda: E=effettuata - C=conforme - V=da verificare

**Acea Produzione S.p.A.**  
Piazzale Ostiense, 2  
00154 ROMA  
Data *08/08/14* Firma *[Signature]*  
IVA 11381121000










**BACIGALUPO SRL**  
Azienda Certificata ISO 9001/2000  
Realizzazione impianti comfort ambientale  
Via Pian di Sco n. 60  
00139 ROMA  
Tel./Fax n. 06/58 06 208

**SCHEDA TECNICA OPERATIVA**  
**Centrale Termoelettrica Montemartini**  
**Impianto Prima Ploggia**

**INTERVENTO del**  
**22, 09, 14**  
...../...../.....

Quadri elettrici		E	C	V	NOTE
1)	Spolvero e pulizia carpenteria metallica.	X			
2)	Pulizia ed asporto residui polverosi su conduttori, apparecchiature e morsettiere.	X			
3)	Controllo e serraggio accurato morsetti attestazione conduttori su apparecchiature.	X			
4)	Controllo e serraggio accurato morsettiere partenza linee.	X			
5)	Esame visivo stato conservazione guaine isolanti e sostituzione dei tratti di conduttori danneggiati per sovraccarico	X			
6)	Prova funzionamento manovre apertura e chiusura apparecchiature.	X			
7)	Verifiche ripetute intervento protezioni differenziali (a mezzo pulsanti di prova).	X			
8)	Sostituzione lampadine spie luminose e fusibili avariati.				
10)	Controllo collegamento a terra ed equipotenziali carpenteria metallica.				
					Firma 

Elettropompe		E	C	V	NOTE
1)	Controllo e mantenimento degli organi di tenuta	X			
2)	Controllo dello stato della pompa e della girante con eventuale disincrostazione meccanica o chimica degradabile				
3)	Controllo temperatura e rumorosità cuscinetti, lubrificazione ed eventuale sostituzione (a carico committente solo acquisto materiale)	X			
4)	Controllo efficienza accoppiamento pompa-motore (in caso di trasmissione indiretta)				
					Firma 

Locale filtri carboni attivi e a sabbia		E	C	V	NOTE
1)	Operazioni periodiche di manutenzione ordinaria per il buon mantenimento e funzionamento delle apparecchiature. (pulizia sensori, filtri, valvole; lubrificazione con idonei grassi ed oli, ritocchi di verniciatura di tubazioni, pompe, ecc.)	X			
2)	Pulizia ed asporto residui polverosi su conduttori, apparecchiature e morsettiere.	X			
3)	Simulazione di lavaggio e controlavaggio e filtraggio del sistema	X			
4)	Operazioni annuale di manutenzione ordinaria per la sostituzione del filtro a coalescenza installato a monte dei filtri a carboni attivi e a sabbia				
					Firma 

Legenda: E=effettuata - C=conforme - V=da verificare

Data e Firma Committente







**BACIGALUPO SRL**  
Azienda Certificata ISO 9001/2000  
Realizzazione Impianti comfort ambientale  
Via Pian di Sco n. 60  
00139 ROMA  
Tel./Fax n. 06/58 06 208


**SCHEDA TECNICA OPERATIVA**  
**Centrale Termoelettrica Montemartini**  
**Impianto Prima Piegia**

INTERVENTO del

16/10/14

Quadri elettrici		E	C	V	NOTE
1)	Spolvero e pulizia carpenteria metallica.	X			
2)	Pulizia ed asporto residui polverosi su conduttori, apparecchiature e morsettiere.	X			
3)	Controllo e serraggio accurato morsetti attestazione conduttori su apparecchiature.	X			
4)	Controllo e serraggio accurato morsettiere partenza linee.	X			
5)	Esame visivo stato conservazione guaine isolanti e sostituzione dei tratti di conduttori danneggiati per sovraccarico	X			
6)	Prova funzionamento manovre apertura e chiusura apparecchiature.	X			
7)	Verifiche ripetute intervento protezioni differenziali (a mezzo pulsanti di prova).	X			
8)	Sostituzione lampadine spie luminose e fusibili avariati.				
10)	Controllo collegamento a terra ed equipotenziali carpenteria metallica.				
					Firma

Elettropompe		E	C	V	NOTE
1)	Controllo e mantenimento degli organi di tenuta	X			
2)	Controllo dello stato della pompa e della girante con eventuale disincastrazione meccanica o chimica degradabile				
3)	Controllo temperatura e rumorosità cuscinetti, lubrificazione ed eventuale sostituzione (a carico committente solo acquisto materiale)	X			
4)	Controllo efficienza accoppiamento pompa-motore (in caso di trasmissione indiretta)				
					Firma

Locale filtri carboni attivi e a sabbia		E	C	V	NOTE
1)	Operazioni periodiche di manutenzione ordinaria per il buon mantenimento e funzionamento delle apparecchiature. (pulizia sensori, filtri, valvole; lubrificazione con idonei grassi ed oli, ritocchi di verniciatura di tubazioni, pompe, ecc.)				
2)	Pulizia ed asporto residui polverosi su conduttori, apparecchiature e morsettiere.	X			
3)	Simulazione di lavaggio e controlavaggio e filtraggio del sistema				
4)	Operazioni annuali di manutenzione ordinaria per la sostituzione del filtro a coalescenza installato a monte dei filtri a carboni attivi e a sabbia				
					Firma

Legenda: E=effettuata - C=conforme - V=da verificare

Data e Firma Committente





BACIGALUPO SRL  
Azienda Certificata ISO 9001/2000  
Realizzazione impianti comfort ambientale  
Via Pian di Sco n. 60  
00139 ROMA  
Tel./Fax n. 06/58 06 208

<b>SCHEDA TECNICA OPERATIVA</b> <b>Centrale Termoelettrica Montemartini</b> <b>Impianto Prima Poggia</b>	<b>INTERVENTO del</b> <b>10, 11, 14</b>
--	--

Quadri elettrici	E	C	V	NOTE
1) Spolvero e pulizia carpenteria metallica.	X			
2) Pulizia ed asporto residui polverosi su conduttori, apparecchiature e morsettiere.	X			
3) Controllo e serraggio accurato morsetti attestazione conduttori su apparecchiature.	X			
4) Controllo e serraggio accurato morsettiere partenza linee.	X			
5) Esame visivo stato conservazione guaine isolanti e sostituzione dei tratti di conduttori danneggiati per sovraccarico	X			
6) Prova funzionamento manovre apertura e chiusura apparecchiature.	X			
7) Verifiche ripetute intervento protezioni differenziali (a mezzo pulsanti di prova).	X			
8) Sostituzione lampadine spie luminose e fusibili avariati.				
10) Controllo collegamento a terra ed equipotenziali carpenteria metallica.				

Firma

Elettropompe	E	C	V	NOTE
1) Controllo e mantenimento degli organi di tenuta	X			
2) Controllo dello stato della pompa e della girante con eventuale disincrostazione meccanica o chimica degradabile	X			
3) Controllo temperatura e rumorosità cuscinetti lubrificazione ed eventuale sostituzione (a carico committente solo acquisto materiale)	X			
4) Controllo efficienza accoppiamento pompa-motore (in caso di trasmissione indiretta)				

Firma

Locale filtri carboni attivi e a sabbia	E	C	V	NOTE
1) Operazioni periodiche di manutenzione ordinaria per il buon mantenimento e funzionamento delle apparecchiature (pulizia sensori, filtri, valvole lubrificazione con idonei grassi ed oli, ritocchi di verniciatura di tubazioni, pompe, ecc.)	X			
2) Pulizia ed asporto residui polverosi su conduttori, apparecchiature e morsettiere.				
3) Simulazione di lavaggio e controlavaggio e filtraggio del sistema	X			
4) Operazioni annue di manutenzione ordinaria per la sostituzione del filtro a coalescenza installato a monte dei filtri a carboni attivi e a sabbia				

Firma

Legenda: E=effettuata - C=conforme - V=da verificare

Area Produzione S.p.A.  
Data e Firma Committente  
Laziale Ostiense, 2  
00154 ROMA  
P. IVA 11381121000



BACIGALUPO SRL  
Azienda Certificata ISO 9001/2000  
Realizzazione impianti comfort ambientale  
Via Pian di Sco n. 60  
00139 ROMA  
Tel./Fax n. 06/58 06 208

<b>SCHEDA TECNICA OPERATIVA</b> <b>Centrale Termoelettrica Montemartini</b> Impianto Prima Pioggia	<b>INTERVENTO del</b> <b>05, 12, 14</b> .....
--	---

Quadri elettrici		E	C	V	NOTE
1)	Spolvero e pulizia carpenteria metallica.	X			
2)	Pulizia ed asporto residui polverosi su conduttori, apparecchiature e morsettiere.	X			
3)	Controllo e serraggio accurato morsetti attestazione conduttori su apparecchiature.	X			
4)	Controllo e serraggio accurato morsettiere partenza linee.	X			
5)	Esame visivo stato conservazione guaine isolanti e sostituzione dei tratti di conduttori danneggiati per sovraccarico	X			
6)	Prova funzionamento manovre apertura e chiusura apparecchiature.	X			
7)	Verifiche ripetute intervento protezioni differenziali (a mezzo pulsanti di prova).	X			
8)	Sostituzione lampadine spie luminose e fusibili avariati.				
10)	Controllo collegamento a terra ed equipotenziali carpenteria metallica.				

Firma

Elettropompe		E	C	V	NOTE
1)	Controllo e mantenimento degli organi di tenuta	X			
2)	Controllo dello stato della pompa e della girante con eventuale disincrostazione meccanica o chimica degradabile	X			
3)	Controllo temperatura e rumorosità cuscinetti, lubrificazione ed eventuale sostituzione (a carico committente solo acquisto materiale)	X			
4)	Controllo efficienza accoppiamento pompa-motore (in caso di trasmissione indiretta)				

Firma

Locale filtri carboni attivi e a sabbia		E	C	V	NOTE
1)	Operazioni periodiche di manutenzione ordinaria per il buon mantenimento e funzionamento delle apparecchiature (pulizia sensori, filtri, valvole, lubrificazione con idonei grassi ed olii, ritocchi di verniciatura di tubazioni, pompe, ecc.)	X			
2)	Pulizia ed asporto residui polverosi su conduttori, apparecchiature e morsettiere.				
3)	Simulazione di lavaggio e controlavaggio e filtraggio del sistema	X			
4)	Operazioni annuali di manutenzione ordinaria per la sostituzione del filtro a coalescenza installato a monte dei filtri a carboni attivi e a sabbia				

Firma

Legenda: E=effettuata - C=conforme - V=da verificare

Batea Produzione S.p.A.  
Piazzale Ostiense, 2  
00154 ROMA  
P. IVA 11381121000