



The Chemical Company

CERTIFICAZIONE ANALISI ACQUE DI SCARICO

Sito prelievo

AI6 ACQUE DI RAFFREDDAMENTO

Determinazioni	Unità di Misura	LOQ	Spec. Det. Dir. 10374/2011, 5508/2012, 1224/2013 e 6593/2013 Prov. Roma	Metodo	I Controllo gen-14 08 gennaio 2014 07.00	
					LoC: 905015506801 Risultati Analitici	Giudizio
pH			5,5 - 9,5	APAT IRSA/CNR Man 29 2003 m. 2060	8,2	PASS
TOC	mg/L	5		ASTM D4129 (Cuvette Hach Lange/Merck Chemical)	52,7	

(*) risultato analitico pari o inferiore al LOQ


The Chemical Company
S. Marta

CERTIFICAZIONE ANALISI ACQUE DI SCARICO

Sito prelievo

AI6 ACQUE DI RAFFREDDAMENTO

Determinazioni	Unità di Misura	LOQ	Spec. Det. Dir. 10374/2011, 5508/2012, 1224/2013 e 6593/2013 Prov. Roma	Metodo	II Controllo gen-14 27 gennaio 2014 07.00	
					LoC 905015537439 Risultati Analitici	Giudizio
pH			5,5 - 9,5	APAT IRSA/CNR Man 29 2003 m. 2060	8,1	PASS
TOC	mg/L	5		ASTM D4129 (Cuvette Hach Lange/Merck Chemical)	29,8	

(*) risultato analitico pari o inferiore al LOQ

BASF
The Chemical Company
S. Marta


CERTIFICAZIONE ANALISI ACQUE DI SCARICO

Sito prelievo

AI6 ACQUE DI RAFFREDDAMENTO

Determinazioni	Unità di Misura	LOQ	Spec. Det. Dir. 10374/2011, 5508/2012, 1224/2013 e 6593/2013 Prov. Roma	Metodo	I Controllo feb-14 11 febbraio 2014 07.00	
					LoC: 905015560460 Risultati Analitici	Giudizio
pH			5,5 - 9,5	APAT IRSA/CNR Man 29 2003 m. 2060	8	PASS
TOC	mg/L	5		ASTM D4129 (Cuvette Hach Lange/Merck Chemical)	43,5	

(*) risultato analitico pari o inferiore al LOQ



BASF
The Chemical Company
S. Marta

CERTIFICAZIONE ANALISI ACQUE DI SCARICO

Sito prelievo

AI6 ACQUE DI RAFFREDDAMENTO

Determinazioni	Unità di Misura	LOQ	Spec. Det. Dir. 10374/2011, 5508/2012, 1224/2013 e 6593/2013 Prov. Roma	Metodo	II Controllo feb-14 25 febbraio 2014 07.00	
					LoC 905015583958 Risultati Analitici	Giudizio
pH			5,5 - 9,5	APAT IRSA/CNR Man 29 2003 m. 2060	8,4	PASS
TOC	mg/L	5		ASTM D4129 (Cuvette Hach Lange/Merck Chemical)	38,3	

(*) risultato analitico pari o inferiore al LOQ



BASF
The Chemical Company
S. Marta



The Chemical Company

CERTIFICAZIONE ANALISI ACQUE DI SCARICO

Sito prelievo

AI6 ACQUE DI RAFFREDDAMENTO

Determinazioni	Unità di Misura	LOQ	Spec.	Metodo	I Controllo mar-14 11 marzo 2014 07.00	
			Det. Dir. 10374/2011, 5508/2012, 1224/2013 e 6593/2013 Prov. Roma		LoC: 905015607702 Risultati Analitici	Giudizio
pH			5,5 - 9,5	APAT IRSA/CNR Man 29 2003 m. 2060	7,9	PASS
TOC	mg/L	5		ASTM D4129 (Cuvette Hach Lange/Merck Chemical)	30,1	

(*) risultato analitico pari o inferiore al LOQ


The Chemical Company
S. Marta

**FARM srl**

ANALISI E SERVIZI PER L'ECOCOMPATIBILITÀ

Uffici e Laboratori:
00012 GUIDONIA MONTECELIO (RM)
Via Lago dei Tartari, 73

Tel : 0774_379083 r.a. 0774_379719
Fax: 0774_578272
e-mail: info.roma@farmlab.it



Spett.le
BASF Italia spa
via di Salone, 245
00131 ROMA RM

RAPPORTO DI PROVA N°: 142122TMX

IMBALLO: ---	LUOGO DI PRELIEVO: VIA DI SALONE 245 - 00131 RM
PRELEVATO DA: VOSTRO OPERATORE	IN DATA: 01/04/2013
ORA PRELIEVO: ---	ALLA PRESENZA DI: ---
RICEVUTO IN DATA: 02/04/2014	INIZIO PROVA: 02/04/2014
FINE PROVA: 14/04/2014	NUMERO VERBALE DI CAMPIONAMENTO: ---

CAMPIONE: 2122-01 Acqua reflua-Al 6

ESAME	VALORE	U	LQ	UN. MIS.	LIMITE	METODO
Carbonio organico totale	23,4	-	-	mg/l		APAT CNR IRSA 5040 Mar 29/2003

U = Incertezza estesa sulla misura, calcolata applicando l'intervallo di confidenza con livello di probabilità del 95% (k=2)

ND = Non Determinabile

LQ = Limite di Quantificazione

Le prove contrassegnate dall'asterisco (*), i metodi di campionamento contrassegnati dal doppio asterisco (**) ed i giudizi espressi nelle note non sono oggetto dell'accreditamento ACCREDIA di questo laboratorio.

Firma resp. di commessa

Roma, 14/04/2014

La Direzione Generale

dr. F. Farnelli

analisi eseguite presso: **farm** s.r.l.

Società Certificata
UNI EN ISO 9001:2008
L'accreditamento allo scopo è stato
SQA certificato n. 246

Rapporto di Prova n° 142122TMX

- Il presente Rapporto di Prova riguarda solo i campioni sottoposti a prova e NON può essere riprodotto totalmente o parzialmente salvo approvazione scritta da parte della Società FARM srl
- L'accreditamento ACCREDIA non implica l'approvazione del prodotto

