

MESE: DICEMBRE 2015

FIRMA: Telli

BUZZI UNICEM - GUIDONIA

[illegible]

MESE:

DICEMBRE 2015

FIRMA:

Zilli

BUZZI UNICEM - GUIDONIA

REGISTRO CONTROLLI MENSILI PUNTI DI EMISSIONE

CDC	PROVENIENZA	DATA CONTROLLO	CONTROLLO 1		CONTROLLO 2		CONTROLLO 3		CONTROLLO 4		CONTROLLO 5		CONTROLLO 6		ALTRE ANOMALIE RISCOSE
			POS	NEG	POS	NEG	POS	NEG	POS	NEG	POS	NEG	POS	NEG	
305812	E75-Bilancia polverino Bruciatore principale (1N401)	9/12/15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
305840	E76-Bilancia polverino Precalcatore (1N803)	NON ESORCITO													
451500	E77-Deposito Polverino Silo N° 1 (3N308)	9/12/15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
451510	E78-Deposito Polverino Silo N° 2 (3N001)	NON ESORCITO													
503090	E25-Trasporto clinker Molino cemento H-3 (3C91)	14/12/15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
500820	E34-Tramoggia pozzolana Cemento 3 (HOM210)	11	✓		✓			X	✓		✓		✓		CONTROLLO SOFFIAGGI 443329-15
504090	E36-Bilancia clinker Wedag 4 (K4M30)	9/12/15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
504100	E37-Bilancia Pozzolana Wedag 4 (K4M130)	11	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
505090	E38-Bilancia clinker Wedag 5 (K5M030)	21/12/15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
505100	E39-Bilancia Pozzolana Wedag 5 (K5M130)	11	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
500725	E41-Trasporto correttivi (JOM312)	11	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
503205	E80-Elevatore riciclo cemento 3 (3C16)	14/12/15	✓		✓		X	X	✓		✓		✓		CONTROLLO SOFFIAGGI 443328-15
500978	E83-Campionatore automatico cementi	14/12/15	✓		✓		✓		✓			X	✓		STAZIONE FILTRO 410978-15

MESE:

DICEMBRE 2015

FIRMA:



BUZZI UNICEM - GUIDONIA

REGISTRO CONTROLLI MENSILI PUNTI DI EMISSIONE															
CDC	PROVENIENZA	DATA CONTROLLO	CONTROLLO 1		CONTROLLO 2		CONTROLLO 3		CONTROLLO 4		CONTROLLO 5		CONTROLLO 6		ALTRE ANOMALIE RISCONTRATE
			POS	NEG	POS	NEG	POS	NEG	POS	NEG	POS	NEG	POS	NEG	
560060	E48-Estrazione cemento Silo N°1 (28/29/30)	10/12/15													
560170	E50-Estrazione cemento Silo N°3 (POM420)	21/12/15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
560270	E52-Estrazione cemento Silo N°5 (POM720)	"	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
530310	E54-Trasporto cemento insacco- L6M070 Inf. (L6M060)	9/12/15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
530315	E55-Trasporto cemento insacco- L6M070 Sup. (L6M074)	"	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
530265	E-56Trasporto cemento insacco- Elev. 2C34. (2C70)	"	✓		✓			X	✓		✓		✓		CONTROLLO SOTTACQUE 443325-15
530270	E62-Trasporto cemento Sili N° 11-12 (2C1)	14/12/15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
530275	E63-Trasporto cemento Sili N° 13-14 (2C2)	"	✓		✓			X	✓		✓		✓		CONTROLLO SOTTACQUE 443327-15
530280	E64-Trasporto cemento Sili N° 15-16 (2C5)	21/12/15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
550490	E68-Trasporto cemento Elevatore ROM 670 (ROM677)	"	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
550480	E69-Trasporto cemento Elevatore ROM 120 (ROM127)	23/12/15	✓		✓		✓		✓			X	✓		STASATO FILTRO 443808-35
560490	E70-Silo N° 16 Carico su automezzi (3P34)	9/12/15	✓		✓		✓		✓			X	✓		STASATO FILTRO 443328-35

CONTROLLO 1: Presenza numero di identificazione punto di emissione.

CONTROLLO 2: Assenza polverosità

CONTROLLO 3: Corretto funzionamento sistema di lavaggio (sbattimenti, elettrovalvole, tubazione aria compressa, ecc.)

CONTROLLO 4: Corretto funzionamento sistema di scarico (coclea, rotocella, pendolari, ecc.)

CONTROLLO 5: Controllo tubazioni di mandata e aspirazione (assenza fori, intasamenti, ecc.)

CONTROLLO 6: Controllo funzionamento ventilatore (cinghie, cuscinetti, rumorosità, vibrazioni, ecc.)

MESE: NOVEMBRO 2015

FIRMA: 

BUZZI UNICEM - GUIDONIA

[illegible]

MESE:

NOVEMBRE 2015

FIRMA:

F.lli

BUZZI UNICEM - GUIDONIA

REGISTRO CONTROLLI MENSILI PUNTI DI EMISSIONE

CDC	PROVENIENZA	DATA CONTROLLO	CONTROLLO 1		CONTROLLO 2		CONTROLLO 3		CONTROLLO 4		CONTROLLO 5		CONTROLLO 6		ALTRE ANOMALIE RISCONTRATE
			POS	NEG	POS	NEG	POS	NEG	POS	NEG	POS	NEG	POS	NEG	
305812	E75-Bilancia polverino Bruciatore principale (1N401)	16/11/15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
305840	E76-Bilancia polverino Precalcinatore (1N803)	NON ESORCITO													
451500	E77-Deposito Polverino Silo N° 1 (3N308)	16/11/15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
451510	E78-Deposito Polverino Silo N° 2 (3N001)	NON ESORCITO													
503090	E25-Trasporto clinker Molino cemento H-3 (3C91)	23/11/15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
500820	E34-Tramoggia pozzolana Cemento 3 (HOM210)	"	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
504090	E36-Bilancia clinker Wedag 4 (K4M30)	"	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
504100	E37-Bilancia Pozzolana Wedag 4 (K4M130)	"	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
505090	E38-Bilancia clinker Wedag 5 (K5M030)	4/11/15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
505100	E39-Bilancia Pozzolana Wedag 5 (K5M130)	"	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
500725	E41-Trasporto correttivi (JOM312)	16/11/15	✓		✓			×	✓		✓		✓		CONTROLLO SOFFIAC ODL 440972-15
503205	E80-Elevatore riciclo cemento 3 (3C16)	23/11/15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
500978	E83-Campionatore automatico cementi	16/11/15	✓		✓			×	✓		✓		✓		SOST. REGOLAZIONE DI PRESSIONE. ODL 440978-15

MESE: NOVEMBRE 2015FIRMA: Relli

BUZZI UNICEM - GUIDONIA

REGISTRO CONTROLLI MENSILI PUNTI DI EMISSIONE															
CDC	PROVENIENZA	DATA CONTROLLO	CONTROLLO 1		CONTROLLO 2		CONTROLLO 3		CONTROLLO 4		CONTROLLO 5		CONTROLLO 6		ALTRE ANOMALIE RISCONTRATE
			POS	NEG	POS	NEG	POS	NEG	POS	NEG	POS	NEG	POS	NEG	
560060	E48-Estrazione cemento Silo N°1 (28/29/30)	23/11/15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
560170	E50-Estrazione cemento Silo N°3 (POM420)	24/11/15	✓		✓		✓		✓			X	✓		STASATO FILTRO 8 SOST. MANICHO. SOSTA CONTRA QDL 440748-15
560270	E52-Estrazione cemento Silo N°5 (POM720)	11	✓		✓		✓		✓			X	✓		STASATO FILTRO QDL 440749-15
530310	E54-Trasporto cemento insacco- L6M070 Inf. (L6M060)	23/11/15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
530315	E55-Trasporto cemento insacco- L6M070 Sup. (L6M074)	11	✓		✓		✓		✓			X	✓		TUBO SCARICO BUCAIO QDL 440973-15
530265	E-56Trasporto cemento insacco- Elev. 2C34. (2C70)	11	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
530270	E62-Trasporto cemento Sili N° 11-12 (2C1)	4/11/15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
530275	E63-Trasporto cemento Sili N° 13-14 (2C2)	11	✓		✓		✓		✓			X	✓		STASATO SCARICO QDL 397733-35
530280	E64-Trasporto cemento Sili N° 15-16 (2C5)	11	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
550490	E68-Trasporto cemento Elevatore ROM 670 (ROM677)	11	✓		✓		✓		✓		✓			X	SOST. CINGHIE QDL 439790-15
550480	E69-Trasporto cemento Elevatore ROM 120 (ROM127)	23/11/15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
560490	E70-Silo N° 16 Carico su automezzi (3P34)	4/11/15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		

CONTROLLO 1: Presenza numero di identificazione punto di emissione.

CONTROLLO 2: Assenza polverosità

CONTROLLO 3: Corretto funzionamento sistema di lavaggio (sbattimenti, elettrovalvole, tubazione aria compressa, ecc.)

CONTROLLO 4: Corretto funzionamento sistema di scarico (coclea, rotocella, pendolari, ecc.)

CONTROLLO 5: Controllo tubazioni di mandata e aspirazione (assenza fori, intasamenti, ecc.)

CONTROLLO 6: Controllo funzionamento ventilatore (cinghie, cuscinetti, rumorosità, vibrazioni, ecc.)

MESE: OTTOBRE 2015

FIRMA:

Buzzi

BUZZI UNICEM - GUIDONIA

REGISTRO CONTROLLI MENSILI PUNTI DI EMISSIONE															
CDC	PROVENIENZA	DATA CONTROLLO	CONTROLLO 1		CONTROLLO 2		CONTROLLO 3		CONTROLLO 4		CONTROLLO 5		CONTROLLO 6		ALTRE ANOMALIE RISCONTRATE
			POS	NEG	POS	NEG	POS	NEG	POS	NEG	POS	NEG	POS	NEG	
234439	E8-Elevatori farina Est Forno- 5 (D2M512)	19/10/15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
234469	E9-Elevatori farina Ovest Forno- 5 (D2M532)	11	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
330098	E19-Trasporto silo1-4 (F2M591)	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
500882	E20-Scarichi su nastri esistenti (G2M230)	11	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
565130	E22-Trasporto carico Clinker (G2C805)	5/10/15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
565210	E23-Carico clinker nord (G2C831)	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
565220	E24-Carico clinker sud (G2C836)	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
500876	E33-Depolvero estrazione silo 4 (G2M215)	8/10/15	✓		✓		✓			X		X	✓		STATATO FILTRO SALDATA PIZZAZZA
555170	E65-Palettizzatrice n.1 OCME	8/10/15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		NON GIUDICATA
330093	E81-Depolvero elevatori (F2M576)	19/10/15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
701535	E82-Depolvero scarico pozzolana	11	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
450110	E72-Trasporto carbone (1N14)	11	✓		✓			X	✓		✓		✓		SOST. RIMOTO DI PROSS. ODL 433920-35
451490	E74-Trasporto Polverino ai sili N° 1--2 (3N12)	11	✓		✓		✓		✓			X	✓		SOST. MANICM ODL 339153-35

ODL 430933-35

-35

MESE:

0770BRE 2015

FIRMA:

Buzzi

BUZZI UNICEM - GUIDONIA

REGISTRO CONTROLLI MENSILI PUNTI DI EMISSIONE															
CDC	PROVENIENZA	DATA CONTROLLO	CONTROLLO 1		CONTROLLO 2		CONTROLLO 3		CONTROLLO 4		CONTROLLO 5		CONTROLLO 6		ALTRE ANOMALIE RISCONTRATE
			POS	NEG	POS	NEG	POS	NEG	POS	NEG	POS	NEG	POS	NEG	
560060	E48-Estrazione cemento Silo N°1 (28/29/30)	5/10/15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
560170	E50-Estrazione cemento Silo N°3 (POM420)	"	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
560270	E52-Estrazione cemento Silo N°5 (POM720)	"	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
530310	E54-Trasporto cemento insacco- L6M070 Inf. (L6M060)	19/10/15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
530315	E55-Trasporto cemento insacco- L6M070 Sup. (L6M074)	6/10/15	✓		✓			X	✓		✓		✓		CONTROLLO SOTTILE 434602-35
530265	E-56Trasporto cemento insacco- Elev. 2C34. (2C70)	19/10/15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
530270	E62-Trasporto cemento Sili N° 11-12 (2C1)	"	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
530275	E63-Trasporto cemento Sili N° 13-14 (2C2)	"	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
530280	E64-Trasporto cemento Sili N° 15-16 (2C5)	5/10/15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
550490	E68-Trasporto cemento Elevatore ROM 670 (ROM677)	"	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
550480	E69-Trasporto cemento Elevatore ROM 120 (ROM127)	19/10/15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
560490	E70-Silo N° 16 Carico su automezzi (3P34)	5/10/15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		

CONTROLLO 1: Presenza numero di identificazione punto di emissione.

CONTROLLO 2: Assenza polverosità

CONTROLLO 3: Corretto funzionamento sistema di lavaggio (sbattimenti, elettrovalvole, tubazione aria compressa, ecc.)

CONTROLLO 4: Corretto funzionamento sistema di scarico (coclea, rotocella, pendolari, ecc.)

CONTROLLO 5: Controllo tubazioni di mandata e aspirazione (assenza fori, intasamenti, ecc.)

CONTROLLO 6: Controllo funzionamento ventilatore (cinghie, cuscinetti, rumorosità, vibrazioni, ecc.)

MESE: 58770MBR0 2015

FIRMA: Fideli

BUZZI UNICEM - GUIDONIA

[illegible]

BUZZI UNICEM - GUIDONIA

REGISTRO CONTROLLI MENSILI PUNTI DI EMISSIONE

[illegible]

MESE:

FIRMA: _____

BUZZI UNICEM - GUIDONIA

REGISTRO CONTROLLI MENSILI PUNTI DI EMISSIONE															
CDC	PROVENIENZA	DATA CONTROLLO	CONTROLLO 1		CONTROLLO 2		CONTROLLO 3		CONTROLLO 4		CONTROLLO 5		CONTROLLO 6		ALTRE ANOMALIE RISCONTRATE
			POS	NEG	POS	NEG	POS	NEG	POS	NEG	POS	NEG	POS	NEG	
560060	E48-Estrazione cemento Silo N°1 (28/29/30)	28/9/15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
560170	E50-Estrazione cemento Silo N°3 (POM420)	"	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
560270	E52-Estrazione cemento Silo N°5 (POM720)	3/9/15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
530310	E54-Trasporto cemento insacco- L6M070 Inf. (L6M060)	"	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
530315	E55-Trasporto cemento insacco- L6M070 Sup. (L6M074)	"	✓		✓			X	✓		✓		✓		CONTROLLO SOFF. ODL 434602-32
530265	E-56Trasporto cemento insacco- Elev. 2C34. (2C70)	28/9/15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
530270	E62-Trasporto cemento Sili N° 11-12 (2C1)	3/9/15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
530275	E63-Trasporto cemento Sili N° 13-14 (2C2)	3/9/15	✓		✓			X	✓		✓		✓		SOST. QUADRO ELETTRICO ODL 39820L-70
530280	E64-Trasporto cemento Sili N° 15-16 (2C5)	28/9/15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
550490	E68-Trasporto cemento Elevatore ROM 670 (ROM677)	3/9/15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
550480	E69-Trasporto cemento Elevatore ROM 120 (ROM127)	"	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
560490	E70-Silo N° 16 Carico su automezzi (3P34)	29/9/15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		

CONTROLLO 1: Presenza numero di identificazione punto di emissione.

CONTROLLO 2: Assenza polverosità

CONTROLLO 3: Corretto funzionamento sistema di lavaggio (sbattimenti, elettrovalvole, tubazione aria compressa, ecc.)

CONTROLLO 4: Corretto funzionamento sistema di scarico (coclea, rotocella, pendolari, ecc.)

CONTROLLO 5: Controllo tubazioni di mandata e aspirazione (assenza fori, intasamenti, ecc.)

CONTROLLO 6: Controllo funzionamento ventilatore (cinghie, cuscinetti, rumorosità, vibrazioni, ecc.)

MESE: AGOSTO 2015

FIRMA: Felch

BUZZI UNICEM - GUIDONIA

[illegible]

MESE: AGOSTO 2013

FIRMA: 

BUZZI UNICEM - GUIDONIA

[illegible]

MESE:

AGOSTO 2015

FIRMA:

T. Lili

BUZZI UNICEM - GUIDONIA

REGISTRO CONTROLLI MENSILI PUNTI DI EMISSIONE

CDC	PROVENIENZA	DATA CONTROLLO	CONTROLLO 1		CONTROLLO 2		CONTROLLO 3		CONTROLLO 4		CONTROLLO 5		CONTROLLO 6		ALTRE ANOMALIE RISCONTRATE
			POS	NEG	POS	NEG	POS	NEG	POS	NEG	POS	NEG	POS	NEG	
560060	E48-Estrazione cemento Silo N°1 (28/29/30)	24/8/15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
560170	E50-Estrazione cemento Silo N°3 (POM420)	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
560270	E52-Estrazione cemento Silo N°5 (POM720)	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
530310	E54-Trasporto cemento insacco- L6M070 Inf. (L6M060)	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
530315	E55-Trasporto cemento insacco- L6M070 Sup. (L6M074)	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
530265	E-56 Trasporto cemento insacco- Elev. 2C34. (2C70)	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
530270	E62-Trasporto cemento Sili N° 11-12 (2C1)	5/8/15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
530275	E63-Trasporto cemento Sili N° 13-14 (2C2)	4	✓		✓			X	✓		✓		✓		CONTROLLO SOTTACCA, SOST. PISTONCINI ODL 357747-35
530280	E64-Trasporto cemento Sili N° 15-16 (2C5)	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
550490	E68-Trasporto cemento Elevatore ROM 670 (ROM677)	4	✓		✓		✓		✓			X	✓		W TASAMENTO / STASATO ODL 429483-35
550480	E69-Trasporto cemento Elevatore ROM 120 (ROM127)	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
560490	E70-Silo N° 16 Carico su automezzi (3P34)	24/8/15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		

CONTROLLO 1: Presenza numero di identificazione punto di emissione.

CONTROLLO 2: Assenza polverosità

CONTROLLO 3: Corretto funzionamento sistema di lavaggio (sbattimenti, elettrovalvole, tubazione aria compressa, ecc.)

CONTROLLO 4: Corretto funzionamento sistema di scarico (coclea, rotocella, pendolari, ecc.)

CONTROLLO 5: Controllo tubazioni di mandata e aspirazione (assenza fori, intasamenti, ecc.)

CONTROLLO 6: Controllo funzionamento ventilatore (cinghie, cuscinetti, rumorosità, vibrazioni, ecc.)

MESE: LUGLIO 2015

FIRMA: 

BUZZI UNICEM - GUIDONIA

REGISTRO CONTROLLI MENSILI PUNTI DI EMISSIONE

[illegible]

MESE: LUGLIO 2015

FIRMA:



BUZZI UNICEM - GUIDONIA

REGISTRO CONTROLLI MENSILI PUNTI DI EMISSIONE															
CDC	PROVENIENZA	DATA CONTROLLO	CONTROLLO 1		CONTROLLO 2		CONTROLLO 3		CONTROLLO 4		CONTROLLO 5		CONTROLLO 6		ALTRE ANOMALIE RISCOSE
			POS	NEG	POS	NEG	POS	NEG	POS	NEG	POS	NEG	POS	NEG	
560060	E48-Estrazione cemento Silo N°1 (28/29/30)	20/7/15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
560170	E50-Estrazione cemento Silo N°3 (POM420)	11	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
560270	E52-Estrazione cemento Silo N°5 (POM720)	28/7/15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
530310	E54-Trasporto cemento insacco- L6M070 Inf. (L6M060)	11	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
530315	E55-Trasporto cemento insacco- L6M070 Sup. (L6M074)	11	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
530265	E-56 Trasporto cemento insacco- Elev. 2C34. (2C70)	11	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
530270	E62-Trasporto cemento Sili N° 11-12 (2C1)	3/7/15	✓		✓			×	✓		✓		✓		ODL 424077-35 SOST. KIT PISTONCINI
530275	E63-Trasporto cemento Sili N° 13-14 (2C2)	11	✓		✓			×	✓		✓		✓		ODL 424079-35 SOST. KIT PISTONCINI
530280	E64-Trasporto cemento Sili N° 15-16 (2C5)	20/7/15	✓		✓			×	✓		✓		✓		SOST. KIT PISTONCINI ODL 427496-15
550490	E68-Trasporto cemento Elevatore ROM 670 (ROM677)	13/7/15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
550480	E69-Trasporto cemento Elevatore ROM 120 (ROM127)	28/7/15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
560490	E70-Silo N° 16 Carico su automezzi (3P34)	13/7/15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		

CONTROLLO 1: Presenza numero di identificazione punto di emissione.

CONTROLLO 2: Assenza polverosità

CONTROLLO 3: Corretto funzionamento sistema di lavaggio (sbattimenti, elettrovalvole, tubazione aria compressa, ecc.)

CONTROLLO 4: Corretto funzionamento sistema di scarico (coclea, rotocella, pendolari, ecc.)

CONTROLLO 5: Controllo tubazioni di mandata e aspirazione (assenza fori, intasamenti, ecc.)

CONTROLLO 6: Controllo funzionamento ventilatore (cinghie, cuscinetti, rumorosità, vibrazioni, ecc.)

MESE:

GIUGNO 2015

FIRMA:

F.lli

BUZZI UNICEM - GUIDONIA

REGISTRO CONTROLLI MENSILI PUNTI DI EMISSIONE

CDC	PROVENIENZA	DATA CONTROLLO	CONTROLLO 1		CONTROLLO 2		CONTROLLO 3		CONTROLLO 4		CONTROLLO 5		CONTROLLO 6		ALTRE ANOMALIE RISCONTRATE
			POS	NEG	POS	NEG	POS	NEG	POS	NEG	POS	NEG	POS	NEG	
234439	E8-Elevatori farina Est Forno- 5 (D2M512)	29/6/15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
234469	E9-Elevatori farina Ovest Forno- 5 (D2M532)	29/6/15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
330098	E19-Trasporto silo1-4 (F2M591)	11	✓		✓		✓		✓		✓		✓		ODL 419537-35
500882	E20-Scarichi su nastri esistenti (G2M230)	29/6/15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
565130	E22-Trasporto carico Clinker (G2C805)	29/6/15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
565210	E23-Carico clinker nord (G2C831)	29/6/15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
565220	E24-Carico clinker sud (G2C836)	29/6/15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
500876	E33-Depolvero estrazione silo 4 (G2M215)	2/6/15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
555170	E65-Pallettizzatrice n.1 OCME	NON ESISTENTE													
330093	E81-Depolvero elevatori (F2M576)	2/6/15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		ODL 419535-35
701535	E82-Depolvero scarico pozzolana	29/6/15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
450110	E72-Trasporto carbone (1N14)	11	✓		✓		✓		✓		✓		✓		ODL 42534-35
451490	E74-Trasporto Polverino ai sili N° 1-2 (3N12)	11	✓		✓		✓		✓		✓		✓		SOST. MANICATO ODL 384152-35

MESE:

GIUGNO/2015

FIRMA:

F. Ricci

BUZZI UNICEM - GUIDONIA

REGISTRO CONTROLLI MENSILI PUNTI DI EMISSIONE

CDC	PROVENIENZA	DATA CONTROLLO	CONTROLLO 1		CONTROLLO 2		CONTROLLO 3		CONTROLLO 4		CONTROLLO 5		CONTROLLO 6		ALTRE ANOMALIE RISCOstrate
			POS	NEG	POS	NEG	POS	NEG	POS	NEG	POS	NEG	POS	NEG	
305812	E75-Bilancia polverino Bruciatore principale (1N401)	18/6/15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		SOST. MANICATO ODL 389489-35
305840	E76-Bilancia polverino Precalcinatore (1N803)	NON ESORCITO													
451500	E77-Deposito Polverino Silo N° 1 (3N308)	18/6/15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		SOST. MANICATO ODL 389460-35
451510	E78-Deposito Polverino Silo N° 2 (3N001)	NON ESORCITO													
503090	E25-Trasporto clinker Molino cemento H-3 (3C91)	29/6/15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
500820	E34-Tramoggia pozzolana Cemento 3 (HOM210)	11	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
504090	E36-Bilancia clinker Wedag 4 (K4M30)	22/6/15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
504100	E37-Bilancia Pozzolana Wedag 4 (K4M130)	11	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
505090	E38-Bilancia clinker Wedag 5 (K5M030)	18/6/15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
505100	E39-Bilancia Pozzolana Wedag 5 (K5M130)	11	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
500725	E41-Trasporto correttivi (JOM312)	29/6/15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
503205	E80-Elevatore riciclo cemento 3 (3C16)	11	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
500978	E83-Campionatore automatico cementi	25/6/15	✓		✓		✓		✓			X	✓		ODL 410978-35

MESE:

GIUGNO/2015

FIRMA:

F.lli

BUZZI UNICEM - GUIDONIA

REGISTRO CONTROLLI MENSILI PUNTI DI EMISSIONE															
CDC	PROVENIENZA	DATA CONTROLLO	CONTROLLO 1		CONTROLLO 2		CONTROLLO 3		CONTROLLO 4		CONTROLLO 5		CONTROLLO 6		ALTRE ANOMALIE RISCONTRATE
			POS	NEG	POS	NEG	POS	NEG	POS	NEG	POS	NEG	POS	NEG	
560060	E48-Estrazione cemento Silo N°1 (28/29/30)	16/6/15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
560170	E50-Estrazione cemento Silo N°3 (POM420)	11	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
560270	E52-Estrazione cemento Silo N°5 (POM720)	23/6/15	✓		✓		✓		✓			×	✓		SISTAZO FILTRO 5 TUBO PERDOLVRO ODL 423279-35
530310	E54-Trasporto cemento insacco- L6M070 Inf. (L6M060)	29/6/15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
530315	E55-Trasporto cemento insacco- L6M070 Sup. (L6M074)	22/6/15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
530265	E-56Trasporto cemento insacco- Elev. 2C34. (2C70)	11	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
530270	E62-Trasporto cemento Sili N° 11-12 (2C1)	11	✓		✓			×	✓				✓		SOST. KIT PISTONCINI ODL 424077-35
530275	E63-Trasporto cemento Sili N° 13-14 (2C2)	11	✓		✓			×	✓				✓		SOST. KIT. PISTONCINI ODL 424079-35
530280	E64-Trasporto cemento Sili N° 15-16 (2C5)	11	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
550490	E68-Trasporto cemento Elevatore ROM 670 (ROM677)	11	✓		✓		✓		✓		✓		✓		ODL 423599-20 INT. ELETTRICO
550480	E69-Trasporto cemento Elevatore ROM 120 (ROM127)	11	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
560490	E70-Silo N° 16 Carico su automezzi (3P34)	11	✓		✓		✓		✓		✓		✓		

CONTROLLO 1: Presenza numero di identificazione punto di emissione.

CONTROLLO 2: Assenza polverosità

CONTROLLO 3: Corretto funzionamento sistema di lavaggio (sbattimenti, elettrovalvole, tubazione aria compressa, ecc.)

CONTROLLO 4: Corretto funzionamento sistema di scarico (coclea, rotocella, pendolari, ecc.)

CONTROLLO 5: Controllo tubazioni di mandata e aspirazione (assenza fori, intasamenti, ecc.)

CONTROLLO 6: Controllo funzionamento ventilatore (cinghie, cuscinetti, rumorosità, vibrazioni, ecc.)

MESE: MAGGIO 2015

FIRMA: MAGGI Pelli

BUZZI UNICEM - GUIDONIA

[illegible]

MESE: MAGGIO 2015

FIRMA: 

BUZZI UNICEM - GUIDONIA

[illegible]

MESE:

MAGGIO 2015

FIRMA:



BUZZI UNICEM - GUIDONIA

REGISTRO CONTROLLI MENSILI PUNTI DI EMISSIONE

CDC	PROVENIENZA	DATA CONTROLLO	CONTROLLO 1		CONTROLLO 2		CONTROLLO 3		CONTROLLO 4		CONTROLLO 5		CONTROLLO 6		ALTRE ANOMALIE RISCONTRATE
			POS	NEG	POS	NEG	POS	NEG	POS	NEG	POS	NEG	POS	NEG	
560060	E48-Estrazione cemento Silo N°1 (28/29/30)	4/5/15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
560170	E50-Estrazione cemento Silo N°3 (POM420)	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
560270	E52-Estrazione cemento Silo N°5 (POM720)	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
530310	E54-Trasporto cemento insacco- L6M070 Inf. (L6M060)	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
530315	E55-Trasporto cemento insacco- L6M070 Sup. (L6M074)	4	✓		✓		✓		✓			X	✓		SFASATO FILTRO ODL 419532-35
530265	E-56 Trasporto cemento insacco- Elev. 2C34. (2C70)	28/5/15 Sfasciato													
530270	E62-Trasporto cemento Sili N° 11-12 (2C1)	4/5/15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
530275	E63-Trasporto cemento Sili N° 13-14 (2C2)	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
530280	E64-Trasporto cemento Sili N° 15-16 (2C5)	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
550490	E68-Trasporto cemento Elevatore ROM 670 (ROM677)	28/5/15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
550480	E69-Trasporto cemento Elevatore ROM 120 (ROM127)	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
560490	E70-Silo N° 16 Carico su automezzi (3P34)	4/5/15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		

CONTROLLO 1: Presenza numero di identificazione punto di emissione.

CONTROLLO 2: Assenza polverosità

CONTROLLO 3: Corretto funzionamento sistema di lavaggio (sbattimenti, elettrovalvole, tubazione aria compressa, ecc.)

CONTROLLO 4: Corretto funzionamento sistema di scarico (coclea, rotocella, pendolari, ecc.)

CONTROLLO 5: Controllo tubazioni di mandata e aspirazione (assenza fori, intasamenti, ecc.)

CONTROLLO 6: Controllo funzionamento ventilatore (cinghie, cuscinetti, rumorosità, vibrazioni, ecc.)

MESE:

FIRMA:

Vishi

[illegible]

FIRMA: _____

REGISTRO CONTROLLI MENSILI PUNTI DI EMISSIONE

[illegible]

MESE: APRILE 2015

FIRMA:



BUZZI UNICEM - GUIDONIA

REGISTRO CONTROLLI MENSILI PUNTI DI EMISSIONE															
CDC	PROVENIENZA	DATA CONTROLLO	CONTROLLO 1		CONTROLLO 2		CONTROLLO 3		CONTROLLO 4		CONTROLLO 5		CONTROLLO 6		ALTRE ANOMALIE RISCONTRATE
			POS	NEG	POS	NEG	POS	NEG	POS	NEG	POS	NEG	POS	NEG	
560060	E48-Estrazione cemento Silo N°1 (28/29/30)	21/4/15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
560170	E50-Estrazione cemento Silo N°3 (POM420)	20/4/15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
560270	E52-Estrazione cemento Silo N°5 (POM720)	"	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
530310	E54-Trasporto cemento insacco- L6M070 Inf. (L6M060)	8/4/15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
530315	E55-Trasporto cemento insacco- L6M070 Sup. (L6M074)	"	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
530265	E-56Trasporto cemento insacco- Elev. 2C34. (2C70)	20/4/15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
530270	E62-Trasporto cemento Sili N° 11-12 (2C1)	NON ESERCIZIO													
530275	E63-Trasporto cemento Sili N° 13-14 (2C2)	27/4/15	✓		✓		✗		✓		✗		✓		FILTRO STASATO + SOST. N°3 PISTOLETTI ODL 4136/1.35
530280	E64-Trasporto cemento Sili N° 15-16 (2C5)	8/4/15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
550490	E68-Trasporto cemento Elevatore ROM 670 (ROM677)	"	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
550480	E69-Trasporto cemento Elevatore ROM 120 (ROM127)	"	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
560490	E70-Silo N° 16 Carico su automezzi (3P34)	21/4/15	✓		✓		✓			✗		✗	✓		STASATO FILTRO E VALVOLA PENDOLARI ODL 4161620-35

CONTROLLO 1: Presenza numero di identificazione punto di emissione.

CONTROLLO 2: Assenza polverosità

CONTROLLO 3: Corretto funzionamento sistema di lavaggio (sbattimenti, elettrovalvole, tubazione aria compressa, ecc.)

CONTROLLO 4: Corretto funzionamento sistema di scarico (coclea, rotocella, pendolari, ecc.)

CONTROLLO 5: Controllo tubazioni di mandata e aspirazione (assenza fori, intasamenti, ecc.)

CONTROLLO 6: Controllo funzionamento ventilatore (cinghie, cuscinetti, rumorosità, vibrazioni, ecc.)

MESE:

FIRMA:

BUZZI UNICEM - GUIDONIA

REGISTRO CONTROLLI MENSILI PUNTI DI EMISSIONE

[illegible]

MESE: MARZO 2015

FIRMA: 

BUZZI UNICEM - GUIDONIA

REGISTRO CONTROLLI MENSILI PUNTI DI EMISSIONE															
CDC	PROVENIENZA	DATA CONTROLLO	CONTROLLO 1		CONTROLLO 2		CONTROLLO 3		CONTROLLO 4		CONTROLLO 5		CONTROLLO 6		ALTRE ANOMALIE RISCONTRATE
			POS	NEG	POS	NEG	POS	NEG	POS	NEG	POS	NEG	POS	NEG	
560060	E48-Estrazione cemento Silo N°1 (28/29/30)	24/3/15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
560170	E50-Estrazione cemento Silo N°3 (POM420)	24/3/15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
560270	E52-Estrazione cemento Silo N°5 (POM720)	24/3/15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
530310	E54-Trasporto cemento insacco- L6M070 Inf. (L6M060)	25/3/15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
530315	E55-Trasporto cemento insacco- L6M070 Sup. (L6M074)	30/3/15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
530265	E-56Trasporto cemento insacco- Elev. 2C34. (2C70)	30/3/15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
530270	E62-Trasporto cemento Sili N° 11-12 (2C1)	23/3/15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
530275	E63-Trasporto cemento Sili N° 13-14 (2C2)	23/3/15	✓		✓	✗	✓		✓			✗	✓		STATO FILTRO ODL 4136/11-35
530280	E64-Trasporto cemento Sili N° 15-16 (2C5)	23/3/15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
550490	E68-Trasporto cemento Elevatore ROM 670 (ROM677)	23/3/15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
550480	E69-Trasporto cemento Elevatore ROM 120 (ROM127)	23/3/15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
560490	E70-Silo N° 16 Carico su automezzi (3P34)														NON USORCITO

CONTROLLO 1: Presenza numero di identificazione punto di emissione.

CONTROLLO 2: Assenza polverosità

CONTROLLO 3: Corretto funzionamento sistema di lavaggio (sbattimenti, elettrovalvole, tubazione aria compressa, ecc.)

CONTROLLO 4: Corretto funzionamento sistema di scarico (coclea, rotocella, pendolari, ecc.)

CONTROLLO 5: Controllo tubazioni di mandata e aspirazione (assenza fori, intasamenti, ecc.)

CONTROLLO 6: Controllo funzionamento ventilatore (cinghie, cuscinetti, rumorosità, vibrazioni, ecc.)

MESE:

FEBBRAIO 2015

FIRMA:



BUZZI UNICEM - GUIDONIA

REGISTRO CONTROLLI MENSILI PUNTI DI EMISSIONE															
CDC	PROVENIENZA	DATA CONTROLLO	CONTROLLO 1		CONTROLLO 2		CONTROLLO 3		CONTROLLO 4		CONTROLLO 5		CONTROLLO 6		ALTRE ANOMALIE RICONTRATE
			POS	NEG	POS	NEG	POS	NEG	POS	NEG	POS	NEG	POS	NEG	
234439	E8-Elevatori farina Est Forno- 5 (D2M512)	2/2/15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		CONTROLLO COMPLETO ODL 406743-35
234469	E9-Elevatori farina Ovest Forno- 5 (D2M532)	2/2/15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
330098	E19-Trasporto silo1-4 (F2M591)	2/2/15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		SOST. MANICURE CINGHIA VENTILATORE ODL 397662-35
500882	E20-Scarichi su nastri esistenti (G2M230)	2/2/15	✓		✓		✓		✓			X	✓		
565130	E22-Trasporto carico Clinker (G2C805)	2/2/15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		SOST. MANICURE CINGHIA VENTILATORE ODL 397662-35 SOST. FILTRO SBLOCCATA ROTOCILLA ODL 408374-35
565210	E23-Carico clinker nord (G2C831)	2/2/15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
565220	E24-Carico clinker sud (G2C836)	2/2/15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
500876	E33-Depolvero estrazione silo 4 (G2M215)	19/2/15	✓		✓		✓		✓			X	✓		
555170	E65-Pallettizzatrice n.1 OCME	ENTRO NOV ESERCIZIO													CONTROLLO COMPLETO ODL 397608-35
330093	E81-Depolvero elevatori (F2M576)	2/2/15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
701535	E82-Depolvero scarico pozzolana	26/2/15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		

CRUDO

CLINKER

MESE: FEBBRAIO 2015

FIRMA:

BUZZI UNICEM - GUIDONIA

REGISTRO CONTROLLI MENSILI PUNTI DI EMISSIONE															
CDC	PROVENIENZA	DATA CONTROLLO	CONTROLLO 1		CONTROLLO 2		CONTROLLO 3		CONTROLLO 4		CONTROLLO 5		CONTROLLO 6		ALTRE ANOMALIE RISCOstrate
			POS	NEG	POS	NEG	POS	NEG	POS	NEG	POS	NEG	POS	NEG	
560060	E48-Estrazione cemento Silo N°1 (28/29/30)	26/2/15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		INSACCO
560170	E50-Estrazione cemento Silo N°3 (POM420)	26/2/15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
560270	E52-Estrazione cemento Silo N°5 (POM720)	26/2/15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
530310	E54-Trasporto cemento insacco- L6M070 Inf. (L6M060)	18/2/15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
530315	E55-Trasporto cemento insacco- L6M070 Sup. (L6M074)	18/2/15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
530265	E-56Trasporto cemento insacco- Elev. 2C34. (2C70)	18/2/15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
530270	E62-Trasporto cemento Sili N° 11-12 (2C1)	5/2/15	✓		✓			X	✓		✓		✓		
530275	E63-Trasporto cemento Sili N° 13-14 (2C2)	10/2/15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
530280	E64-Trasporto cemento Sili N° 15-16 (2C5)	8/2/15	✓		✓		✓		✓			X	✓		
550490	E68-Trasporto cemento Elevatore ROM 670 (ROM677)	12/2/15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
550480	E69-Trasporto cemento Elevatore ROM 120 (ROM127)	26/2/15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		INSACCO
560490	E70-Silo N° 16 Carico su automezzi (3P34)	12/2/15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		

CONTROLLO 1: Presenza numero di identificazione punto di emissione.

CONTROLLO 2: Assenza polverosità

CONTROLLO 3: Corretto funzionamento sistema di lavaggio (sbattimenti, elettrovalvole, tubazione aria compressa, ecc.)

CONTROLLO 4: Corretto funzionamento sistema di scarico (coclea, rotocella, pendolari, ecc.)

CONTROLLO 5: Controllo tubazioni di mandata e aspirazione (assenza fori, intasamenti, ecc.)

CONTROLLO 6: Controllo funzionamento ventilatore (cinghie, cuscinetti, rumorosità, vibrazioni, ecc.)

MESE:

GENNAIO 2015

FIRMA:

Valeri

BUZZI UNICEM - GUIDONIA

REGISTRO CONTROLLI MENSILI PUNTI DI EMISSIONE															
CDC	PROVENIENZA	DATA CONTROLLO	CONTROLLO 1		CONTROLLO 2		CONTROLLO 3		CONTROLLO 4		CONTROLLO 5		CONTROLLO 6		ALTRE ANOMALIE RISCONTRATE
			POS	NEG	POS	NEG	POS	NEG	POS	NEG	POS	NEG	POS	NEG	
234439	E8-Elevatori farina Est Forno- 5 (D2M512)	22/1/15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		CRUDO
234469	E9-Elevatori farina Ovest Forno- 5 (D2M532)	22/1/15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
330098	E19-Trasporto silo1-4 (F2M591)	20/1/15	✓			X	✓		✓		✓		✓		CLINKER
500882	E20-Scarichi su nastri esistenti (G2M230)	22/1/15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
565130	E22-Trasporto carico Clinker (G2C805)	07/1/15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
565210	E23-Carico clinker nord (G2C831)	07/1/15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
565220	E24-Carico clinker sud (G2C836)	07/1/15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
500876	E33-Depolvero estrazione silo 4 (G2M215)	07/1/15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
500378	E79-Scarico nastro clinker (G2M143)	07/1/15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
330093	E81-Depolvero elevatori (F2M576)	07/1/15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
701535	E82-Depolvero scarico pozzolana	07/1/15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		

CONTROLLO
ODL 606744-35SOST. MANICATO
397662-35

MESE: GENNAIO 2013

FIRMA: 

BUZZI UNICEM - GUIDONIA[illegible]

MESE:

GIUGNO 2015

FIRMA:



BUZZI UNICEM - GUIDONIA

REGISTRO CONTROLLI MENSILI PUNTI DI EMISSIONE															
CDC	PROVENIENZA	DATA CONTROLLO	CONTROLLO 1		CONTROLLO 2		CONTROLLO 3		CONTROLLO 4		CONTROLLO 5		CONTROLLO 6		ALTRE ANOMALIE RISCONTRATE
			POS	NEG	POS	NEG	POS	NEG	POS	NEG	POS	NEG	POS	NEG	
560060	E48-Estrazione cemento Silo N°1 (28/29/30)	19/1/15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		INSACCO
560170	E50-Estrazione cemento Silo N°3 (POM420)	19/1/15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
560270	E52-Estrazione cemento Silo N°5 (POM720)	7/1/15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
530310	E54-Trasporto cemento insacco- L6M070 Inf. (L6M060)	20/1/15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
530315	E55-Trasporto cemento insacco- L6M070 Sup. (L6M074)	20/1/15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
530265	E-56Trasporto cemento insacco- Elev. 2C34. (2C70)	20/1/15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
530270	E62-Trasporto cemento Sili N° 11-12 (2C1)	21/1/15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
530275	E63-Trasporto cemento Sili N° 13-14 (2C2)	21/1/15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
530280	E64-Trasporto cemento Sili N° 15-16 (2C5)	22/1/15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
550490	E68-Trasporto cemento Elevatore ROM 670 (ROM677)	22/1/15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
550480	E69-Trasporto cemento Elevatore ROM 120 (ROM127)	23/1/15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
560490	E70-Silo N° 16 Carico su automezzi (3P34)	23/1/15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		

CONTROLLO 1: Presenza numero di identificazione punto di emissione.

CONTROLLO 2: Assenza polverosità

CONTROLLO 3: Corretto funzionamento sistema di lavaggio (sbattimenti, elettrovalvole, tubazione aria compressa, ecc.)

CONTROLLO 4: Corretto funzionamento sistema di scarico (coclea, rotocella, pendolari, ecc.)

CONTROLLO 5: Controllo tubazioni di mandata e aspirazione (assenza fori, intasamenti, ecc.)

CONTROLLO 6: Controllo funzionamento ventilatore (cinghie, cuscinetti, rumorosità, vibrazioni, ecc.)