


N.B. Tutte le formetriche dovranno essere definite ed approvate dalla D.L. prima della realizzazione delle strutture

PRESCRIZIONI SUI MATERIALI E DISPOSIZIONI GENERALI		
CARATTERISTICHE DEI MATERIALI		
MAGNONE CALCESTRUZZO	Sotofondazioni	Rak >= 20 MPa
	Fondazioni a platea in opera	Rak >= 30 MPa
	Strutture in elevazione in opera	Rak >= 30 MPa
	Strutture prefabbricate	Rak >= 30 MPa
ACCIAIO RETE	B450C	Fyk >= 450 MPa
	B450C	Fyk >= 450 MPa
DETTAGLI COSTRUTTIVI		
CORRIFERRO INTERFERRO ANCORAGGIO DIAMETRO PIEG.	2 cm strutt prefabbr - 3 cm strutt. in elevazione - 3.5 cm strutt. interrate	
	2 cm fino a e a 20 - oltre diametro della barra >= 8 e	
CONDIZIONI DI LAVORAZIONE		
GETTI C.A. TEMP. AMBIENTE DISASSIATO	Avvisare sempre la DL prima di effettuare i getti > 2°C o utilizzare appositi additivi 28 giorni	
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE		
CALCESTRUZZO	CONTROLO TIPO "A" (NTC 14.01.2008) N° 1 prelievo (2 cubetti 15x15x15) ogni 100mc di miscela omogenea	
ESPOSIZIONE AMBIENTALE		
CLASSE	XC2/XC3/F3 (carbonatazione, cicli gelo e disgelo)	
CONSISTENZA CALCESTRUZZO		
FONDAZIONI	CLASSE S4 - Stamp 160/210	
ELEVAZIONE	CLASSE S4 - Stamp 160/210	
NORMATIVA DI RIFERIMENTO, PARAMETRI SISMICI, RESISTENZA AL FUOCO		
D.M. Infrastrutture 14 gennaio 2008 - Legge 08/11/1971 n. 1086 Comune Monterotondo (RM) - Zona Sismica 2b - Tipo di Costruzione 2 - Classe d'uso II		
NOTE		
Le misure sono indicative e dovranno essere verificate con gli architetti		

PARTICOLARE SMUSSO MURETTO



+/-0,00

**Comune di Monterotondo**  
Provincia di Roma

**NUOVO CIMITERO COMUNALE**  
VARIANTE AL PROGETTO ESECUTIVO  
4° LOTTO FUNZIONALE - 1° STRALCIO

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO DELL'ENTE COMPETENTE:

PROGETTAZIONE: **ITALSTUDI S.R.L.**  
Servizi di Ingegneria e Aspetto del Territorio  
Via Edoardo d'Orsola, 212  
00198 Roma

DIRETTORE TECNICO: Arch. Marcello PERETTI CUCCHI  
GRUPPO DI PROGETTAZIONE: Geom. Massimo COMPAGNUCCI  
Ingegnere e Collaboratore Tecnico  
Via Edoardo d'Orsola, 212  
00198 Roma

OGGETTO: **INTERVENTO 1**  
**PIANTE, PROSPETTI, SEZIONI**

DATA: 12/03/2018

SCALA: 1/50-1/25

TAVOLA: **P.E. S07**

Commissa	Livello Progetto	Specialistica	Progressivo	File
17_01	PE		-	17_01_A_02_D_Monterotondo 4o Lotto
Rev	Data	Descrizione		Autore

A TERMINI DI LEGGE E' SEVERAMENTE VIETATO RIPRODURRE O COMUNICARE A TERZI IL CONTENUTO DEL PRESENTE ELABORATO