TERMICA COLLEFERRO S.p.A. **Controlli periodici impianto SCR 2014**

	Componente	Attività	Frequenza	Data esecuzione/Commenti											
				gen-14	feb-14	mar-14	apr-14	mag-14	giu-14	lug-14	ago-14	set-14	ott-14	nov-14	dic-14
ARIA DILUIZIONE	Filtri	Controllo	Mensile	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
		Sostituzione	Trimestrale												
	Ventilatori	Controllo cuscinetti	Mensile	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
		Controllo vibrazioni	Annuale												
		Controllo bulloneria	Trimestrale												
	Strumentazione	Verifica calibrazione	Semestrale	OK (VEDI SCHEDA)						OK (VEDI SCHEDA)					
VAPORIZZATORE	Strumentazione	Verifica calibrazione	Semestrale	OK (VEDI SCHEDA)						OK (VEDI SCHEDA)					
	Package di vaporizzazione	Ispezione interna	Annuale												
Distribuzione Ammoniaca	Filtri	Controllo	Mensile	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Strumentazione	Verifica calibrazione	Semestrale	OK (VEDI SCHEDA)											
	Valvole	Verifica corretto funzionamento	Semestrale	OK											
Quadro e resist. Elettrica	Resistenza	Controllo	Annuale	OK											
	quadro elettrico	Controllo	Annuale	OK											
	Strumentazone	Controllo	Annuale	OK											
Pompe Dosaggio NH3	Pompa	Verifica funzionamento	Continua	Controllo remoto on-line da DCS											
	Pompa	Manutenzione	Mensile	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

Anomalie riscontrate ed eventuali interventi straordinari eseguiti:

18.9.2014 Sostituzione filtri ASP. ARIA VENTILATORI

9.10.2014 Controllo spillo ingresso ammoniaca pulizia soffiatura

9.10.2014 Controllo assi scalzetti funzionalità