

# EMISSIONI DIFFUSE (Tab. C7)

Mese: GENNAIO  
Anno: 2014

Firma di chi effettua il controllo: [Signature]

Termica Colletto SPA					
Area di stoccaggio	Serbatoio / Additivo	Origine (Punto di Emissione)	Modalità di prevenzione	Esito	Note
Additivi chimici acqua di torre	Acido Solforico	Sfiato	Presenza di valvola di respirazione: Guardia idraulica	OK	
Additivi chimici impianto SCR	Ammoniaca	Sfiato	Presenza di valvola di respirazione: Guardia idraulica	OK	
Gasolio per GVA	Serbatoio gasolio n° 1	Sfiato	Presenza di valvola di respirazione	OK	
Gasolio per GVA	Serbatoio gasolio n° 2	Sfiato	Presenza di valvola di respirazione	OK	
Additivi chimici impianto acqua grezza	Serbatoio ipodermico	Sfiato	Presenza di valvola di respirazione: Guardia idraulica	OK	
Additivi chimici per neutralizzazione acque reflue	Serbatoio Acido Cloridrico	Sfiato	Presenza di valvola di respirazione: Guardia idraulica	OK	
Additivi chimici per trattamento condensato (Polishing)	Serbatoio Acido Cloridrico	Sfiato	Presenza di valvola di respirazione: Guardia idraulica	OK	

# EMISSIONI DIFFUSE (Tab. C7)

Mese: FEBBRAIO  
Anno: 2014

Firma di chi effettua il controllo: Radice

Termica Colliero SPA					
Area di stoccaggio	Serbatoio / Additivo	Origine (Punto di Emissione)	Modalità di prevenzione	Esito	Note
Additivi chimici acqua di tone	Acido Solforico	Sfatto	Presenza di valvola di respirazione; Guardia idraulica	OK	
Additivi chimici impianto SCR	Ammoniac	Sfatto	Presenza di valvola di respirazione; Guardia idraulica	OK	
Gasolio per GVA	Serbatoio gasolio n° 1	Sfatto	Presenza di valvola di respirazione	OK	
Gasolio per GVA	Serbatoio gasolio n° 2	Sfatto	Presenza di valvola di respirazione	OK	
Additivi chimici impianto acqua grezza	Serbatoio Ipodonio	Sfatto	Presenza di valvola di respirazione; Guardia idraulica	OK	
Additivi chimici per neutralizzazione acque reflue	Serbatoio Acido Cloridrico	Sfatto	Presenza di valvola di respirazione; Guardia idraulica	OK	
Additivi chimici per trattamento condensato (Polishing)	Serbatoio Acido Cloridrico	Sfatto	Presenza di valvola di respirazione; Guardia idraulica	OK	

**EMISSIONI DIFFUSE (Tab. C7)**

Mese: MARZO  
Anno: 2014

Firma di chi effettua il controllo: 

Termica Colletterro Spa					
Area di stoccaggio	Serbatoio / Additivo	Origine (Punto di Emissione)	Modalità di prevenzione	Esito	Note
Additivi chimici acqua di torre	Acido Solforico	Sfiato	Presenza di valvola di respirazione; Guardia idraulica	OK	
Additivi chimici impianto SCR	Ammoniaca	Sfiato	Presenza di valvola di respirazione; Guardia idraulica	OK	
Gasolio per GVA	Serbatoio gasolio n° 1	Sfiato	Presenza di valvola di respirazione	OK	
Gasolio per GVA	Serbatoio gasolio n° 2	Sfiato	Presenza di valvola di respirazione	OK	
Additivi chimici impianto acqua grezza	Serbatoio Iprodorfo	Sfiato	Presenza di valvola di respirazione; Guardia idraulica	OK	
Additivi chimici per neutralizzazione acque reflue	Serbatoio Acido Cloridrico	Sfiato	Presenza di valvola di respirazione; Guardia idraulica	OK	
Additivi chimici per trattamento condensato (Polishing)	Serbatoio Acido Cloridrico	Sfiato	Presenza di valvola di respirazione; Guardia idraulica	OK	

# EMISSIONI DIFFUSE (Tab. C7)

Mese: APRILE  
Anno: 2014

Firma di chi effettua il controllo:

*Luca M. Martini*

Termica Colletto SPA

Area di stoccaggio	Serbatoio / Additivo	Origine (Punto di Emissione)	Modalità di prevenzione	Esito	Note
Additivi chimici acqua di torre	Acido Solforico	Sfiato	Presenza di valvola di respirazione; Guardia idraulica	OK	
Additivi chimici - Impianto SCR	Ammoniacca	Sfiato	Presenza di valvola di respirazione; Guardia idraulica	OK	
Gasolio per GVA	Serbatoio gasolio n° 1	Sfiato	Presenza di valvola di respirazione	OK	
Gasolio per GVA	Serbatoio gasolio n° 2	Sfiato	Presenza di valvola di respirazione	OK	
Additivi chimici impianto acqua grezza	Serbatoio ipoclorito	Sfiato	Presenza di valvola di respirazione; Guardia idraulica	OK	
Additivi chimici per neutralizzazione acque reflusse	Serbatoio Acido Cloridrico	Sfiato	Presenza di valvola di respirazione; Guardia idraulica	OK	
Additivi chimici per trattamento condensato (Polishing)	Serbatoio Acido Cloridrico	Sfiato	Presenza di valvola di respirazione; Guardia idraulica	OK	

# EMISSIONI DIFFUSE (Tab. C7)

Mese: Maggio  
Anno: 2014

Firma di chi effettua il controllo:



Termica Colletto SPA					
Area di stoccaggio	Serbatoio /Additivo	Origine (Punto di Emissione)	Modalità di prevenzione	Esito	Note
Additivi chimici acqua di torre	Acido Solforico	Sfiato	Presenza di valvola di respirazione; Guardia idraulica	OK	
Additivi chimici , impianto SCR	Ammoniac	Sfiato	Presenza di valvola di respirazione; Guardia idraulica	OK	
Gasolio per GVA	Serbatoio gasolio n° 1	Sfiato	Presenza di valvola di respirazione	OK	
Gasolio per GVA	Serbatoio gasolio n° 2	Sfiato	Presenza di valvola di respirazione	OK	
Additivi chimici impianto acqua grezza	Serbatoio ipodrito	Sfiato	Presenza di valvola di respirazione; Guardia idraulica	OK	
Additivi chimici per neutralizzazione acque reflue	Serbatoio Acido Cloridrico	Sfiato	Presenza di valvola di respirazione; Guardia idraulica	OK	
Additivi chimici per trattamento condensato (Polishing)	Serbatoio Acido Cloridrico	Sfiato	Presenza di valvola di respirazione; Guardia idraulica	OK	

# EMISSIONI DIFFUSE (Tab. C7)

Mese: GIUGNO  
Anno: 2014

Firma di chi effettua il controllo: [Firma]

Termica Colliero SpA					
Area di stoccaggio	Serbatoio / Additivo	Origine (Punto di Emissione)	Modalità di provenienza	Esito	Note
Additivi chimici acqua di torre	Acido Solforico	Sfalo	Presenza di valvola di respirazione; Guardia idraulica	OK	
Additivi chimici - Impianto SCR	Ammoniac	Sfalo	Presenza di valvola di respirazione; Guardia idraulica	OK	
Gasolio per GVA	Serbatoio gasolio n° 1	Sfalo	Presenza di valvola di respirazione	OK	
Gasolio per GVA	Serbatoio gasolio n° 2	Sfalo	Presenza di valvola di respirazione	OK	
Additivi chimici impianto acqua grezza	Serbatoio ipoclorito	Sfalo	Presenza di valvola di respirazione; Guardia idraulica	OK	
Additivi chimici per neutralizzazione acque reflue	Serbatoio Acido Cloridrico	Sfalo	Presenza di valvola di respirazione; Guardia idraulica	OK	
Additivi chimici per trattamento condensato (Polishing)	Serbatoio Acido Cloridrico	Sfalo	Presenza di valvola di respirazione; Guardia idraulica	OK	

## EMISSIONI DIFFUSE (Tab. C7)

Mese: LUGLIO  
Anno: 2014

Firma di chi effettua il controllo:

*P. Scatena*

Termica Colliero SPA					
Area di stoccaggio	Serbatoio / Additivo	Origine (Punto di Emissione)	Modalità di prevenzione	Esito	Note
Additivi chimici acqua di torre	Acido Solforico	Sfiato	Presenza di valvola di respirazione; Guardia idraulica	OK	
Additivi chimici - Impianto SCR	Ammoniac	Sfiato	Presenza di valvola di respirazione; Guardia idraulica	OK	
Gasolio per GVA	Serbatoio gasolio n° 1	Sfiato	Presenza di valvola di respirazione	OK	
Gasolio per GVA	Serbatoio gasolio n° 2	Sfiato	Presenza di valvola di respirazione	OK	
Additivi chimici impianto acqua grezza	Serbatoio ipoclorito	Sfiato	Presenza di valvola di respirazione; Guardia idraulica	OK	
Additivi chimici per neutralizzazione acque refine	Serbatoio Acido Cloridrico	Sfiato	Presenza di valvola di respirazione; Guardia idraulica	OK	
Additivi chimici per trattamento condensato (Polishing)	Serbatoio Acido Cloridrico	Sfiato	Presenza di valvola di respirazione; Guardia idraulica	OK	

## EMISSIONI DIFFUSE (Tab. C7)

 Mese: AGOSTO  
 Anno: 2016

Firma di chi effettua il controllo:



Termica Collettero SPA					
Area di stoccaggio	Serbatoio / Additivo	Origine (Punto di Emissione)	Modalità di prevenzione	Esito	Note
Additivi chimici acqua di torre	Acido Solforico	Sfido	Presenza di valvola di respirazione; Guardia idraulica	OK	
Additivi chimici - impianto SCR	Ammoniac	Sfido	Presenza di valvola di respirazione; Guardia idraulica	OK	
Gasolio per GVA	Serbatoio gasolio n° 1	Sfido	Presenza di valvola di respirazione	OK	
Gasolio per GVA	Serbatoio gasolio n° 2	Sfido	Presenza di valvola di respirazione	OK	
Additivi chimici impianto acqua grezza	Serbatoio Ipodonio	Sfido	Presenza di valvola di respirazione; Guardia idraulica	OK	
Additivi chimici per neutralizzazione acque reflue	Serbatoio Acido Cloridrico	Sfido	Presenza di valvola di respirazione; Guardia idraulica	OK	
Additivi chimici per trattamento condensato (Polishing)	Serbatoio Acido Cloridrico	Sfido	Presenza di valvola di respirazione; Guardia idraulica	OK	



# EMISSIONI DIFFUSE (Tab. C7)

Mese: SETTEMBRE  
Anno: 2014

Firma di chi effettua il controllo



Termica Colliero SpA					
Area di stoccaggio	Serbatoio / Additivo	Origine (Punto di Emissione)	Modalità di prevenzione	Esito	Note
Additivi chimici acqua di torre	Acido Solforico	Sfatto	Presenza di valvola di respirazione; Guardia idraulica	OK	
Additivi chimici - Impianto SCR	Ammoniacca	Sfatto	Presenza di valvola di respirazione; Guardia idraulica	OK	
Gasolio per GVA	Serbatoio gasolio n° 1	Sfatto	Presenza di valvola di respirazione	OK	
Gasolio per GVA	Serbatoio gasolio n° 2	Sfatto	Presenza di valvola di respirazione	OK	
Additivi chimici Impianto acqua grezza	Serbatoio Ipcorlito	Sfatto	Presenza di valvola di respirazione; Guardia idraulica	OK	
Additivi chimici per neutralizzazione acque reflus	Serbatoio Acido Cloridrico	Sfatto	Presenza di valvola di respirazione; Guardia idraulica	OK	
Additivi chimici per trattamento condensato (Polishing)	Serbatoio Acido Cloridrico	Sfatto	Presenza di valvola di respirazione; Guardia idraulica	OK	

# EMISSIONI DIFFUSE (Tab. C7)

Mese: OTTOBRE  
Anno: 2014

Firma di chi effettua il controllo:

Paolo

Termica Colliero Spa					
Area di stoccaggio	Serbatoio / Additivo	Origine (Punto di Emissione)	Modalità di prevenzione	Esito	Note
Additivi chimici acqua di torre	Acido Solforico	Sfatto	Presenza di valvola di respirazione; Guardia idraulica	OK	
Additivi chimici - Impianto SCR	Ammoniacca	Sfatto	Presenza di valvola di respirazione; Guardia idraulica	OK	
Gasolio per GVA	Serbatoio gasolio n° 1	Sfatto	Presenza di valvola di respirazione	OK	
Gasolio per GVA	Serbatoio gasolio n° 2	Sfatto	Presenza di valvola di respirazione	OK	
Additivi chimici impianto acqua grezza	Serbatoio ipoclorito	Sfatto	Presenza di valvola di respirazione; Guardia idraulica	OK	
Additivi chimici per neutralizzazione acque reflue	Serbatoio Acido Cloridrico	Sfatto	Presenza di valvola di respirazione; Guardia idraulica	OK	
Additivi chimici per trattamento condensato (Polishing)	Serbatoio Acido Cloridrico	Sfatto	Presenza di valvola di respirazione; Guardia idraulica	OK	

# EMISSIONI DIFFUSE (Tab. C7)

Mese: NOVEMBRE  
Anno: 2014

Firma di chi effettua il controllo:



Termica Colliero SPA					
Area di stoccaggio	Serbatoio / Additivo	Origine (Punto di Emissione)	Modalità di prevenzione	Esito	Note
Additivi chimici acqua di torre	Acido Solforico	Sfiato	Presenza di valvola di respirazione; Guardia idraulica	OK	
Additivi chimici - Impianto SCR	Ammoniacca	Sfiato	Presenza di valvola di respirazione; Guardia idraulica	OK	
Gasolio per GVA	Serbatoio gasolio n° 1	Sfiato	Presenza di valvola di respirazione	OK	
Gasolio per GVA	Serbatoio gasolio n° 2	Sfiato	Presenza di valvola di respirazione	OK	
Additivi chimici impianto acqua grezza	Serbatoio Ipodonio	Sfiato	Presenza di valvola di respirazione; Guardia idraulica	OK	
Additivi chimici per neutralizzazione acque reflue	Serbatoio Acido Cloridrico	Sfiato	Presenza di valvola di respirazione; Guardia idraulica	OK	
Additivi chimici per trattamento condensato (Polishing)	Serbatoio Acido Cloridrico	Sfiato	Presenza di valvola di respirazione; Guardia idraulica	OK	

# EMISSIONI DIFFUSE (Tab. C7)

Mese: DICEMBRE  
Anno: 2014

Firma di chi effettua il controllo: Loei

Termica Colletto SPA					
Area di stoccaggio	Serbatoio / Additivo	Origine (Punto di Emissione)	Modalità di prevenzione	Esito	Note
Additivi chimici acqua di torre	Acido Solforico	Sfiato	Presenza di valvola di respirazione; Guardia idraulica	OK	
Additivi chimici • Impianto SCR	Ammoniaca	Sfiato	Presenza di valvola di respirazione; Guardia idraulica	OK	
Gasolio per GVA	Serbatoio gasolio n° 1	Sfiato	Presenza di valvola di respirazione	OK	
Gasolio per GVA	Serbatoio gasolio n° 2	Sfiato	Presenza di valvola di respirazione	OK	
Additivi chimici impianto acqua grezza	Serbatoio ipoclorito	Sfiato	Presenza di valvola di respirazione; Guardia idraulica	OK	
Additivi chimici per neutralizzazione acque reflue	Serbatoio Acido Cloridrico	Sfiato	Presenza di valvola di respirazione; Guardia idraulica	OK	
Additivi chimici per trattamento condensato (Polishing)	Serbatoio Acido Cloridrico	Sfiato	Presenza di valvola di respirazione; Guardia idraulica	OK	