

TRATTAMENTI GALVANICI INDUSTRIALI S.R.L.

Controlli biennali

ULTIMO CONTROLLO ESEGUITO IL 09/10/2014 - PROSSIMO CONTROLLO ENTRO IL 09/10/2016

	mese/commento
bacino contenimento deposito materie prime	Prova di tenuta : 09/10/2014 Esito positivo alla prova di tenuta eseguita riempiendo il bacino con acqua verificando il calo di livello nelle 24 ore successive alla fine del riempimento.
bacino contenimento deposito rifiuti	Prova di tenuta : 09/10/2014 Esito positivo alla prova di tenuta eseguita riempiendo il bacino con acqua verificando il calo di livello nelle 24 ore successive alla fine del riempimento.
controllo tenuta vasche bagni galvanici	Prova di tenuta : 09/10/2014 Esito positivo alla prova di tenuta eseguita riempiendo le vasche con acqua verificando il calo di livello nelle 24 ore successive alla fine del riempimento.