

**LOTTO PRESTAZIONALE  
LAVORI EDILI DI COMPLETAMENTO**



laborato:	Scala:
-----------	--------

**MPIANTO ELETTRICO**  
**PIANO SECONDO**

1:50













Data: OTTOBRE 2016

avola:

progettista:	Arch. Michele Stamegna via Beato Paolo Burali D'Arezzo 20	Timbro:	Tavola:
--------------	--	---------	---------

15

DISTRIBUZIONE LUCE	
LEGENDA	
	PLAFONIERA A KIWAY AD INCASSO NEL CONTRASOSPETTO
	PLAFONIERA ZENITH IP20
	PLAFONIERA 118cm AD INCASSO NEL CONTRASOSPETTO (IP65)
	PLAFONIERA 218cm AD INCASSO NEL CONTRASOSPETTO (IP65)
	PLAFONIERA DI EMERGENZA AUTOMANTENUTA 1x1m
	RIFLETTORE IN ALLUMINIO CON PROTEZIONE SANITARIA
	INTERRUTTORE UNIPOLARE AD INCASSO
	DOPPIO INTERRUTTORE UNIPOLARE AD INCASSO
	INVERTER PER PIANIEMERE
	SEGNALE DI VIA DI FUGA LUMINOSO
	SEGNALE DI VIA DI FUGA LUMINOSO
	SEGNALE DI USCITA DI SICUREZZA LUMINOSO
	QUADRO ELETTRICO
	CASSETTA DI DERIVAZIONE
	CONDUTTORIA PRINCIPALE ENERGOAMBIANTI
	CONDUTTORIA IN PVC FLESSIBILE
	RIVELATORE DI FUMO

DISTRIBUZIONE F.M.	
LEGENDA	
	PRESA BIPASSO 2P+T 10/16 A
	COPPIA DI PRESSE BIPASSO 2P+T 10/16 A
	Posizione allacci: - 2 prese 2p+1 (10/16 A bipasso) - 1 presa 2p+1 (10/16 A bipasso) - 1 interruttore automatico
	Presse TV già installate
	Coppia di presese R4/47 cat.6
	Pulsante a chiamata
	Segnalatore critico acustico VVC disall
	PULSANTE MANUALE DI ALLARME INCENDIO SIST. INCENDIO FUGA IN VERTIC
	QUADRO ELETTRICO
	CASSETTA DI DERIVAZIONE
	CONDUTTORI PRINCIPALI ENERGIANTI
	CONDUTTORI IN PVC FLESSIBILE

