



Provincia di Roma

Dipartimento 04 Servizio 03

Tutela aria ed energia

e-mail: s.nicoletti@provincia.roma.it

UFFICIO DETERMINAZIONI
Registro Unico n. 6319
del 03/11/2008

RIFERIMENTI CONTABILI

Atto Privo di Rilevanza Contabile

Responsabile del Procedimento
Salvatore NICOLETTI

Determinazione firmata digitalmente da :
- Il Dirigente Servizio 03 Dipartimento 04
quale centro di responsabilita';

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 6319 / 2008

**Oggetto: Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 18/02/05 n.59 IMPRESA:
ACEAELECTRABEL PRODUZIONE SPA VIA DELL'AERONAUTICA, 7 – 00144 -
ROMA STABILIMENTO:CENTRALE TERMOELETTRICA "G. MONTEMARTINI"
VIA OSTIENSE, 106 – 00154 - ROMA**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 03 Dipartimento DP04

Tutela aria ed energia

Dott. Salvatore NICOLETTI

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i dal responsabile del procedimento Salvatore NICOLETTI;

PREMESSO CHE:

- la direttiva n. 2008/1/CE che modifica e sostituisce la direttiva n. 96/61/CE, denominata *Integrated Pollution and Control*, disciplina le modalità e le condizioni di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali di seguito abbreviato in IPPC;
- il Decreto legislativo 18 febbraio 2005 n. 59 "Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" ha dato piena attuazione alla succitata direttiva normando anche l'autorizzazione di nuovi impianti e le modifiche degli impianti esistenti;
- per autorizzazione integrata ambientale s'intende il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che lo stesso sia conforme ai requisiti previsti nella direttiva sopra citata e che tale autorizzazione può valere per uno o più impianti o parte di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo Gestore;
- a livello europeo è stato istituito un gruppo di lavoro tecnico operante presso l'Institute for Prospective Technological Studies del CCR (Centro Comune di Ricerca), dell'Unione Europea, con sede a Siviglia per la predisposizione di documenti tecnici di riferimento (Bref – BAT References) sulle migliori tecniche disponibili (BAT – *Best Available Techniques*).

VISTO

- la legge 8 luglio 1986, n.349, recante "istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale";
- il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- il decreto legge 7 febbraio 2002, n.7, convertito con modifiche dalla legge 9 aprile 2002, n.55, recante "Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale";
- la D.G.R. del 13 dicembre 2005, n. 1116 avente per oggetto "Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale disciplinata dal decreto legislativo n. 59 del 18 febbraio 2005. Determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del decreto legislativo n. 59/2005."
- la Legge della Regione Lazio 23 novembre 2006, n. 17, che modificando la Legge Regionale 6 agosto 1999 n. 14 con l'aggiunta dell'articolo 103 bis, ha individuato le Province quali autorità competenti al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, in seguito "A.I.A.";
- la Determinazione del Direttore del Dipartimento IV n. 11 del 11/08/2006 con la quale sono state attribuite al Servizio 3 del Dipartimento IV "Tutela dell'Aria ed Energia" le competenze in materia di A.I.A.;
- le Delibere della Giunta Provinciale n. 14/2 del 18/01/2006, e n. 878/32 del 13/09/2006 che hanno determinato il calendario di presentazione delle domande;
- la Delibera della Giunta Provinciale n. 219 /13 del 04/04/2007 con la quale sono state definite le procedure per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

- il Decreto Ministeriale 31 gennaio 2005 “Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372”, ed in particolare, gli Allegati I e II;
- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, e s.m.i
- il Decreto Legge del 30 Ottobre 2007 n. 180, “Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie”, Convertito nella legge del 19 Dicembre 2007 n. 243;
- il D.Lgs 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;
- il Piano Regionale di Tutela della Acque adottato dalla Regione Lazio con delibera di Giunta regionale n. 266 del 2 maggio 2006 e approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 42 del 27 settembre 2007.

ESAMINATO:

- la domanda di Autorizzazione A.I.A. presentata in data 18/12/2006, con protocollo n. 152075, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 59/05 dall'Ing. Marco Passeggeri, titolare della ditta ACEA ELECTRABEL PRODUZIONESPA, P.Iva 02019870696, per l'impianto Centrale Termoelettrica “G. Montemartini” ubicato in Via Ostiense, 106, in Roma, al fine dell'esercizio della seguente attività IPPC:
 - **codice 1.1** – Impianto di combustione con potenza termica di combustione >50MW;
- le linee guida recanti i criteri per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili stabilite nell'allegato IV al D.Lgs. 59/05 art. 4;
- l'allegato I al D.M. 31/01/2005 Linee guida generali”, che al paragrafo 2 del punto 6 “sostenibilità dell'applicazione della MTD” individua i criteri di applicabilità delle stesse MTD;
- lo sviluppo dell'iter procedurale che ha avuto le seguenti fasi:

<i>Data</i>	<i>Prot. documento</i>	<i>Fase</i>
18/12/2006	152075	Presentazione della domanda di autorizzazione da parte di AceaElectrabel Produzione
26/07/2007	92064	Richiesta di Integrazione Documenti
31/10/2007	78/I	Inoltro della documentazione integrativa
28/11/2007	145214	Comunicazione avvio del procedimento.
07/12/2007		Sopralluogo presso l'impianto
13/12/2007	152463	Annuncio pubblico sul quotidiano “la Repubblica”
25/01/2008	11608	Indizione della Conferenza di Servizi
18/02/2008	22986	Richiesta di Integrazione Documenti
28/03/2008	41780	Richiesta parere Amministrazioni (Comune, Arpa Lazio)
31/03/2008		Richiesta parere interno
22/04/2008	52505	Inoltro della documentazione integrativa
06/05/2008		Conferenza di servizi interni.
27/05/2008	68416	Convocazione Conferenza di Servizi.
26/06/2008		Conferenza di Servizi
01/07/2008	84722	Divulgazione del Verbale CdS
27/10/2008	132460	Parere Arpalazio sul Piano di Monitoraggio e Controllo

- la documentazione tecnica ottenuta nel corso dell'iter istruttorio;

VISTI

- le osservazioni pervenute da aventi interesse nei termini temporali prescritti, ai sensi dell'articolo 5 comma 8 del D.Lgs. 59/05:
 - prot. 136284 del 14/11/2007
 - prot. 2611 del 08/01/2008
 - prot. 3225 del 09/01/2008
 - prot. 4207 del 10/01/2008
 - prot. 4950 del 14/01/2008
 - prot. 6724 del 16/01/2008
- i pareri favorevoli con prescrizioni espressi dal Servizio I "Gestione Rifiuti" e del Servizio II "Tutela delle acque, suolo e risorse idriche" del Dipartimento IV "Servizi di Tutela Ambientale" dell'Amministrazione Provinciale di Roma;
- la nota prot. 132091 4J/04 della Direzione Regionale di programmazione sanitaria Pol. Prevenzione e Sicurezza Lavoro del 07/12/2007, con cui comunicava di non configurarsi come amministrazione competente in materia ambientale, ma competente in materia sanitaria;
- I pareri favorevoli, senza prescrizioni, espressi in Conferenza di Servizi da TERNA S.p.A. e dall'Autorità di Bacino del Fiume Tevere;
- Il parere favorevole espresso dall' A.R.D.I.S. pervenuto a questa Amministrazione in data 06/08/2008 prot. 101223 "vincolato alla predisposizione di un idoneo piano di sicurezza redatto ai sensi del D.Lgs 09/04/2008 n.81 (Testo Unico sulla Sicurezza) riferito sia alle strutture che all'esercizio delle attività riconducibili alla Centrale Termica "G. Montemartini", che tenga conto del rischio connesso all'inondazione del Fiume Tevere";
- il parere favorevole espresso dal Comune di Roma (prot. 19505 del 31/07/2003) in riferimento alla deroga relativa all'altezza dei camini dell'impianto;
- lo scambio di note con Arpalazio e la Società in merito al parere che l'Arpalazio deve rendere ai sensi delle modifiche al D.Lgs 59/05 apportate con il D.Lgs. 04/08, protocolli:
 - n. 69845 del 30/05/2008 (da Arpa a Provincia),
 - n. 97873 del 29/07/2008 (da Società a Provincia),
 - n. 116444 del 26/09/2008 (da Arpa a Provincia),
 - n. 128273 del 17/10/2008 (da Provincia a Arpa),
 - n. 123793 del 09/10/2008 (da Arpa a Provincia),
 - n. 132460 del 27/10/2008 (da Arpa, prot. n. 28514 del 25/10/2008, a Provincia), con cui Arpalazio ha comunicato le prescrizioni da applicare al Piano di Monitoraggio e Controllo allegato e parte integrante del presente atto;

TENUTO CONTO CHE

- L'impianto è stato installato in data 02/12/1972;
- gli enti invitati alla conferenza di servizi con nota prot. n. 68416 del 27/05/2008 non hanno comunicato un referente per il procedimento in esame;
- il Comune di Roma non ha espresso il parere di competenza entro i termini fissati dal D.Lgs. 04/08 e richiesto con nota prot. n. 41780 del 28/03/2008 ;
- che nella seduta della Conferenza di Servizi del 26/06/2008 non state proposte modifiche alla bozza di atto autorizzativo presentato dal Servizio 3 del Dip. IV della Provincia di Roma;

RILEVATO CHE:

- a norma dell'art. 5, comma 14, del D.Lgs. 59/05, come riportato nell'Allegato II, il presente

provvedimento sostituisce ad ogni effetto le seguenti autorizzazioni, concessioni, pareri, visti, nulla osta o atti di analoga natura in materia ambientale in possesso del Gestore:

- certificato di allacciamento fognatura Comunale di Via Ostiense XI Circ.ne prot. 11832 del 19/03/2001 avente per oggetto “autorizzazione scarichi, servizi igienici e acque di prima pioggia”;
- Determinazione Dirigenziale n 99 del 01/04/2004 (prot. Gen. 2861 del 19/04/2004) “Autorizzazione per la continuazione delle emissioni in atmosfera”;

PRESO ATTO CHE

- in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 24, comma 24.1, dell'Allegato A della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 111/06, come successivamente modificata ed integrata, Terna S.p.A. Rete Elettrica Nazionale ha pubblicato l'elenco completo delle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico, con il quale viene confermato l'inserimento dell'impianto di produzione G. Montemartini, valido per i successivi dodici mesi, a far data dal 1 Gennaio 2008;
- con lettera pervenuta alla Provincia di Roma il 13/12/2007 prot. n. 152474, il gestore dell'impianto AceaElectrabel Produzione ha comunicato che è stato programmato l'intervento per l'installazione di un ulteriore condotto silenziatore sulla turbina a gas n. 3 (TG3), analogo a quelli installati sulle altre due turbine;
- con nota del 22/04/2008 prot. 52505 il gestore dell'impianto AceaElectrabel Produzione ha comunicato che il numero di ore di funzionamento dei tre turbogruppi nell'anno 2006 è stato complessivamente pari a 1022 e nell'anno 2007 è stato 938;
- l'art. 7, comma 3, del D.Lgs. 59/05, prevede che i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate non possano comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla vigente normativa nazionale o regionale;
- l'impianto è regolato da un Sistema di Gestione Ambientale volontario Certificato ISO 14001 da un ente autorizzato;
- ai sensi del D.Lgs 59/05, le attività di vigilanza e controllo del rispetto dei limiti di emissione e delle altre prescrizioni autorizzative competono ad Arpalazio, Sezione provinciale di Roma, via Saredo, 52, Roma;
- la documentazione di cui sopra risulta allegata agli atti;
- il presente atto è privo di rilevanza contabile;

Preso atto che il Direttore di Dipartimento ha apposto il visto di conformità agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 16, comma 4, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Roma", approvato con Deliberazione G.P. n.1122/56 del 23 dicembre 2003;

Visto l'art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto l'art. 151, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

- 1) di concedere l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D. Lgs. 59/05, all'Ing. Marco Passeggeri, titolare della ditta **ACEAELECTRABEL PRODUZIONE SPA**, P.Iva 02019870696, con sede legale in Roma, Via dell'Aeronautica, 7 - 00144, in qualità di gestore dell'impianto Centrale termoelettrica "G. Montemartini" ubicato in Via Ostiense, 106, 00154 Roma, codice attività IPPC 1.1 "impianti di combustione con potenza termica di combustione > 50 MW;
- 2) di imporre al Gestore le prescrizioni operative ed il rispetto dei valori limite alle emissioni e riportati nell'**Allegato tecnico** che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) di vincolare l'Autorizzazione Integrata Ambientale al rispetto della frequenza e delle modalità di effettuazione degli autocontrolli e di comunicazione dei dati ottenuti, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 59/2005, indicati nel **Piano di Monitoraggio e Controllo**, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 4) che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'articolo 9 comma 3 del D.Lgs. 59/2005, ha durata di **sei anni** a decorrere dalla data di emanazione del presente provvedimento;
- 5) che il presente provvedimento deve sempre essere custodito, anche in copia, presso l'impianto;

EVIDENZIA

- che il gestore, ai sensi dell'art. 11, comma 1 del D.lgs. 59/05, prima di dare attuazione a quanto previsto dalla presente autorizzazione, deve darne comunicazione a questa Amministrazione ed all'Arpalazio, Sezione provinciale di Roma;
- che almeno sei mesi prima della scadenza del presente provvedimento, il gestore deve presentare domanda di rinnovo dell'autorizzazione, secondo le modalità definite dalla Provincia e corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 59/05;
- che, in caso di modifiche degli impianti o di variazione della titolarità di Gestione, deve esserne data comunicazione preventiva alla Provincia di Roma, in carta legale e mediante raccomandata A.R. entro trenta giorni, ai sensi dell'art. 10 comma 4 del D.Lgs. 59/05;
- che l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 11 e 16 del D.Lgs. 18.02.2005, n. 59;
- che successivamente all'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 4 comma 1 del D.Lgs. 59/05 si valuterà la necessità di dovere riesaminare la presente Autorizzazione al fine di renderla ad esso conforme;

DISPONE

- la trasmissione del presente provvedimento a: Comune di Roma, Regione Lazio - Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i popoli, Asl Roma C, Autorità di Bacino Fiume Tevere, Ufficio Tecnico di Finanza, Gestore Sistema Elettrico, Terna Spa – Rete Elettrica Nazionale, Arpalazio Sezione Provinciale di Roma;
- di individuare l'ufficio AIA dello scrivente Servizio il luogo presso il quale sono depositati i documenti e gli atti inerenti il procedimento, al fine della consultazione del pubblico secondo quanto stabilito dall'art. 5, comma 6, del D.Lgs. 59/05;

Avverso alla presente Determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Lazio nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia e pertanto non assume rilevanza contabile.

IL DIRIGENTE
Dott. Salvatore NICOLETTI