

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA
CAPITALE DIPARTIMENTO III
AMBIENTE E TUTELA DEL
TERRITORIO:ACQUA - RIFIUTI -
ENERGIA -AEREE PROTETTE
SERVIZIO 2 TUTELA RISORSE
IDRICHE, ARIA ED ENERGIA
ambiente@pec.cittametropolitanaroma.it

DIS/GPC/PM-CE/LAZ

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

Oggetto: **EDIS71522885 da citare tale riferimento nell'oggetto o nel testo della risposta**
Progetto E-Distribuzione S.p.A. - C.P. NETTUNO PNRR CUP F88B22001410006. Richiesta di autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio della nuova Cabina Primaria 150/20 KV denominata "NETTUNO" nel comune di Nettuno (RM). Conferenza dei Servizi semplificata per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 2 del D.M. 20 Ottobre 2022 e L.R. 42/90. **PARERE COMUNE DI NETTUNO - OSSERVAZIONI. RIFERIMENTO AUT_3270343 - ENEL65320725**

Con riferimento a quanto indicato in oggetto, ed in particolare al parere di dissenso espresso dal Comune di Nettuno pervenuto alla scrivente in data 16.02.2024 prot. 0184840, pubblicato nell'albo pretorio del medesimo Comune in data 22.02.2024 al n. 568/2024, nonché alla comunicazione del 27.02.2024 prot. 2024-0035784 di Città Metropolitana di Roma Capitale contenenti le osservazioni al già menzionato dissenso ed in fine all'invito ad E-Distribuzione ad esprimere le proprie osservazioni, comunichiamo quanto segue:

Premesso

Che in data 24/10/2023 E-Distribuzione ai sensi dell'art. 2 del D.M. del 20/10/2022 ed ai sensi e per gli effetti della L.R. Lazio n. 14/1999, ha trasmesso alla Città Metropolitana di Roma Capitale la richiesta di AUTORIZZAZIONE UNICA alla costruzione ed esercizio della Cabina Primaria denominata "NETTUNO" nel Comune di NETTUNO (RM), progetto **inserito nel Programma Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) codice CUP F88B22001410006**, comunicando di volersi avvalere della conferenza dei Servizi ai sensi prevista dalla normativa vigente.

Che nella citata istanza è stato inoltre richiesto ai sensi dell'art. 2.10 del citato Decreto Ministeriale che **l'autorizzazione unica costituisca di per sé variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 52 - quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001.**

Che in data 02/01/2024 con prot. 2024-0000085 C.M.R.C. ha indetto la conferenza dei servizi coinvolgendo tutti gli enti preposti al rilascio del proprio parere.

Che le Cabine Primarie sono classificate tra le “infrastrutture lineari energetiche” quali opere indispensabili, così come menzionate nel D.P.R. 327/2001 e nel D.lgs 330/2004.

Tutto ciò premesso, la scrivente E-Distribuzione formula le seguenti osservazioni alla nota di dissenso del Comune di Nettuno:

Con riferimento al primo punto della comunicazione di dissenso trasmessa dal Comune di Nettuno, *“L'intervento ricade in aree destinate al completamento edilizio in un tessuto urbano parzialmente edificato ed in via di completamento. Si ritiene necessario approfondire, tramite uno studio di fattibilità, gli effetti sulla salute dei residenti, dovuti alle emissioni delle onde elettromagnetiche, allargato ad un sistema più complesso, quale quello della trasformazione linea alta tensione”*, siamo a comunicare che tra gli elaborati di progetto è presente la **“Relazione di impatto elettromagnetico”** nome file **“NET_PD_E_2_R0”** nella quale sono stati già ampiamente analizzati ed elaborati i dati relativi ai campi elettromagnetici prodotti dal futuro impianto e che rispettano a pieno le prescrizioni del D.P.C.M. 8/7/2003, della Norma CEI 211-6 e CEI 211-4 quali riferimenti normativi in materia.

Di fatti, le Distanze di Prima Approssimazione (DPA) dagli impianti in tensione, evidenziate graficamente in modo esplicito nell'allegato A2 della menzionata relazione, ricadono all'interno del perimetro del futuro impianto e non impattano nelle aree edificate e di futuro completamento edilizio.

Alla luce di quanto sopra indicato, non si ritiene necessario un più ampio studio di fattibilità sull'intero complesso di trasformazione, poiché di fatto può considerarsi di per sé esaustiva la **“Relazione di Impatto Elettromagnetico”**. Sarà pertanto cura della ASL territorialmente competente in materia, esprimere il proprio parere ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/2001.

Con riferimento al secondo punto della comunicazione di dissenso, *“L'area di progetto ricade all'interno nel nucleo 6, classificazione interna zona B2 - Zone di completamento edilizio integrato con interventi per la realizzazione di attrezzature pubbliche - Comparto M, di cui alla variante speciale per i nuclei abusivi, ai sensi della Legge Regionale n° 28/80, approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n° 229 del 21/04/2022, pubblicata sul B.U.R.L n° 36 del 28/04/2022”*, si precisa che nell'istanza di Autorizzazione Unica inoltrata alla C.M.R.M. come indicato in premessa è contemplata la richiesta di Variante Urbanistica, ai sensi dell'art. 52-quater del D.P.R. 327/2001, variante per la quale non possono essere applicate le N.T.A. poiché l'opera da realizzare non rientra tra le opere ammissibili in tale comparto.

Si precisa infine che per la localizzazione dell'area da destinare alla nuova struttura ha comportato un'attenta valutazione tenendo in considerazione più aspetti tra i quali, il baricentro elettrico, elemento fondamentale per garantire la qualità del servizio imposta da ARERA, la sua dimensione, e la presenza della linea a Alta Tensione al fine di ridurre il consumo di suolo per la realizzazione di eventuali raccordi dalle linee esistenti.

Il nostro referente Francesco Mussoni i cui recapiti sono riportati nell'istanza di autorizzazione indicata in premessa, è a vostra disposizione per eventuali chiarimenti.

Saluti.

Francesco Mussoni
Un Procuratore

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Italia S.p.A. e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.