



Responsabile del procedimento
Dr.ssa Paola Barattini

TEP ENERGY SOLUTION SRL
tepenergysolution@pec.it

Oggetto: Domanda di Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs.115/08 per la costruzione ed esercizio di un impianto di cogenerazione alimentato da gas naturale avente potenza termica nominale di 9,786 MWt e capacità di generazione pari a 4,507 MWe da ubicarsi nel Comune di Anzio in Via Palmolive n. 18 cap.00042 all'interno dello stabilimento della Colgate –Palmolive. **RICHIESTA DOCUMENTAZIONE**

In riferimento all'istanza di autorizzazione unica D.Lgs.115/08 presentata per la realizzazione dell'impianto in oggetto corredata di documentazione progettuale, agli atti con prott. n.103513, 103531, 103868 e 103873 del 11/06/2024, si rappresenta quanto segue;

esaminata la documentazione depositata,

visto che la realizzazione della centrale cogenerativa in oggetto è prevista dentro lo stabilimento della società Colgate-Palmolive Italia Srl in Anzio;

visto che la Colgate-Palmolive Italia Srl è già titolare di un'Autorizzazione Unica rilasciata ai sensi del D.Lgs.115/08 con DD RU 4562/2014 e successiva modifica non sostanziale con DD RU 4255/2015;

rilevato che nella Relazione tecnica (doc.nr. 23193G00CT003) si fa riferimento ad un'estensione della DD RU 4562/2014 avvenuta in data 21/11/2017 con l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale da parte della stessa Provincia (v. Determinazione Dirigenziale R.U. 5061), allegata al Provvedimento conclusivo del procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale della Città di Anzio del 25/10/2022 (v. Prot. n. 90728),

preso atto che l'intervento proposto da codesta società prevede la sostituzione di una parte della centrale cogenerativa attualmente esercita dalla stessa Colgate Palmolive;

rilevato che nella "Tabella 2.1. Procedimenti ambientali a cui l'impianto deve essere sottoposto" presente nella suddetta Relazione si rappresenta la necessità acquisire, data la distanza dai siti Rete Natura 2000 più prossimi, Parere su "Screening di incidenza" di cui è competente la Regione Lazio;

Tutto quanto premesso e considerato

lo scrivente Servizio ai fini della procedibilità dell'istanza, richiede la trasmissione dei seguenti atti documentali:





Città metropolitana
di Roma Capitale

Dipartimento III "Ambiente e Tutela del Territorio: Acqua - Rifiuti -
Energia - Aree Protette" Servizio 2 "Tutela risorse idriche, aria ed energia"

- Autorizzazione unica Ambientale rilasciata con DD RU 5061/2017 allegata al provvedimento conclusivo della Città di Anzio di cui sopra;
- Il contratto di diritto di superficie sottoscritto dalle parti che consente di fatto a codesta società di realizzare ed esercire l'impianto di cogenerazione in oggetto dentro lo stabilimento della Colgate Palmolive;
- L'istanza di Valutazione di Incidenza VINCA presentata alla Regione Lazio Direzione Ambiente Area Protezione e Gestione della Biodiversità.

Il procedimento sarà avviato solo dopo aver acquisito la documentazione di cui sopra.
Questo Servizio si riserva di chiedere ulteriori chiarimenti e/o integrazioni qualora necessario.

Il Funzionario incaricato P.O.

Dr.ssa Paola Barattini

