



PIANTA/SEZIONE POSIZIONAMENTO CABINA DI RACCOLTA

scala 1:50



CARPENTERIA E ARMATURA FONDAZIONE CABINA DI RACCOLTA

scala 1:20



Caratteristiche dei materiali		
Calcestruzzo di sottofondazione	dosaggio	150 kg/m <sup>3</sup>
	cemento tipo	32.5 N/mm <sup>2</sup>
Calcestruzzo per opere di fondazione		
	classe di resistenza	C25/30
	classe di esposizione elevazione	XC2
	rapporto massimo acqua cemento	0.60
	contenuto minimo di cemento	300 Kg/m <sup>3</sup>
	diametro massimo dell'inerte	20 mm.
	classe di consistenza	S4
Acciaio per c.a.		B450C

Prescrizioni nell'esecuzione

Copriferro minimo per le opere in c.a. 4 cm.



IMPIANTO FOTOVOLTAICO POMEZIA ROSSI  
E OPERE CONNESSE

POTENZA 9,269 MWp - COMUNE DI POMEZIA E DI ARDEA - PROVINCIA DI ROMA

Proponente

SOLAR PV 23 S.r.l. - Società a Responsabilità Limitata  
PIAZZA CASTELLO 19 - 20121 MILANO (MI) - C.F. e P.IVA 12987420960  
PEC: solarpv23@legalmail.it



Progettazione

Ing. Alessandro Bianchi  
PIAZZA GUGLIELMO MARCONI 25 - 00144 ROMA (RM) - P.IVA. 06741281007 - PEC: artelia.italia@pec.it  
Tel.: +39 06 672 2345 - email: alessandro.bianchi-ext@arteliagroup.com

Coordinamento progettuale

ARTELIA ITALIA S.p.A.  
PIAZZA GUGLIELMO MARCONI 25 - 00144 ROMA (RM) - P.IVA. 06741281007  
PEC: artelia.italia@pec.it - Tel.: +39 06 591 933 1 - email: contact@it.arteliagroup.com



Titolo Elaborato

PARTICOLARI STRUTTURALI CABINATI - CARPENTERIA E ARMATURA  
FONDAZIONE CABINA DI RACCOLTA

LIVELLO PROGETTAZIONE	CODICE ELABORATO	FILE NAME	DATA	SCALA
DEFINITIVO	PD_TAV12b	PD_TAV12b_01	30/10/2024	1:50
		Strutturale - Cabina raccolta		1:20

Revisioni

REV.	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO
00	30/10/24	EMISSIONE PER PERMITTING	ABI	ABI	ABI

