



BACIGALUPPO SRL
Azienda Certificata ISO 9001/2000
Realizzazione impianti comfort ambientale
Via Pian di Sco n. 60
00139 ROMA
Tel./Fax n. 06/58 06 208

SCHEDA TECNICA OPERATIVA
Centrale Termoelettrica Montemartini
Impianto Prima Piegia

INTERVENTO del

18.12.2018

Quadri elettrici		E	C	V	NOTE
1)	Spolvero e pulizia carpenteria metallica.	X			
2)	Pulizia ed asporto residui polverosi su conduttori, apparecchiature e morsettiere.				
3)	Controllo e serraggio accurato morsetti attestazione conduttori su apparecchiature.	X			
4)	Controllo e serraggio accurato morsettiere partenza linee.	X			
5)	Esame visivo stato conservazione guaine isolanti e sostituzione dei tratti di conduttori danneggiati per sovraccarico	X			
6)	Prova funzionamento manovre apertura e chiusura apparecchiature.	X			
7)	Verifiche ripetute intervento protezioni differenziali (a mezzo pulsanti di prova).				
8)	Sostituzione lampadine spie luminose e fusibili avariati.				
10)	Controllo collegamento a terra ed equipotenziali carpenteria metallica.				

Firma

[Signature]

Elettropompe		E	C	V	NOTE
1)	Controllo e mantenimento degli organi di tenuta	X			
2)	Controllo dello stato della pompa e della girante con eventuale disincrostazione meccanica o chimica degradabile	X			
3)	Controllo temperatura e rumorosità cuscinetti, lubrificazione ed eventuale sostituzione (a carico committente solo acquisto materiale)				
4)	Controllo efficienza accoppiamento pompa-motore (in caso di trasmissione indiretta)				

Firma

[Signature]

Locale filtri carboni attivi e a sabbia		E	C	V	NOTE
1)	Operazioni periodiche di manutenzione ordinaria per il buon mantenimento e funzionamento delle apparecchiature. (pulizia sensori, filtri, valvole, lubrificazione con idonei grassi ed olii, ritocchi di verniciatura di tubazioni, pompe, ecc.)	X			
2)	Pulizia ed asporto residui polverosi su conduttori, apparecchiature e morsettiere.				
3)	Simulazione di lavaggio e controlavaggio e filtraggio del sistema	X			
4)	Operazioni annuale di manutenzione ordinaria per la sostituzione del filtro a coalescenza installato a monte dei filtri a carboni attivi e a sabbia				

Firma

[Signature]

Legenda: E=effettuata - C=conforme - V=da verificare

Data e Firma Committente

[Signature]
Asga Produzione S.p.A.
Piazzale Ostiense, 2
00154 ROMA
P. IVA 11381121000





BACIGALUPO SRL
Azienda Certificata ISO 9001/2000
Realizzazione impianti comfort ambientale
Via Pian di Sco n. 60
00139 ROMA
Tel./Fax n. 06/58 06 208


SCHEDA TECNICA OPERATIVA
Centrale Termoelettrica Montemartini
Impianto Prima Pioggia

INTERVENTO del

14, 11, 2018

Quadri elettrici		E	C	V	NOTE
1)	Spolvero e pulizia carpenteria metallica.	✓			
2)	Pulizia ed asporto residui polverosi su conduttori, apparecchiature e morsettiere.	✓			
3)	Controllo e serraggio accurato morsetti attestazione conduttori su apparecchiature.	✓			
4)	Controllo e serraggio accurato morsettiere partenza linee.	✓			
5)	Esame visivo stato conservazione guaine isolanti e sostituzione dei tratti di conduttori danneggiati per sovraccarico	✓			
6)	Prova funzionamento manovre apertura e chiusura apparecchiature.	✓			
7)	Verifiche ripetute intervento protezioni differenziali (a mezzo pulsanti di prova).	✓		✓	
8)	Sostituzione lampadine spie luminose e fusibili avariati.	✓			
10)	Controllo collegamento a terra ed equipotenziali carpenteria metallica.	✓			
					Firma 


Elettropompe		E	C	V	NOTE
1)	Controllo e mantenimento degli organi di tenuta		✓		
2)	Controllo dello stato della pompa e della girante con eventuale disincrostazione meccanica o chimica degradabile		✓		
3)	Controllo temperatura e rumorosità cuscinetti, lubrificazione ed eventuale sostituzione (a carico committente solo acquisto materiale)		✓		
4)	Controllo efficienza accoppiamento pompa-motore (in caso di trasmissione indiretta)		✓		
					Firma 

Locale filtri carboni attivi e a sabbia		E	C	V	NOTE
1)	Operazioni periodiche di manutenzione ordinaria per il buon mantenimento e funzionamento delle apparecchiature. (pulizia sensori, filtri, valvole; lubrificazione con idonei grassi ed olii, ritocchi di verniciatura di tubazioni, pompe, ecc.)	✓			
2)	Pulizia ed asporto residui polverosi su conduttori, apparecchiature e morsettiere.	✓			
3)	Simulazione di lavaggio e controlavaggio e filtraggio del sistema	✓			
4)	Operazioni annuale di manutenzione ordinaria per la sostituzione del filtro a coalescenza installato a monte dei filtri a carboni attivi e a sabbia	✓			
					Firma 

Legenda: E=effettuata - C=conforme - V=da verificare

Data e Firma Committente

Accea Produzione S.p.A.
Piazzale Ostiense 1/2
00154 ROMA
P. IVA 11381121000





BACIGALUPPO SRL
Azienda Certificata ISO 9001/2000
Realizzazione impianti comfort ambientale
Via Pian di Sco n. 60
00139 ROMA
Tel./Fax n. 06/58 06 208

SCHEDA TECNICA OPERATIVA Centrale Termoelettrica Montemartini Impianto Prima Poggia	INTERVENTO del 19/10/18
---	----------------------------

Quadri elettrici	E	C	V	NOTE
1) Spolvero e pulizia carpenteria metallica.	X			
2) Pulizia ed asporto residui polverosi su conduttori, apparecchiature e morsettiere.				
3) Controllo e serraggio accurato morsetti attestazione conduttori su apparecchiature.	X			
4) Controllo e serraggio accurato morsettiere partenza linee				
5) Esame visivo stato conservazione guaine isolanti e sostituzione dei tratti di conduttori danneggiati per sovraccarico	X			
6) Prova funzionamento manovre apertura e chiusura apparecchiature.	X			
7) Verifiche ripetute intervento protezioni differenziali (a mezzo pulsanti di prova).				
8) Sostituzione lampadine spie luminose e fusibili avariati.				
10) Controllo collegamento a terra ed equipotenziali carpenteria metallica.				

Firma

Elettropompe	E	C	V	NOTE
1) Controllo e mantenimento degli organi di tenuta				
2) Controllo dello stato della pompa e della girante con eventuale disincrostazione meccanica o chimica degradabile	X			
3) Controllo temperatura e rumorosità cuscinetti, lubrificazione ed eventuale sostituzione (a carico committente solo acquisto materiale)				
4) Controllo efficienza accoppiamento pompa-motore (in caso di trasmissione indiretta)				

Firma

Locale filtri carboni attivi e a sabbia	E	C	V	NOTE
1) Operazioni periodiche di manutenzione ordinaria per il buon mantenimento e funzionamento delle apparecchiature. (pulizia sensori, filtri, valvole, lubrificazione con idonei grassi ed olii, ritocchi di verniciatura di tubazioni, pompe, ecc.)				
2) Pulizia ed asporto residui polverosi su conduttori, apparecchiature e morsettiere.				
3) Simulazione di lavaggio e controlavaggio e filtraggio del sistema	X			
4) Operazioni annuale di manutenzione ordinaria per la sostituzione del filtro a coalescenza installato a monte dei filtri a carboni attivi e a sabbia				

Firma

Legenda: E=effettuata - C=conforme - V=da verificare

Data e Firma Committente

Roberto G. ...

Accea Produzione S.p.A.
Piazzale Ostiense, 2
00154 ROMA
P. IVA 11381121000



BACIGALUPPO SRL
Azienda Certificata ISO 9001/2000
Realizzazione impianti comfort ambientale
Via Pian di Sco n. 60
00139 ROMA
Tel./Fax n. 06/58 06 208

SCHEDA TECNICA OPERATIVA	INTERVENTO del
Centrale Termoelettrica Montemartini Impianto Prima Pioggia	20.09.2013

Quadri elettrici	E	C	V	NOTE
1) Spolvero e pulizia carpenteria metallica.	X			
2) Pulizia ed asporto residui polverosi su conduttori, apparecchiature e morsettiere.				
3) Controllo e serraggio accurato morsetti attestazione conduttori su apparecchiature.	X			
4) Controllo e serraggio accurato morsettiere partenza linee.	X			
Esame visivo stato conservazione guaine isolanti e sostituzione dei tratti di conduttori	X			
5) danneggiati per sovraccarico	X			
6) Prova funzionamento manovre apertura e chiusura apparecchiature.				
7) Verifiche ripetute intervento protezioni differenziali (a mezzo pulsanti di prova).				
8) Sostituzione lampadine spie luminose e fusibili avariati.				
10) Controllo collegamento a terra ed equipotenziali carpenteria metallica.				

Firma

Elettropompe	E	C	V	NOTE
1) Controllo e mantenimento degli organi di tenuta	X			
Controllo dello stato della pompa e della girante con eventuale disincrostazione meccanica o	X			
2) chimica degradabile				
Controllo temperatura e rumorosità cuscinetti, lubrificazione ed eventuale sostituzione (a				
3) carico committente solo acquisto materiale)				
4) Controllo efficienza accoppiamento pompa-motore (in caso di trasmissione indiretta)				

Firma

Locale filtri carboni attivi e a sabbia	E	C	V	NOTE
Operazioni periodiche di manutenzione ordinaria per il buon mantenimento e funzionamento delle apparecchiature. (pulizia sensori, filtri, valvole, lubrificazione con idonei grassi ed oli, ritocchi di verniciatura di tubazioni, pompe, ecc.)	X			
1)				
2) Pulizia ed asporto residui polverosi su conduttori, apparecchiature e morsettiere.				
3) Simulazione di lavaggio e controlavaggio e filtraggio del sistema	X			
Operazioni annuale di manutenzione ordinaria per la sostituzione del filtro a coalescenza				
4) installato a monte dei filtri a carboni attivi e a sabbia				

Firma

Legenda: E=effettuata - C=conforme - V=da verificare

Data e Firma Committente

Acas Produzione S.p.A.
Piazzale Ostiense, 2
00154 ROMA
P.IVA 11381121000



BACIGALUPPO SRL
Azienda Certificata ISO 9001/2000
Realizzazione impianti comfort ambientale
Via Pian di Sco n. 60
00139 ROMA
Tel./Fax n. 06/58 06 208

SCHEDA TECNICA OPERATIVA Centrale Termoelettrica Montemartini Impianto Prima Piegia	INTERVENTO del 28.08.18
---	-------------------------------------

Quadri elettrici		E	C	V	NOTE
1)	Spolvero e pulizia carpenteria metallica.	✓			
2)	Pulizia ed asporto residui polverosi su conduttori, apparecchiature e morsettiere.	✓			
3)	Controllo e serraggio accurato morsetti attestazione conduttori su apparecchiature.	✓			
4)	Controllo e serraggio accurato morsettiere partenza linee	✓			
5)	Esame visivo stato conservazione guaine isolanti e sostituzione dei tratti di conduttori danneggiati per sovraccarico	✓			
6)	Prova funzionamento manovre apertura e chiusura apparecchiature.	✓			
7)	Verifiche ripetute intervento protezioni differenziali (a mezzo pulsanti di prova).				
8)	Sostituzione lampadine spie luminose e fusibili avariati.				
10)	Controllo collegamento a terra ed equipotenziali carpenteria metallica.				

Firma

Elettropompe		E	C	V	NOTE
1)	Controllo e mantenimento degli organi di tenuta				
2)	Controllo dello stato della pompa e della girante con eventuale disincrostazione meccanica o chimica degradabile	✓			
3)	Controllo temperatura e rumorosità cuscinetti, lubrificazione ed eventuale sostituzione (a carico committente solo acquisto materiale)				
4)	Controllo efficienza accoppiamento pompa-motore (in caso di trasmissione indiretta)				

Firma

Locale filtri carboni attivi e a sabbia		E	C	V	NOTE
1)	Operazioni periodiche di manutenzione ordinaria per il buon mantenimento e funzionamento delle apparecchiature. (pulizia sensori, filtri, valvole, lubrificazione con idonei grassi ed olii, ritocchi di verniciatura di tubazioni, pompe, ecc.)	✓			
2)	Pulizia ed asporto residui polverosi su conduttori, apparecchiature e morsettiere.	✓			
3)	Simulazione di lavaggio e controlavaggio e filtraggio del sistema				
4)	Operazioni annuale di manutenzione ordinaria per la sostituzione del filtro a coalescenza installato a monte dei filtri a carboni attivi e a sabbia				

Firma

Legenda: E=effettuata - C=conforme - V=da verificare

Data e Firma Committente


Acea Produzione S.p.A.
Piazzale Ostiense, 2
00154 ROMA
P. IVA 11381121000



BACIGALUPPO SRL
Azienda Certificata ISO 9001/2000
Realizzazione impianti comfort ambientale
Via Pian di Sco n. 60
00139 ROMA
Tel./Fax n. 06/58 06 208

SCHEDA TECNICA OPERATIVA
Centrale Termoelettrica Montemartini
Impianto Prima Pioggia

INTERVENTO del
24 / 04 / 18

Quadri elettrici		E	C	V	NOTE
1)	Spolvero e pulizia carpenteria metallica.	X			
2)	Pulizia ed asporto residui polverosi su conduttori, apparecchiature e morsettiere.	X			
3)	Controllo e serraggio accurato morsetti attestazione conduttori su apparecchiature.	X			
4)	Controllo e serraggio accurato morsettiere partenza linee	X			
5)	Esame visivo stato conservazione guaine isolanti e sostituzione dei tratti di conduttori danneggiati per sovraccarico		X		
6)	Prova funzionamento manovre apertura e chiusura apparecchiature.	X			
7)	Verifiche ripetute intervento protezioni differenziali (a mezzo pulsanti di prova).				
8)	Sostituzione lampadine spie luminose e fusibili avariati.				
10)	Controllo collegamento a terra ed equipotenziali carpenteria metallica.				

Firma

Elettropompe		E	C	V	NOTE
1)	Controllo e mantenimento degli organi di tenuta		X		
2)	Controllo dello stato della pompa e della girante con eventuale disincrostazione meccanica o chimica degradabile		X		
3)	Controllo temperatura e rumorosità cuscinetti, lubrificazione ed eventuale sostituzione (a carico committente solo acquisto materiale)				
4)	Controllo efficienza accoppiamento pompa-motore (in caso di trasmissione indiretta)		X		

Firma

Locale filtri carboni attivi e a sabbia		E	C	V	NOTE
1)	Operazioni periodiche di manutenzione ordinaria per il buon mantenimento e funzionamento delle apparecchiature. (pulizia sensori, filtri, valvole, lubrificazione con idonei grassi ed olii, ritocchi di verniciatura di tubazioni, pompe, ecc.)				
2)	Pulizia ed asporto residui polverosi su conduttori, apparecchiature e morsettiere.	X			
3)	Simulazione di lavaggio e controlavaggio e filtraggio del sistema	X			
4)	Operazioni annuale di manutenzione ordinaria per la sostituzione del filtro a coalescenza installato a monte dei filtri a carboni attivi e a sabbia				

Firma

Legenda: E=effettuata - C=conforme - V=da verificare

Acqua Produzione S.p.A.
Piazzale Ostiense, 2
00154 ROMA
P. IVA 11381121000



BACIGALUPPO SRL
Azienda Certificata ISO 9001/2000
Realizzazione impianti comfort ambientale
Via Pian di Sco n. 60
00139 ROMA
Tel./Fax n. 06/58 06 208

SCHEDA TECNICA OPERATIVA
Centrale Termoelettrica Montemartini
Impianto Prima Pioggia

INTERVENTO del
7 / 6 / 18
..... / /

Quadri elettrici		E	C	V	NOTE
1)	Spolvero e pulizia carpenteria metallica.	X	X		
2)	Pulizia ed asporto residui polverosi su conduttori, apparecchiature e morsettiere.	X			
3)	Controllo e serraggio accurato morsetti attestazione conduttori su apparecchiature.	X			
4)	Controllo e serraggio accurato morsettiere partenza linee	X			
5)	Esame visivo stato conservazione guaine isolanti e sostituzione dei tratti di conduttori danneggiati per sovraccarico		X		
6)	Prova funzionamento manovre apertura e chiusura apparecchiature.	X			
7)	Verifiche ripetute intervento protezioni differenziali (a mezzo pulsanti di prova).				
8)	Sostituzione lampadine spie luminose e fusibili avariati.				
10)	Controllo collegamento a terra ed equipotenziali carpenteria metallica.				

Firma 

Elettropompe		E	C	V	NOTE
1)	Controllo e mantenimento degli organi di tenuta		X		
2)	Controllo dello stato della pompa e della girante con eventuale disincrostazione meccanica o chimica degradabile		X		
3)	Controllo temperatura e rumorosità cuscinetti, lubrificazione ed eventuale sostituzione (a carico committente solo acquisto materiale)				
4)	Controllo efficienza accoppiamento pompa-motore (in caso di trasmissione indiretta)		X		

Firma 

Locale filtri carboni attivi e a sabbia		E	C	V	NOTE
1)	Operazioni periodiche di manutenzione ordinaria per il buon mantenimento e funzionamento delle apparecchiature. (pulizia sensori, filtri, valvole, lubrificazione con idonei grassi ed olii, intocchi di verniciatura di tubazioni, pompe, ecc.)				
2)	Pulizia ed asporto residui polverosi su conduttori, apparecchiature e morsettiere.	X			
3)	Simulazione di lavaggio e controlavaggio e filtraggio del sistema	X			
4)	Operazioni annuale di manutenzione ordinaria per la sostituzione del filtro a coalescenza installato a monte dei filtri a carboni attivi e a sabbia				

Firma 

Legenda: E=effettuata - C=conforme - V=da verificare

Acea Produzione S.p.A.
Piazzale Ostiense, 2
00154 ROMA
P. IVA 11381121000



BACIGALUPPO SRL
Azienda Certificata ISO 9001/2000
Realizzazione impianti comfort ambientale
Via Pian di Sco n. 60
00139 ROMA
Tel./Fax n. 06/58 06 208

SCHEDA TECNICA OPERATIVA Centrale Termoelettrica Montemartini Impianto Prima Piovra	INTERVENTO del 03.05.13/...../.....
---	---

Quadri elettrici		E	C	V	NOTE
1)	Spolvero e pulizia carpenteria metallica.	X			
2)	Pulizia ed asporto residui polverosi su conduttori, apparecchiature e morsettiere.	X			
3)	Controllo e serraggio accurato morsetti attestazione conduttori su apparecchiature.	X			
4)	Controllo e serraggio accurato morsettiere partenza linee	X			
5)	Esame visivo stato conservazione guaine isolanti e sostituzione dei tratti di conduttori danneggiati per sovraccarico	X			
6)	Prova funzionamento manovre apertura e chiusura apparecchiature.	X			
7)	Verifiche ripetute intervento protezioni differenziali (a mezzo pulsanti di prova).	X			
8)	Sostituzione lampadine spie luminose e fusibili avariati.				
10)	Controllo collegamento a terra ed equipotenziali carpenteria metallica.				
					Firma

Elettropompe		E	C	V	NOTE
1)	Controllo e mantenimento degli organi di tenuta				
2)	Controllo dello stato della pompa e della girante con eventuale disincrostazione meccanica o chimica degradabile	X			
3)	Controllo temperatura e rumorosità cuscinetti, lubrificazione ed eventuale sostituzione (a carico committente solo acquisto materiale)				
4)	Controllo efficienza accoppiamento pompa-motore (in caso di trasmissione indiretta)				
					Firma

Locale filtri carboni attivi e a sabbia		E	C	V	NOTE
1)	Operazioni periodiche di manutenzione ordinaria per il buon mantenimento e funzionamento delle apparecchiature. (pulizia sensori, filtri, valvole, lubrificazione con idonei grassi ed olii, ritocchi di verniciatura di tubazioni, pompe, ecc.)	X			
2)	Pulizia ed asporto residui polverosi su conduttori, apparecchiature e morsettiere.				
3)	Simulazione di lavaggio e controlavaggio e filtraggio del sistema	X			
4)	Operazioni annuale di manutenzione ordinaria per la sostituzione del filtro a coalescenza installato a monte dei filtri a carboni attivi e a sabbia				
					Firma

Legenda: E=effettuata - C=conforme - V=da verificare

Acea Produzione S.p.A. Committente
Piazzale Ostiense, 2
00154 ROMA
P. IVA 11381121000




BACIGALUPPO SRL
Azienda Certificata ISO 9001/2000
Realizzazione impianti comfort ambientale
Via Pian di Sco n. 60
00139 ROMA
Tel./Fax n. 06/58 06 208


SCHEDA TECNICA OPERATIVA
Centrale Termoelettrica Montemartini
Impianto Prima Pioggia

INTERVENTO del


4.09.18

Quadri elettrici		E	C	V	NOTE
1)	Spolvero e pulizia carpenteria metallica.	X			
2)	Pulizia ed asporto residui polverosi su conduttori, apparecchiature e morsettiere.	X			
3)	Controllo e serraggio accurato morsetti attestazione conduttori su apparecchiature.	X			
4)	Controllo e serraggio accurato morsettiere partenza linee.	X			
5)	Esame visivo stato conservazione guaine isolanti e sostituzione dei tratti di conduttori danneggiati per sovraccarico	X			
6)	Prova funzionamento manovre apertura e chiusura apparecchiature.	X			
7)	Verifiche ripetute intervento protezioni differenziali (a mezzo pulsanti di prova).	X			
8)	Sostituzione lampadine spie luminose e fusibili avariati.				
9)					
10)	Controllo collegamento a terra ed equipotenziali carpenteria metallica.				

Firma

Elettropompe		E	C	V	NOTE
1)	Controllo e mantenimento degli organi di tenuta				
2)	Controllo dello stato della pompa e della girante con eventuale disincrostazione meccanica o chimica degradabile	X			
3)	Controllo temperatura e rumorosità cuscinetti, lubrificazione ed eventuale sostituzione (a carico committente solo acquisto materiale)				
4)	Controllo efficienza accoppiamento pompa-motore (in caso di trasmissione indiretta)				

Firma

Locale filtri carboni attivi e a sabbia		E	C	V	NOTE
1)	Operazioni periodiche di manutenzione ordinaria per il buon mantenimento e funzionamento delle apparecchiature. (pulizia sensori, filtri, valvole, lubrificazione con idonei grassi ed oli, ritocchi di verniciatura di tubazioni, pompe, ecc.)	X			
2)	Pulizia ed asporto residui polverosi su conduttori, apparecchiature e morsettiere.				
3)	Simulazione di lavaggio e controlavaggio e filtraggio del sistema	X			
4)	Operazioni annue di manutenzione ordinaria per la sostituzione del filtro a coalescenza installato a monte dei filtri a carboni attivi e a sabbia				

Firma

Legenda: E=effettuata - C=conforme - V=da verificare

Data e Firma Committente

Acea Produzione S.p.A.
Piazzale Ostiense, 2
00154 ROMA
P. IVA 11381121000




BACIGALUPPO SRL
Azienda Certificata ISO 9001/2000
Realizzazione impianti comfort ambientale
Via Pian di Sco n. 60
00139 ROMA
Tel./Fax n. 06/58 06 208


SCHEDA TECNICA OPERATIVA
Centrale Termoelettrica Montemartini
Impianto Prima Pioggia

INTERVENTO del


14/03/18

Quadri elettrici		E	C	V	NOTE
1)	Spolvero e pulizia carpenteria metallica.	X			
2)	Pulizia ed asporto residui polverosi su conduttori, apparecchiature e morsettiere.	X			
3)	Controllo e serraggio accurato morsetti attestazione conduttori su apparecchiature.	X			
4)	Controllo e serraggio accurato morsettiere partenza linee	X			
5)	Esame visivo stato conservazione guaine isolanti e sostituzione dei tratti di conduttori danneggiati per sovraccarico	X			
6)	Prova funzionamento manovre apertura e chiusura apparecchiature.	X			
7)	Verifiche ripetute intervento protezioni differenziali (a mezzo pulsanti di prova).	X			
8)	Sostituzione lampadine spie luminose e fusibili avariati.				
10)	Controllo collegamento a terra ed equipotenziali carpenteria metallica.				

Firma

Elettropompe		E	C	V	NOTE
1)	Controllo e mantenimento degli organi di tenuta				
2)	Controllo dello stato della pompa e della girante con eventuale disincrostazione meccanica o chimica degradabile	X			
3)	Controllo temperatura e rumorosità cuscinetti, lubrificazione ed eventuale sostituzione (a carico committente solo acquisto materiale)				
4)	Controllo efficienza accoppiamento pompa-motore (in caso di trasmissione indiretta)				

Firma

Locale filtri carboni attivi e a sabbia		E	C	V	NOTE
1)	Operazioni periodiche di manutenzione ordinaria per il buon mantenimento e funzionamento delle apparecchiature. (pulizia sensori, filtri, valvole, lubrificazione con idonei grassi ed olii, ritocchi di verniciatura di tubazioni, pompe, ecc.)	X			
2)	Pulizia ed asporto residui polverosi su conduttori, apparecchiature e morsettiere.				
3)	Simulazione di lavaggio e controlavaggio e filtraggio del sistema	X			
4)	Operazioni annuale di manutenzione ordinaria per la sostituzione del filtro a coalescenza installato a monte dei filtri a carboni attivi e a sabbia				

Firma

Legenda: E=effettuata - C=conforme - V=da verificare

Acqua Produzione S.p.A.
Data e Firma Committente


00154 ROMA


P. IVA 11381121000




BACIGALUPO SRL
Azienda Certificata ISO 9001/2000
Realizzazione impianti comfort ambientale
Via Pian di Sco n. 60
00139 ROMA
Tel./Fax n. 06/58 06 208

SCHEDA TECNICA OPERATIVA Centrale Termoelettrica Montemartini Impianto Prima Pioggia	INTERVENTO del 08.02.13/...../.....
--	--

Quadri elettrici		E	C	V	NOTE
1)	Spolvero e pulizia carpenteria metallica.	X			
2)	Pulizia ed asporto residui polverosi su conduttori, apparecchiature e morsettiere.	X			
3)	Controllo e serraggio accurato morsetti attestazione conduttori su apparecchiature.	X			
4)	Controllo e serraggio accurato morsettiere partenza linee.	X			
5)	Esame visivo stato conservazione guaine isolanti e sostituzione dei tratti di conduttori danneggiati per sovraccarico	X			
6)	Prova funzionamento manovre apertura e chiusura apparecchiature.	X			
7)	Verifiche ripetute intervento protezioni differenziali (a mezzo pulsanti di prova).	X			
8)	Sostituzione lampadine spie luminose e fusibili avariati.				
10)	Controllo collegamento a terra ed equipotenziali carpenteria metallica.				
					Firma

Elettropompe		E	C	V	NOTE
1)	Controllo e mantenimento degli organi di tenuta	X			
2)	Controllo dello stato della pompa e della girante con eventuale disincrostazione meccanica o chimica degradabile				
3)	Controllo temperatura e rumorosità cuscinetti, lubrificazione ed eventuale sostituzione (a carico committente solo acquisto materiale)				
4)	Controllo efficienza accoppiamento pompa-motore (in caso di trasmissione indiretta)				
					Firma

Locale filtri carboni attivi e a sabbia		E	C	V	NOTE
1)	Operazioni periodiche di manutenzione ordinaria per il buon mantenimento e funzionamento delle apparecchiature. (pulizia sensori, filtri, valvole, lubrificazione con idonei grassi ed olii, ritocchi di verniciatura di tubazioni, pompe, ecc.)	X			
2)	Pulizia ed asporto residui polverosi su conduttori, apparecchiature e morsettiere.				
3)	Simulazione di lavaggio e controlavaggio e filtraggio del sistema				
4)	Operazioni annuale di manutenzione ordinaria per la sostituzione del filtro a coalescenza installato a monte dei filtri a carboni attivi e a sabbia				
					Firma

Legenda: E=effettuata - C=conforme - V=da verificare

Data e Firma Committente
Accea Produzione S.p.A.
Piazzale Ostiense, 2
00154 ROMA
P. IVA 11381121000



BACIGALUPPO SRL
Azienda Certificata ISO 9001/2000
Realizzazione impianti comfort ambientale
Via Pian di Sco n. 60
00139 ROMA
Tel./Fax n. 06/58 06 208

SCHEDA TECNICA OPERATIVA	INTERVENTO del
Centrale Termoelettrica Montemartini Impianto Prima Piovvia	15.01.18

Quadri elettrici	E	C	V	NOTE
1) Spolvero e pulizia carpenteria metallica.	X			
2) Pulizia ed asporto residui polverosi su conduttori, apparecchiature e morsettiere.	X			
3) Controllo e serraggio accurato morsetti attestazione conduttori su apparecchiature.	X			
4) Controllo e serraggio accurato morsettiere partenza linee.	X			
5) Esame visivo stato conservazione guaine isolanti e sostituzione dei tratti di conduttori danneggiati per sovraccarico	X			
6) Prova funzionamento manovre apertura e chiusura apparecchiature.	X			
7) Verifiche ripetute intervento protezioni differenziali (a mezzo pulsanti di prova).	X			
8) Sostituzione lampadine spie luminose e fusibili avariati.				
10) Controllo collegamento a terra ed equipotenziali carpenteria metallica.	X			

Firma

Elettropompe	E	C	V	NOTE
1) Controllo e mantenimento degli organi di tenuta	X			
2) Controllo dello stato della pompa e della girante con eventuale disincrostazione meccanica o chimica degradabile				
3) Controllo temperatura e rumorosità cuscinetti, lubrificazione ed eventuale sostituzione (a carico committente solo acquisto materiale)				
4) Controllo efficienza accoppiamento pompa-motore (in caso di trasmissione indiretta)				

Firma

Locale filtri carboni attivi e a sabbia	E	C	V	NOTE
1) Operazioni periodiche di manutenzione ordinaria per il buon mantenimento e funzionamento delle apparecchiature. (pulizia sensori, filtri, valvole, lubrificazione con idonei grassi ed olii, ritocchi di verniciatura di tubazioni, pompe, ecc.)				
2) Pulizia ed asporto residui polverosi su conduttori, apparecchiature e morsettiere.	X			
3) Simulazione di lavaggio e controlavaggio e filtraggio del sistema	X			
4) Operazioni annuale di manutenzione ordinaria per la sostituzione del filtro a coalescenza installato a monte dei filtri a carboni attivi e a sabbia				

Firma

Legenda: E=effettuata - C=conforme - V=da verificare

Data e Firma Committente
Acea Produzione S.p.A.
Piazzale Ostiense, 2
00154 ROMA
P. IVA 11381121000