



Classificazione IX/11/2

Fascicolo AIA/5.1

Spett.le

BIRRA PERONI s.r.l.

peroniroma@pec.peroni.it

Responsabile del Procedimento: dottor Paolo Montobbio, tel. 06/67663146.

OGGETTO: Autorizzazione Integrata Ambientale D.D. R.U. 4718 del 30/06/2010 e successive modifiche (D.D. R.U. 1337/14 e 1582/2016).

Riscontro di aggiornamento di attrezzature non IPPC

In relazione alla Vostra comunicazione del 11 marzo 2019, recepita al protocollo di questa Amministrazione con n. 40924 del 13/03/2019, si comunica quanto segue.

Per quanto riguarda il punto 1 della Vs comunicazione, si prende atto della sostituzione di una delle quattro macchine elettriche della centrale frigorifera per aggiornamento tecnico e tecnologico, all'interno della stessa sala macchine.

Per quanto riguarda il punto 2, si riscontra la volontà di codesta Società di beneficiare delle previsioni previste per gli adempimenti alla Direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio secondo quanto specificato nella Guida all'interpretazione dell'allegato I alla Direttiva del 18 marzo 2010, in particolare al punto 4.3.

Pertanto, questa Autorità Competente prende atto della dichiarazione di codesta Società di voler installare un sistema di interblocco che impedisce il funzionamento contemporaneo dei due generatori di vapore Caldaia Bono, collegata al camino E10, da considerare principale, e caldaia Ruths, collegata al camino E11, da considerare di riserva.

Il sistema di interblocco consta di un interruttore a 3 posizioni fisse che consente esclusivamente l'accensione alternativa di una sola delle due caldaie o lo spegnimento di entrambe, escludendo pertanto la possibilità di contemporanea accensione dei due impianti. Lo schema di funzionamento è descritto nell'allegato alla presente.

Questo particolare dettaglio tecnico verrà consolidato nell'Autorizzazione e nella documentazione ad essa associata, alla prima occasione di modifica dell'AIA vigente.

Distinti saluti.

La dirigente del Servizio
dott.ssa Paola Camuccio

Ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. si attesta che il presente atto è un documento informatico originale firmato digitalmente, registrato e conservato presso lo scrivente Dipartimento IV – Servizio 4.