

	ANALISI VARIE	MAVRO Rev. 01 Pag. 1 di 1																																								
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> OGGETTO: <u>Controlli microbiologici Acqua di Pozzo</u> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div> CAUSALE: <u>Controllo presenza di microorganismi</u> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div> RICHIESTA DA: <u>CSAQRO</u> </div> </div>																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">DATA</th> <th style="width: 15%;">IDENTIFICATIVO CAMPIONE</th> <th style="width: 10%;">CONTA TOTALE PCA 22°C UFC/100ml</th> <th style="width: 10%;">CONTA TOTALE PCA 36°C UFC/100ml</th> <th style="width: 10%;">COLIFORMI TOTALI M-ENDO 36°C UFC/100ml</th> <th style="width: 10%;">COLIFORMI FECALI M-FECAL 44°C UFC/100ml</th> <th style="width: 10%;">STREPTOCOCCI FECALI KF STEPT FECAL 36°C UFC/100ml</th> <th style="width: 10%;">ASPETTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10/10/2019</td> <td>ACQUA DAL POZZO N°1</td> <td>15</td> <td>9</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>Limpido</td> </tr> <tr> <td>10/10/2019</td> <td>ACQUA DAL POZZO N°2</td> <td>20</td> <td>11</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>Limpido</td> </tr> <tr> <td>10/10/2019</td> <td>ACQUA DAL POZZO N°3</td> <td>22</td> <td>11</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>Limpido</td> </tr> <tr> <td>10/10/2019</td> <td>ACQUA DAL POZZO N°4</td> <td>18</td> <td>14</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>Limpido</td> </tr> </tbody> </table>			DATA	IDENTIFICATIVO CAMPIONE	CONTA TOTALE PCA 22°C UFC/100ml	CONTA TOTALE PCA 36°C UFC/100ml	COLIFORMI TOTALI M-ENDO 36°C UFC/100ml	COLIFORMI FECALI M-FECAL 44°C UFC/100ml	STREPTOCOCCI FECALI KF STEPT FECAL 36°C UFC/100ml	ASPETTO	10/10/2019	ACQUA DAL POZZO N°1	15	9	0	0	0	Limpido	10/10/2019	ACQUA DAL POZZO N°2	20	11	0	0	0	Limpido	10/10/2019	ACQUA DAL POZZO N°3	22	11	0	0	0	Limpido	10/10/2019	ACQUA DAL POZZO N°4	18	14	0	0	0	Limpido
DATA	IDENTIFICATIVO CAMPIONE	CONTA TOTALE PCA 22°C UFC/100ml	CONTA TOTALE PCA 36°C UFC/100ml	COLIFORMI TOTALI M-ENDO 36°C UFC/100ml	COLIFORMI FECALI M-FECAL 44°C UFC/100ml	STREPTOCOCCI FECALI KF STEPT FECAL 36°C UFC/100ml	ASPETTO																																			
10/10/2019	ACQUA DAL POZZO N°1	15	9	0	0	0	Limpido																																			
10/10/2019	ACQUA DAL POZZO N°2	20	11	0	0	0	Limpido																																			
10/10/2019	ACQUA DAL POZZO N°3	22	11	0	0	0	Limpido																																			
10/10/2019	ACQUA DAL POZZO N°4	18	14	0	0	0	Limpido																																			
CONSERVAZIONI: <div style="border-bottom: 1px solid black; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; height: 20px;"></div>																																										
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Data analisi: <u>17/10/2019</u> Eseguito: <u>C.CARLUCCI</u> </div> <div> Viso CALARO:  Viso Richiedente:  </div> </div>																																										



STABILIMENTO DI ROMA

ANALISI VARIE

MAVRO

Rev. 01

Pag. 1 di 1

OGGETTO:

Controlli microbiologici Acqua di Pozzo

CAUSALE:

Controllo presenza di microorganismi

RICHIESTA DA:

CSAQRO

DATA	IDENTIFICATIVO CAMPIONE	CONTA TOTALE PCA 22°C UFC/100ml	CONTA TOTALE PCA 36°C UFC/100ml	COLIFORMI TOTALI M-ENDO 36°C UFC/100ml	COLIFORMI FECALI M-FECAL 44°C UFC/100ml	STREPTOCOCCI FECALI KF STEPT FECAL 36°C UFC/100ml	ASPETTO
07/05/2019	ACQUA DAL POZZO N°1	3	7	0	0	0	Limpido
07/05/2019	ACQUA DAL POZZO N°2	1	4	0	0	0	Limpido
07/05/2019	ACQUA DAL POZZO N°3	6	8	0	0	0	Limpido
07/05/2019	ACQUA DAL POZZO N°4	2	6	0	0	0	Limpido

OSSERVAZIONI:

Data analisi:

13/05/2019

Eseguito:

S. P. ALMA

Visto CALARO:

Visto Richiedente:

