BIOCONSULT

DR. MARIO PELLEGRINI
ISCRIZIONE ALL'ORDINE REGIONALE DEI CHIMICI
DEL LAZIO, ABRUZZO, UMBRIA, MOLISE, N. 1246

CODICE FISCALE PLL MRA 42M30 H501N

ilac-MRA

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 1274

Rapporto di prova n°: **1206868-001 rev. 1**

Data Rapp. Prova: 05-lug-18

Spettabile:
GALVANICA ITALIA Srl
Via Corrado Anticoli 53
00156 ROMA (RM)

Descrizione Camp.:	Acque reflue domestiche		
Rif. Accettazione:	1206868		
Produttore:	GALVANICA ITALIA Srl		
Luogo Prelievo:	Pozzetto fiscale AD1	***Data Prelievo:***	14-giu-18
Prelevatore:	Personale Tecnico della Bioconsult S.r.l.		
Tipo Prove:	Acque di scarico (All. 5 Parte III - Tab. 3 - Acque superficiali)	***Data Arrivo Camp.:***	14-giu-18
Rif.Legge/Autoriz.:	D.Lgs. 152/06 Tab. 3 - All. 5 - Parte III - Acque superficiali	***Data Inizio Prova:***	15-giu-18
		Data Fine Prova:	20-giu-18

Risultati delle Prove

Prova		U.M	Metodo	Risultato	Lim.Min.	Lim.Max.
BOD5	(*)	mg/L	APAT CNR IRSA 5120 Man 29 2003	43		40
Richiesta chimica di ossigeno (COD)		mg/L O2	APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003	135		160
Solidi sospesi totali	(*)	mg/L	APAT CNR IRSA 2090-B Man 29 2003	25		80

Il Responsabile del Laboratorio

Dott. Mario Pellegrini

il presente rapporto di prova n. 1206868-001 rev. 1 annulla e sostituisce il precedente rapporto di prova n.1206868-001 emesso il 22/06/2018

(*) = Le prove così contrassegnate a fianco del risultato, non sono Accreditate da Accredia

Incertezza estesa. Fattore di copertura K=2. Livello di fiducia 95%.
I Risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al Campione sottoposto a prova.
Il presente Rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del ns. Laboratorio.