



Programmazione della rete scolastica - edilizia scolastica

Gestione e controllo amministrativo-contabile appalti ed.scol. - DIP0303

e-mail: l.levi@cittametropolitanaroma.gov.it

Proposta n. 99904076

Del 09-12-2020

Registro Unico n. 3936
del 11/12/2020

Protocollo n. 0178937 del
11/12/2020

Responsabile dell'istruttoria
Dott.ssa Patrizia Leccese

Responsabile del procedimento
Dott. Luigi Maria Leli

Determinazione firmata digitalmente dal:

- Dirigente attestante la regolarità tecnica e contabile, in data 10/12/2020
- Dirigente Responsabile controllo della spesa, in data 11/12/2020
- Ragioniere Generale attestante la copertura finanziaria, in data 11/12/2020

Riferimenti contabili

Come da dispositivo interno.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: CIG: 8527277397; CUP: F85B18005350003; CIA: EE 18 1046 I.I.S. J. PIAGET SUCC.LE VIALE GIORGIO DE CHIRICO, 59 - 00155 ROMA - LAVORI AI SENSI DEL D.M. 26/08/92 (CPI) PER IL RINNOVO DELLA SCIA E INSERIMENTO NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO -APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Luigi Maria Leli

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i dalla dott.ssa Patrizia Leccese e dal responsabile del procedimento Dott. Luigi Maria Leli;



Vista la Legge n. 56 del 07.04.2014 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni;

Visto l'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

Visto l'art. 151 del D. Lgs n. 267/2000 concernente i principi generali dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale adottato con Atto Consiliare n. 1 del 22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, dello Statuto dell'Ente, che prevede che "nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

Visto la Deliberazione del Consiglio Metropolitan. 40 del 05/10/2020 Approvazione Regolamento di Contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011;

Visto la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 36 del 05/10/2020 Ratifica da parte del Consiglio Metropolitan, ai sensi dell'art. 19, comma 3, dello Statuto, del Decreto del Sindaco n. 104 del 16.09.2020 recante "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2020 – 2022 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022 – Variazione di Cassa – Approvazione in via d'urgenza - Art. 175 comma 4 T.U.E.L.";

Visto la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 37 del 05/10/2020 Ratifica da parte del Consiglio Metropolitan, ai sensi dell'art. 19, comma 3, dello Statuto, del Decreto del Sindaco n. 96 del 7.08.2020 recante: "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2020 – 2022 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022 – Variazione di Cassa – Approvazione in via d'urgenza - Art. 175 comma 4 T.U.E.L.";

Visto la Deliberazione del Consiglio Metropolitan. n. 38 del 05/10/2020 Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2020 – 2022 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022. Variazione di Cassa. Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020 – 2022 ed Elenco annuale 2020. Salvaguardia equilibri di Bilancio 2020 – Art. 193 T.U.E.L.;

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 35 del 27/07/2020 avente ad oggetto: Adozione del Bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022 – Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020 – 2022 ed Elenco annuale 2020 - Salvaguardia equilibri di Bilancio 2020 – Art. 193 T.U.E.L.;

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 39 del 05/10/2020 avente ad oggetto: Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020, unificato con il Piano della Performance 2020 art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il Patto di Integrità approvato con Decreto del Sindaco Metropolitan n. 109 del 15/10/2018;

Visto il decreto della Sindaca metropolitana n. 21 del 11.03.2019 avente ad oggetto: Approvazione progetti di fattibilità tecnico-economica dell'edilizia scolastica ai fini dell'inserimento nella programmazione Triennale 2019-2021 - Annualità 2020;

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 64 del 06/11/2020 Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2020 – 2022 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 –



2022. Variazione di Cassa. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020 – 2022 ed Elenco annuale 2020;

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 68 del 30.11.2020 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2020 – 2022 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022. Variazione di Cassa. Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020 – 2022 ed Elenco annuale 2020. Salvaguardia equilibri di Bilancio e Stato Attuazione Programmi 2020 – Art. 193 T.U.E.L così come modificato dall'art. 54, comma 1, del D.L. 104/2020

che il Servizio UD 1 del Dipartimento III ha predisposto apposito progetto esecutivo trasmesso con nota CMRC - 2020- 0175965 del 07.12.2020 dal RUP geom. Roberto Peperoni riguardanti i seguenti lavori : "Lavori ai sensi del D.M. 26/08/1992 (CPI) per il rinnovo della SCIA e inserimento nuovo impianto fotovoltaico presso l' I.I.S. "J. Piaget" Roma viale Giorgio de Chirico, 59 Roma CIG: 8527277397; CUP: F85B18005350003; CIA: EE 18 1046 " il cui importo ammonta a € 525.000,00 costituito dai seguenti elaborati:

- Dichiarazione del Rup;
- Verbale di Verifica documentazione del Progetto esecutivo;
- Verbale di validazione del Progetto esecutivo;
- Dichiarazione del Progettista;
- Relazione tecnica;
- Quadro economico;
- Computo metrico estimativo;
- CSA;
- Stima analitica del costo della sicurezza;
- Piano di sicurezza e di coordinamento;
- Spese del costo del personale;
- Cronoprogrammi dei lavori;
- Elenco prezzi unitari;
- Elenco analisi nuovi prezzi;
- Elaborati grafici;

visto il relativo quadro economico:



Descrizione	Importo
Importo lavori soggetti a ribasso(di cui € 126.162,27 per spese relative al costo del personale) art. 23 comma 16 del D.Lgs 50/2016	€ 407.081,10
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 12.918,90
Totale lavori a base d'asta	€ 420.000,00
Imprevisti	€ 5.040,00
Incentivo progettazione 1,8 % (art 113 D.Lgs 50/16)	€ 7.560,00
IVA sui lavori 22%	€ 92.400,00
Importo totale	€ 525.000,00

Vista la relazione, parte integrante del presente progetto, trasmessa con la citata nota in data 07.12.2020 che rappresenta quanto segue: " L'edificio in oggetto, è di proprietà di Roma Capitale, acquisito al patrimonio immobiliare scolastico dell'Amministrazione della Città Metropolitana di Roma Capitale ai sensi della Legge 23/96 (Masini), che stabilisce la competenza delle Ex Province sugli edifici scolastici d'istruzione superiore, per la manutenzione sia ordinaria che straordinaria. L'edificio, sito a Roma Municipio V (ex VI+VII), catastalmente al foglio n. 638, particella 1417, ricade nella zona periferica denominata "centro urbano consolidato" che ha come nucleo la zona di Tor Sapienza, è sede della succursale dell'Istituto



d'Istruzione Superiore "Jean Piaget", costituito da un unico corpo di fabbrica con due piani fuori terra. Il fabbricato, la cui realizzazione risale agli inizi degli anni '80, a Ovest è prospiciente Viale Giorgio de Chirico, a Nord con l'area esterna di una scuola elementare, a Est con gli impianti della "Polisportiva Tor Sapienza" e con un'area privata, a Sud con l'area cortilizia di un asilo nido.

STATO DEI LUOGHI

Il lotto di terreno su cui sorge il fabbricato in questione è delimitato da una recinzione, in particolare lungo il confine Est questa delimitazione è costituita da un muro, alto mediamente ml. 2,00 sormontato da un'inferriata tipo "Keller" anch'essa alta ml. 2,00, questo muro separa l'area cortilizia scolastica dalla polisportiva e da un'area privata; per il resto del perimetro esiste un muretto di base sormontato da una inferriata. La struttura è composta da un unico edificio comprendente aule, laboratori, uffici, palestra ed aula magna trasformata in teatro. Dall'epoca della consegna del fabbricato dal Comune di Roma all'ex Provincia questo Ufficio Tecnico ha provveduto ad eseguire interventi manutentivi ordinari allo scopo di mantenere in sufficienti condizioni di conservazione lo stesso, nell'anno 2006 con un impegno finanziario l'Amministrazione approva un intervento finalizzato ad ottenere il Certificato di Prevenzione Incendi, all'uopo venne rifatto e messo a norma l'impianto elettrico, l'impianto idrico antincendio, l'impianto di illuminazione di emergenza e vengono sostituite le vecchie scale esterne di sicurezza. Durante l'esecuzione dei lavori emersero delle problematiche relative alla compartimentazione dei setti orizzontali (solai) che non avevano le condizioni minime di resistenza al fuoco, poiché dotati di uno spessore di intonaco troppo esiguo, pertanto e si era provveduto alla stesura di uno strato di vernici murali "*Intumescenti*", oltre a realizzare un gruppo di moto pressurizzazione dell'impianto idrico antincendio. Tutti questi lavori portarono all'ottenimento del CPI con scadenza 20 ottobre 2012; da allora e sino alla data odierna si è provveduto a una ordinaria manutenzione per il mantenimento dello stato di funzionalità e sicurezza. Attraverso un intervento coordinato dalla Presidenza dell'allora Provincia di Roma gran parte degli edifici scolastici di pertinenza, nell'arco temporale compreso fra l'anno 2009 e l'anno 2011, furono installati vari impianti fotovoltaici, fra cui venne interessato anche questo edificio. Vennero forniti e posti in opera complessivamente 68 pannelli con conseguente invalidamento del CPI ottenuto.

NECESSITA' PROGETTUALI

Con l'invecchiamento degli impianti esistenti e le sopravvenute normative in materia di protezione antincendio l'edificio necessita di ulteriori interventi per poter garantire la sicurezza antincendio e nella fattispecie occorre eseguire le seguenti lavorazioni:

Revisione e sostituzione di componenti del gruppo di pressurizzazione;

Occorre eseguire un intervento di manutenzione straordinaria dei componenti del gruppo al tempo installato, precisando che lo stesso è un apparato interrato composto da vasca di accumulo e gruppo pompe di spinta collegate all'impianto idrico antincendio, la revisione della componentistica interesserà le pompe, le valvole, le saracinesche, i gruppi di controllo e il generatore diesel auto avviante in caso di interruzione della corrente elettrica.

Protezione REI 60 su tutti i setti orizzontali;

Dal rilievo plani altimetrico eseguito in fase di progettazione si è rilevato che l'altezza media del piano terra non supera 2,90 metri lineari, pertanto non è possibile installare un controsoffitto costituito da pannellatura REI, poiché lo stesso necessiterebbe di uno spazio minimo di



installazione di 0,15 metri lineari, porterebbe l'altezza dei solai a una quota troppo bassa e quindi non accettabile sotto il profilo igienico sanitario.

Da tutto ciò si è addivenuto alla decisione di riproporre la protezione REI 60 dei setti orizzontali attraverso l'applicazione di pitture "*Intumescenti*", previa raschiatura di quelle esistenti che ormai hanno perso la capacità protettiva.

Rimodulazione delle vie di fuga con installazione di porte REI;

Al fine di rendere sempre più agevole l'operazione di evacuazione dell'utenza scolastica in caso di emergenza, con questo intervento si prevede la realizzazione di due nuove uscite di sicurezza a piano terra, la prima alla fine del corridoio prospiciente la palestra, attraverso la creazione di un varco nella muratura esterna passando per un WC inutilizzato, la seconda attraverso la modifica di una finestra che si affaccia al cortile Sud, modificandola e facendola diventare una uscita dalle dimensioni di metri 1,30 di larghezza e ml 2,30 di altezza così da consentire il passaggio verso l'esterno dell'utenza del piano primo attraverso due moduli.

Inoltre, saranno sostituite alcune porte di emergenza con nuove porte REI 120 e verranno cambiate pure le esistenti chiusure REI non certificate.

Manutenzione straordinaria delle scale esterne di sicurezza;

Le due scale esterne di sicurezza presenti si trovano in un sufficiente stato di conservazione e sono sufficientemente dimensionate per il carico di utenza massima ipotizzabile negli ambienti del primo piano, tuttavia a distanza di circa 14 anni dalla loro fornitura e posa in opera necessitano di un intervento di protezione del metallo dalla corrosione, essendo permanentemente esposti agli agenti atmosferici, per cui viene previsto un ciclo di applicazione di pittura antiruggine e successiva doppia mano di smalto opaco sugli elementi portanti, sui mancorrenti e le ringhiere di protezione.

Miglioramento della fruibilità dei luoghi sicuri in caso di esodo;

Le aree esterne di ritrovo sicuro con i relativi camminamenti per raggiungerli sono ubicati nelle immediate adiacenze delle uscite di sicurezza e poste nella zona cortilizia pertinenziale. Purtroppo, a causa della presenza di numerose essenze vegetazionali e alberature di grosso calibro le stesse risultano poco sicure e talvolta non fruibili, è necessario effettuare con questo intervento una accurata pulizia ed eliminazione selettiva della vegetazione infestante, della sistemazione della pavimentazione esterna e dei marciapiedi.

Manutenzione Straordinaria dell'Impianto Elettrico :

Particolare attenzione viene indicata nel presente progetto per quanto attiene l'impianto elettrico";

vista la dichiarazione del R.U.P geom. Roberto Peperoni che dichiara:

che la categoria prevalente per essere ammessi a partecipare alla gara di appalto, ai sensi del D.P.R. 5.10.2010, n. 207, è la OG11 classifica I fino ad € 258.000,00, per un importo di €. 249.719,75 ed la OG1 classifica I fino ad € 258.000,00 per un importo di € 170.280,25;

che per l'aggiudicazione propone procedura negoziata senza bando di cui all' art. 63 del D.Lg.s 50/2016 previa consultazione di almeno 10 operatori economici individuati nell' elenco degli operatori accreditati nel portale gare della Città Metropolitana di Roma capitale, ricorrendo i



presupposti per l' affidamento ai sensi dell' art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. n. 76 del 16.07.2020 convertito con legge 11.09.2020 n. 120 in deroga all' art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016

che il progetto è stato redatto nel rispetto della normativa di legge in materia di sicurezza, in ottemperanza al D.Lgs. n. 81/2008;

che l' immobile oggetto dell' intervento è di proprietà del comune di Roma, in uso gratuito a questa Amministrazione, così come previsto dalla legge n. 23/96 (legge Masini), che stabilisce le competenze delle province sugli edifici scolastici d' istruzione superiore per la manutenzione sia ordinaria che straordinaria;che

che l' appalto in epigrafe non è suddivisibile in più lotti trattandosi di un intervento da realizzare su un singolo edificio scolastico e la suddivisione in più lotti e affidamenti, renderebbero l' opera contrastante con i principi di economicità, efficienza ed efficacia dell' azione amministrativa che potrebbe derivare dall' interferenza tra più ditte nell' esecuzione dei lavori;

che l' immobile non è oggetto di tutela sottoil profilo culturale e paesaggistico ai sensi Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

che l' esecuzione delle opere previste nel progetto in narrativa, non comporterà ulteriori oneri di gestione rispetto a quelli esistenti;

Vista la dichiarazione dei progettisti geom. Calogero Di Rocco e geom. Francesco Oliviero, debitamente sottoscritta dal RUP, con la quale dichiarano:

che nell' elaborazione del progetto è stata applicata la normativa di legge relativa al superamento delle barriere architettoniche;

che l' immobile interessato dai lavori in oggetto non ricade nelle condizioni di tutela di cui ai vincoli paesaggistici, architettonici, archeologici ed artistici del D.Lgs. 42/2004;

che l' intervento in epigrafe non altera lo stato dei luoghi, non altera l' aspetto esteriore dell' edificio, nè, tantomeno, comporta aumenti di volumetria (art. 149 del D.lgs. 42/2004);

che l' esecuzione delle opere previste nel progetto in narrativa non comporterà ulteriori oneri di gestione rispetto a quelli esistenti;

Preso atto che la spesa di euro € 525.000,00 trova copertura come di seguito indicato:

Missione	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo	202043/701	MSCUPO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EDIFICI SCOLASTICI E RELATIVE AREE - "PIANO DELLE OPERE" - RISPARMIO QUOTA CAPITALE
CDR	1331	DIP0303-GESTIONE E CONTROLLO AMMINISTRATIVO-CONTABILE APPALTI ED.SCOL.



CCA	--	
Eser. Finanziario	2020	--
Numero		--
Importo	€ 525.000,00	--

Conto Finanziario : S.2.02.01.09.003 - FABBRICATI AD USO SCOLASTICO

Preso atto che il Direttore di Dipartimento ha apposto il visto di conformità agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 16, comma 4, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Roma", approvato con Deliberazione G. P. n. 1122/56 del 23 dicembre 2003 ed in ultimo modificato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 84 del 09/08/2019;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa:

1) di approvare il progetto esecutivo dei lavori ai sensi del D.M. 26/08/1992 (CPI) per il rinnovo della SCIA e inserimento nuovo impianto fotovoltaico presso l' I.I.S. "J. Piaget" Roma viale Giorgio de Chirico, 59 Roma CIG: 8527277397; CUP: F85B18005350003; CIA: EE 18 1046 trasmesso in data 07.12.2020 dal Serv. UD1 Progettazione, Direzione Lavori, Manutenzione e Ristrutturazione – Edilizia Scolastica – Est del Dip.to III per una spesa complessiva €. 525.000,00 distinta come in premessa;

2) di dare atto che il Rup. geom. Roberto Peperoni ha proposto per l'affidamento dei suddetti lavori per l'importo di € 420.000,00 a base d'asta di cui € 126.162,27 per spese relative al costo del personale soggette a ribasso ed € 12.918,90 per la sicurezza, l'espletamento di procedura



negoziata senza bando di cui all' art. 63 del D.Lg.s 50/2016 previa consultazione di almeno 10 operatori economici individuati nell' elenco degli operatori accreditati nel portale gare della Città Metropolitana di Roma capitale, ricorrendo i presupposti per l' affidamento ai sensi dell' art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. n. 76 del 16.07.2020 convertito con legge 11.09.2020 n. 120 in deroga all' art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016;

3) di dare atto, per le motivazioni espresse in premessa, di prenotare l'importo di € 525.000,00 (di cui € 7.560,00 per incentivi) sul capitolo di bilancio 202043 (ex MSCUPO) Art 701 E.F. 2020 ;

4) di approvare lo schema di contratto - parte integrante del capitolato Speciale d'Appalto - relativo ai lavori di cui al punto 1) acquisito agli atti;

5) di dare atto che si procederà all'esclusione automatica dalla gara – a tenore dell'art. 97, comma 8, del d.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii - delle offerte che presentano una percentuale diribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2, 2bis e 2 ter del medesimo articolo;

6) di dare atto che nell'ipotesi in cui per i lavori relativi alla procedura di gara di cui trattasi dovessero ricorrere le condizioni previste dall'art. 32, c. 8, ultimo periodo, del decreto legislativo 50/2016 e ss.mm.ii l'amministrazione, successivamente all'aggiudicazione, si riserva di procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza in pendenza di efficacia dell'aggiudicazione medesima.

7) di prevedere, sin da ora, il pagamento dell'eventuale richiesta da parte della società dell'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, così come disposto dall'art 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché dall'art. 23 ANTICIPAZIONE del CSA che dispone: “Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.Lgs 50/2016 la stazione appaltante erogherà all'appaltatore – entro 15 giorni dall'inizio effettivo dei lavori accertata dal responsabile del procedimento – l'anticipazione contrattuale prevista dalle norme vigenti. [...]”;

8) di dare atto, che l'eventuale pagamento della suddetta anticipazione avverrà previa costituzione da parte della società di garanzia fideiussoria calcolata sull'importo netto dell'anticipazione, oltre IVA e maggiorata del tasso di interesse legale vigente;

9) che il programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000 dal momento che verranno individuate modalità di esecuzione del presente affidamento che consentano, mediante la gestione delle priorità realizzative interne al Dipartimento, di stabilire i tempi per l'assolvimento degli obblighi contrattuali in coerenza con le norme citate.

Di imputare la spesa di euro € 525.000,00, come di seguito indicato:

Euro 525.000,00 in favore di CREDITORE/DEBITORE DA INDIVIDUARE C.F - SEDE,ROMA

Miss	Prog	Titolo	MacroAgg	Cap/Art	CDR	PEG	Anno	Movimento
4	2	2	2	202043/701	1331	20033	2020	80305

CIG: 8527277397

CUP: F85B18005350003



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Luigi Maria Leli

Documento prodotto, conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e rispettive norme collegate