



ACEA ATO2 SpA

DIREZIONE OPERAZIONI
Investimenti e Servizi per l'Ambiente
Permitting, Patrimonio e Nuovi Asset
Patrimonio ed Acquisizione Nuovi Asset

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Dipartimento III "Ambiente e Tutela del Territorio:
Acqua – Rifiuti – Energia – Aree Protette"
Servizio I "Gestione rifiuti e promozione della raccolta differenziata"
PEC: ambiente@pec.cittametropolitanaroma.it

BRACCI EMMA SRL

Via di Torrenova, 675 - 00133 Roma (RM)
PEC: bracciemmasrl@legalmail.it

e p.c.

REGIONE LAZIO

Ufficio Conferenze di servizi
PEC: conferenzediservizi@regione.lazio.legalmail.it

ROMA CAPITALE

Municipio Roma VI delle Torri
PEC: protocollo.municipioroma06@pec.comune.roma.it

Roma, 24/11/2022
Prot. 0695243/22

Oggetto: Ditta BRACCI EMMA SRL – Convocazione della settima seduta della Conferenza di Servizi in modalità sincrona per il rilascio di un'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e degli artt. 15 e 16 della L.R. 27/98 all'impianto di messa in riserva e trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, localizzato in Via di Torrenova, 675 - 00133 Roma (RM).

Con riferimento alla convocazione in oggetto, alla documentazione disponibile al link <https://www.cittametropolitanaroma.it/homepage/aree-tematiche/ambiente/gestione-rifiuti-2/conferenze-dei-servizi-corso/> e a quanto emerso in occasione della 7° seduta, si segnala quanto segue.

Dalla Relazione Descrittiva e dagli elaborati grafici assunti al protocollo di codesta Amministrazione n. 138374 del 8/9/2020 si evince che le acque: *"le meteoriche sono raccolte attraverso le griglie disposte sul piazzale e sono convogliate nel pozzetto selezionatore, dove una sonda di pioggia segnala l'inizio e la fine della precipitazione al quadro elettrico. Il pozzetto selezionatore è dotato di bypass per l'invio delle acque di seconda pioggia allo scarico in fognatura. Le acque di prima pioggia sono raccolte in una vasca di circa 22 m³ dove avviene la decantazione delle particelle grossolane e, trascorso il tempo di sedimentazione impostato nel quadro elettrico, si aziona una pompa di mandata delle acque nel sistema di disoleazione, dotato di filtro a coalescenza. Le acque depurate passano quindi nel pozzetto fiscale per essere scaricate in pubblica fognatura che passa lungo Via di Torrenova"*.



DIREZIONE OPERAZIONI
Investimenti e Servizi per l'Ambiente
Permitting, Patrimonio e Nuovi Asset
Patrimonio ed Acquisizione Nuovi Asset

ACEA ATO2 SpA

Valutato quanto sopra si rileva che l'impianto risulta autorizzato allo scarico in pubblica fognatura con rinnovo Prot. QL83825 del 28/10/2021 rilasciato da Roma Capitale, Dipartimento Tutela Ambientale, documento nel quale si autorizza il rilascio in fognatura di un quantitativo pari a 5,5 l/s di acque di prima pioggia, previa depurazione a mezzo di sistema interno all'impianto di trattamento rifiuti oggetto del presente procedimento.

Si richiede di acquisire agli atti del procedimento l'autorizzazione prot. 2011 del 26/1/2006 e il nulla osta di imbocco in fognatura del 20/1/2009 prot. 687 con i relativi progetti, per la quantificazione delle acque di seconda pioggia e delle portate complessive da immettere in fognatura, in ogni caso le acque meteoriche potranno avere un valore massimo di 15 l/s.

Si ricorda inoltre che le acque meteoriche, previa eventuale depurazione e autorizzazione dell'ente competente, e salvo ragioni tecniche, economiche ed ambientali, devono preferibilmente essere immesse in un recettore naturale al fine di evitare sovraccarichi idraulici sui collettori di valle esistenti e conseguenti ripercussioni negative sull'ambiente.

Il Responsabile
(Bruno Formicola)
