Alla cisterna dell'impianto idrico antincendio. Volume 22 mc

Tubazione interrata

Al piano superiore quota +0.90

DN 50

Tubazione interrata

Al piano superiore quota +0.90

Bollitore da 1000 l per la produzione di acqua calda sanitaria

Desalinizzatore

DN ? DN 40 Ai piani superiori

DN 40 DN 40

DN 50 DN 40

DN ? DN ?

DN 32 DN 63 DN 32

Al piano superiore quota +0.90

DN 32 DN 32

Al piano superiore quota +0.90

M-01 Magazzino 4.47 m²

WC-04 WC Disabili 4.15 m²

W-01a WC 0.97 m²

W-01b WC 0.97 m²

W-01c WC 1.86 m²

W-02a WC 0.96 m²

W-02b WC 0.93 m²

W-02c WC 2.04 m²

WC-01 WC Uomini 5.81 m²

WC-02 WC Donne 5.53 m²

WC-03 WC Disabili 4.43 m²

C-01 Connettivo 6.78 m²

R-01 Bar 50.43 m²

G-01 Guardaroba 13.58 m²

F-01 Foyer 67.55 m²

P-01 Platea 337.64 m²

SP-01 Sala Prove 25.69 m²

LT-01 Locale Tecnico 20.09 m²

PE Piattaforma elevatrice 1.89 m²

B-02 Biglietteria 6.09 m²

L-01 Libreria 50.95 m²

U-01 Ufficio 14.73 m²

C-02 Connettivo 10.66 m²

U-02 Ufficio 17.13 m²

-0.30 m

-1.11 m

1 1 di 8

2 2 di 8

3 3 di 8

1 1 Planimetria Sottopalco (quota -0.30m) Progetto Idrico-sanitario

1 : 50

LEGENDA:

- AFS — Tubazione in PEAD PE 80 conformi alle norme UNI 10910 e 7615 tipo 312 per condotte d'acqua potabile in pressione PN 12,5, posa a massetto, tubazione interrata ove indicato.
- ACS — Tubazione in PEAD PE 80 conformi alle norme UNI 10910 e 7615 tipo 312 per condotte d'acqua potabile in pressione PN 12,5, posa a massetto.
- Punto idrico singolo acqua fredda sanitaria dotato di valvola di sezionamento.
- Punto idrico singolo acqua calda sanitaria dotato di valvola di sezionamento.
- Valvola di intercettazione in bronzo PN 10, a sede inclinata a base colonne, attacchi filettati e rubinetto di scarico, da 3/4".
- Valvole di ritegno IDRO-STOP fornite e poste in opera per pressioni di esercizio fino a 16 bar con corpo in ghisa, membrana in gomma, flange secondo norme UNI PN 10/16: del diametro di 80 mm
- Manometro
- Salita
- Discesa
- Pozzetto in calcestruzzo, vibrocompresso, prefabbricato delle dimensioni 60x60x60 cm, con prolunga 60x60x60 e con chiusino in cemento armato.
- Pozzetto in calcestruzzo, vibrocompresso, prefabbricato esistente delle dimensioni 100x100x100 cm, con prolunga 100x100x100 e con chiusino in cemento armato.
- Bollitore modulare da 1000 lt, completamente in acciaio inox AISI 316 per la produzione di acqua calda sanitaria.
- Pompa di circolazione in-line, poratat fino a 32 mc/h, prevalenza 10/12m, potenza elettrica 0,25 kW, attacco diametro 40 mm.

CITTA' DI NETTUNO

Città Metropolitana di Roma Capitale

Lavori di completamento Teatro Comunale 2° Lotto Funzionale
CIG 73836794A CUP G71E17000130004

PROGETTO ESECUTIVO

Responsabile dell' Integrazione fra le varie specialistiche: Ing. Alfredo Inglietti

Il Progettista Mandataria:

3TI PROGETTI ITALIA
INGEGNERIA INTEGRATA S.p.A.
Lgt. V. Gassman 21, 00146 ROMA - ITALIA
tel. +39 0655151218 fax +39 0655151221
www.3tiprogetti.it - info@3tiprogetti.it

Mandante:

Responsabile dell'elaborato: Ing. Alfredo Inglietti

Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione Ing. Giovanni Maria Cepparotti

Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Stefano Bernicchia

TITOLO ELABORATO:

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI

Planimetria Sottopalco (quota -0.30m) - Impianto idrico-sanitario

CODICE PROGETTO		NOME FILE	REVISIONE	SCALA:
PROGETTO: 1 0 1 2 7 5 2	LIV. PROG.: E	PE 04 IMP P B 0 1 _B .pdf		
		CODICE ELAB.: P E 0 4 I M P P B 0 1	B	1 : 50

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
C					
B	ISTRUTTORIA GENIO CIVILE	19.11.2019	C.BUTTARELLI	M.VITALE	A.INGLETTI
A	EMISSIONE	15.05.2019	M.IALUNGO	A.SPERATI	A.INGLETTI