

CONSORZIO DI BONIFICA LITORALE NORD

Sede Legale - Roma - Via del Fosso di Dragoncellon, 172 - 00124 Casalpalocco - Roma - Tel. 06-561941
C.F. 96447340587 - P.I. 15774641003

protocollo@cbln.it - cbln@pec.cbln.it - www.cbln.it

Settore Progettazione ed Esecuzione OO.PP.
Capo Settore Ing. Severino Marasco
e-mail progettazioneesecuzioneopp@cbln.it
Rif. Prot. n° 13661 del 09/09/2022
Sede Legale Roma



Associazione Nazionale Consorzi Gestione
e Tutela del Territorio e Acque Irrighe
Membro dell'European Union of Water Management Associations

Spett.le
E-DISTRIBUZIONE SPA
Via Ombrone n° 2
00198 R O M A
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

Spett.le
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA
CAPITALE
Dipartimento IV - Pianificazione, Sviluppo e
Governio del Territorio
Servizio 2 - Geologico, Difesa del Suolo -
Rischio Idraulico e Territoriale
Viale Giorgio Ribotta n° 41/43
00144 R O M A
pianificaterr@pec.cittametropolitanaroma.it

Oggetto: Richiesta Nulla Osta per attraversamento con linea MT 20 kV in cavo aereo del corso d'acqua denominato "Fosso Moletta" per realizzazione dei "Raccordi MT alla costruenda cabina primaria AT/MT denominata Fossignano". Richiedente e-distribuzione SpA - Comune di Ardea (RM). AUT_2103680.

Con riferimento alla nota prot. n° 0900376 del 09/09/2022, relativa alla richiesta di un parere riguardante le opere in oggetto, questo Consorzio, esaminati gli elaborati trasmessi ed a seguito di sopralluogo effettuato dai suoi tecnici, esprime parere favorevole, per quanto di propria competenza ed ai soli fini idraulici, alle seguenti condizioni:

- che l'opera venga realizzata in conformità degli elaborati di progetto presentati e nell'osservanza delle vigenti norme di sicurezza e delle norme di cui al R.D. 08/05/1904 n. 368 e R.D. 25/7/1904 n.523;
- che siano fatti salvi tutti i diritti di terzi e vengano acquisite, in via preliminare all'esecuzione delle opere, tutte le autorizzazioni necessarie (Regione, Provincia, Comune, ecc.) precisando che il presente parere favorevole non esclude gli altri permessi richiesti dalle Leggi e Regolamenti vigenti, in relazione all'opera da eseguire. **In particolare, l'esecuzione dei lavori in argomento è subordinata all'autorizzazione rilasciata dagli Uffici di Città Metropolitana di Roma Capitale in indirizzo;**
- che il richiedente comunichi al Consorzio la data dell'inizio e dell'ultimazione dei lavori e si attenga scrupolosamente alle disposizioni che durante la realizzazione degli stessi potranno essere impartite dal Servizio Tecnico consortile in relazione ai tempi ed alle modalità di esecuzione;
- che le opere da realizzare non ostacolino né creino impedimento al libero deflusso delle acque del fosso interessato - anche in caso di piene - e non interferiscano con il passaggio dei mezzi adibiti alla

E-distribuzione - Fosso Moletta 2022 Parere - 2062/am

Sedi Operative:

Ardea - Via Pratica di Mare n. 67 - 00040 Ardea - Roma - Tel. 06-9130051 - 06-9131318

Tarquinia - Via Giuseppe Garibaldi n. 7 - 01016 Tarquinia - Viterbo - Tel. 0766-856019 - 0766-855290

Sedi periferiche:

Monti dell'Ara - Viale dei Tre Denari Snc - 00057 Maccarese Fiumicino - Tel. 06-61697965 - 06-61697474

Focene - Viale delle Idrovore di Fiumicino n. 304 - 00054 Focene Fiumicino - Tel. 06-6589510 - 06-6589512


CONSORZIO DI BONIFICA LITORALE NORD
Protocollo Partenza N. 15424/2022 del 13-10-2022
Doc. Principale - Class. 8.6 - Copia Documento

manutenzione dello stesso canale ed, in particolare, eventuali manufatti dovranno essere posti ad una distanza non inferiore a 6,00 metri dal ciglio superiore del fosso;

- che il richiedente sia altresì l'unico responsabile di tutti gli incidenti e di tutti i danni, nessuno escluso, arrecati a persone ed a cose, o durante l'esecuzione dell'opera oppure nell'esercizio o durante la manutenzione dell'opera da parte della Ditta stessa oppure ancora conseguenti a tale esecuzione (qualora ad esempio l'opera creasse – circostanza che a priori non si può escludere – direttamente od indirettamente, ostacolo od impedimento al libero deflusso delle acque dei canali, specie in caso di piene, o qualora causasse altri inconvenienti), danni che pertanto, in particolare, è tenuta ad indennizzare in proprio; il Consorzio sia fatto salvo in caso di danni – all'opera oggetto della richiesta di cui si tratta – dovuti a rigurgiti di acqua od a piene dei canali oppure dovuti, o comunque collegati, all'esercizio della bonifica od allo svolgimento delle altre attività dell'Ente: in tali evenienze, il richiedente sia obbligato a rispondere anche e direttamente per gli eventuali danni arrecati a terzi, dipendenti da incidenti, rotture o guasti dell'opera determinati dalle cause sopra citate o comunque conseguenti al semplice fatto che esista l'opera stessa;
- che il richiedente, dopo la realizzazione delle opere in argomento, provveda al ripristino a perfetta regola d'arte dello stato dei luoghi;
- che a richiesta del Consorzio, qualora se ne ravvisi la necessità per motivi di carattere tecnico, idraulico o di pubblico interesse, il richiedente apporti alle opere eseguite, a proprie cura e spese, modifiche anche totali o provveda a rimuovere le opere stesse senza per questo poter pretendere rimborsi o indennizzi di sorta;
- che E-DISTRIBUZIONE S.p.A. corrisponda al Consorzio la somma di € 800,00= a mezzo bonifico bancario intestato al Consorzio di Bonifica Litorale Nord – Banca Intesa Sanpaolo - IBAN: IT 79 L 0306905020100000300112 quale rimborso delle spese di istruttoria e verifica delle opere.

Il presente parere si intenderà revocato qualora non si proceda ad iniziare le attività di che trattasi entro mesi 6 dal suo rilascio.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Andrea Renna)



Sedi Operative:

Ardea - Via Pratica di Mare n. 67 - 00040 Ardea - Roma - Tel. 06-9130051 - 06-9131318

Tarquinia - Via Giuseppe Garibaldi n. 7 - 01016 Tarquinia - Viterbo - Tel. 0766-856019 - 0766-855290

Sedi periferiche:

Monti dell'Ara - Viale dei Tre Denari Snc - 00057 Maccarese Fiumicino - Tel. 06-61697965 - 06-61697474

Focene - Viale delle Idrovore di Fiumicino n. 304 - 00054 Focene Fiumicino - Tel. 06-6589510 - 06-6589512

