PLANIMETRIA PARTICOLARE ZONA "A" – SCALA 1:100

DISTRIBUZIONE IMPIANTO ELETTRICO
REALIZZATA IN CAVIDOTTO INTERRATO.
CAVETTERIA UTILIZZATA DEL TIPO
MULTIPOLARE FG7(O)R.

DISTRIBUZIONE IMPIANTO ELETTRICO
REALIZZATA INTERAMENTE CON
COMPONENTI IN CLASSE II DI ISOLAMENTO.

PARTICOLARE ALIMENTAZIONE AL PALO - SEZIONE



SCHEMA DI ALIMENTAZIONE AL PALO



LEGENDA:

- Pozzetto dimensioni 30x30cm
- Cavidotto in PVC a doppia parete per posa interrata diametro 63mm
- Tubazione in PVC di tipo pesante installata all'interno della balaustra esistente diametro 63mm
- Scatola di derivazione IP65 installata all'interno della balaustra esistente dim. 150x100mm
- Quadro elettrico IP65
- Lampada Led 3000K 20W Marca: CARIBONI Modello: KALOS 01KA5C00970CHM3_350 –10LTW+10LTL
- Lampada Led 3000K 41W Marca: CARIBONI Modello: KALOS 01KA5C00970CHM3_700 –10LTW+10LTL

CITTA' DI NETTUNO

Città Metropolitana di Roma Capitale

STUDIO DI ARCHITETTURA
ARCHITETTO GIORGIO GAROFOLO
VIA ANTONIO GRAMSCI, 11 - 00048 NETTUNO (RM)

PROGETTO:

RIQUALIFICAZIONE E ACCESSIBILITA' URBANA
VIALE GIACOMO MATTEOTTI
II LOTTO FUNZIONALE

RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA

PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTO ELETTRICO

PLANIMETRIA TRATTO A

Progettista: Ing. Cesare Cimei
Via Emanuela Loi n.8 00048 Nettuno (Roma)
Tel.: 335.6382398 Mail: cesare@cimei.it
Firma:

- PROGETTO DI MASSIMA ☐
- PROGETTO DEFINITIVO ☐
- PROGETTO ESECUTIVO ■
- PARTICOLARI ARCHITETT. ☐
- PROGETTO IMPIANTO ■
- PROGETTO STRUTTURE ☐

TAV. 7A

Rapp.:
Data: 31 Maggio 2018
Aggiornamento: 21 Marzo 2019

Progettista:
Arch. Giorgio Garofolo
Via Antonio Gramsci, 11
00048 Nettuno (Roma)
Per presa visione:
Firma:

Committente:
Città di Nettuno
Viale Giacomo Matteotti, 37
Dirigente:
Ing. Benedetto Sajeva
Firma:

Area Lavori Pubblici
00048 Nettuno (Roma)
R.U.P.:
Arch. Federica Sodani
Firma:

P.I.: 00000000000 - C.F.: GRFGRG56L06F880G PEC: g.garofolo@pec.archrm.it Mail: architetto.garofolo@gmail.com 06.9804444 - 335.5371694