PLANIMETRIA PARTICOLARE C – SCALA 1:100





DISTRIBUZIONE IMPIANTO ELETTRICO REALIZZATA IN CAVIDOTTO INTERRATO. CAVETTERIA UTILIZZATA DEL TIPO MULTIPOLARE FG7(O)R.

DISTRIBUZIONE IMPIANTO ELETTRICO REALIZZATA INTERAMENTE CON COMPONENTI IN CLASSE II DI ISOLAMENTO.

LEGENDA:

- Pozzetto dimensioni 30x30cm
- Cavidotto in PVC a doppia parete per posa interrata diametro 63mm
- Tubazione in PVC di tipo pesante installata all'interno della balaustra esistente diametro 63mm
- Scatola di derivazione IP65 installata all'interno della balaustra esistente dim. 150x100mm
- Quadro elettrico IP65
- Lampada Led 3000K 20W Marca: CARBONI Modello: KALOS 01KA5C00970CHM3_350 – 10LTW+10LTL
- Lampada Led 3000K 41W Marca: CARBONI Modello: KALOS 01KA5C00970CHM3_700 – 10LTW+10LTL

CITTA' DI NETTUNO

Città Metropolitana di Roma Capitale

STUDIO DI ARCHITETTURA
ARCHITETTO GIORGIO GAROFOLO

PROGETTO:

RIQUALIFICAZIONE E ACCESSIBILITA' URBANA VIALE GIACOMO MATTEOTTI
II LOTTO FUNZIONALE

RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA

PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTO ELETTRICO

PLANIMETRIA TRATTO C

Progettista: Ing. Cesare Cimei

Via Emanuele Lo n.8 00048 Nettuno (Roma)
Tel.: 335.6362398 Mail: cesare@cimei.it

Firma

PROGETTO DI MASSIMA
PROGETTO DEFINITIVO
PROGETTO ESECUTIVO
PARTICOLARI ARCHITETT.
PROGETTO IMPIANTO
PROGETTO STRUTTURE

TAV. 7C

Rapp.:
Data: 31 Maggio 2018
Aggiornamento: 21 Marzo 2019

Progettista:
Arch. Giorgio Garofolo
Via Antonio Gramsci, 11
00048 Nettuno (Roma)
Tel.:
Fax:

Committente:
Città di Nettuno
Viale Giacomo Matteotti, 37

Area Lavori Pubblici
00048 Nettuno (Roma)

Dirigente:
Ing. Benedetto Sajeva

R.U.P.:
Arch. Federica Sodani

Firma Firma Firma

P.I.: 00000000000 - C.F.: GRFGRG00B.PEC.
PEC: g.garofolo@pec.archrm.it Mail: architetto.garofolo@gmail.com 06.9804444 - 335.5371684