



energy to inspire the world

Viterbo, 09/06/2025

Prot. GRID5224

Inviata via PEC a:

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

Spett.

e-distribuzione SpA

Via Domenico Cimarosa 4

00198 - Roma

PEC: e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

Oggetto: EDIS91835117 AtenaID_60084571 (citare tale riferimento nell'oggetto o nel testo della risposta) Aut. Iter 60084571 - COSTRUZIONE LINEA MT 20kV INTERRUATA CABINA DI TRASFORMAZIONE MT/BT DL40-2-793320 "RFI VERZANO" LINEA BT 400V INTERRUATA Cliente: RFI S.p.a. COMUNE DI SANT'ORESTE (RM) Richiesta Nulla Osta per attraversamento metanodotto SNAM ubicato nel Comune di SANT'ORESTE (RM).

Metanodotto: "METANODOTTO MAENZA-GALLESE DN 1200 (48") / 75 bar"

Nulla Osta:

Con riferimento alla Vs. richiesta **"E-DIS-29/05/2025-0627971"** del **29/05/2025** corredata di elaborato grafico **"ELAB_SNAM - RFI SPA - S.Oreste"** riguardante l'Opera e l'interferenza in oggetto, Snam Rete Gas (Soggetto proprietario e gestore del metanodotto interferito, opera destinata ad attività di trasporto del gas naturale dichiarata ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D. Lgs. 23 maggio 2000 N. 164 e dell'art. 1, comma 2 lettera b, della legge n. 239/2004 "attività di interesse pubblico") precisa quanto segue.

L'attività di trasporto del gas naturale svolta dalla scrivente Società è disciplinata dalle vigenti norme di sicurezza del Decreto 24.11.84 del Ministero degli Interni e s.m.i. (Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8) e del Decreto 17.04.08 del Ministero dello Sviluppo Economico (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8 - pubblicato sul S.O. della G.U. n.107 del 08.05.08) nonché in accordo alle normative tecniche italiane ed internazionali.

Nei citati Decreti Ministeriali sono stabilite, tra l'altro, le norme e le condizioni che regolano la coesistenza dei gasdotti con altre infrastrutture o servizi.

In relazione alle predette normative, Snam Rete Gas a tutela delle proprie infrastrutture ha acquisito preventive autorizzazioni/permessi/concessioni e, in terreni privati, costituito idonei titoli opponibili a terzi (servitù di metanodotto).

Snam Rete Gas S.p.A.**Centro di Viterbo**

Strada Rinaldone, 24

01100 – Viterbo (VT)

Tel. 0761.251418

Fax. 0761.251419

www.snam.itPec. centroviterbo@pec.snam.it

Chiama Prima di Scavare numero verde (800.900.010)

snam rete gas S.p.A.

Sede legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7

Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v.

Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA

di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008

R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA n. 10238291008

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di snam S.p.A.

Società con unico socio

Atteso quanto sopra, Vi concediamo Nulla Osta, per quanto di nostra competenza, alla realizzazione delle opere in oggetto a condizione che, vengano realizzate come da progetto allegato alla Vs. predetta nota e che siano rispettate le seguenti inderogabili condizioni.

- a) L'inizio dei Vostri lavori nei tratti interferenti la nostra condotta dovrà essere preventivamente concordato con il nostro ufficio (tel. **0761 251418** - **numero verde 800 900 010**), che provvederà alla stesura del verbale di riunione riguardante i rischi specifici, al picchettamento della condotta e alla stesura del relativo verbale in cui, tra l'altro, è previsto il nominativo della Vostra impresa esecutrice dei lavori e quello della compagnia assicuratrice fornendo, anche durante la fase esecutiva dei lavori stessi, la necessaria assistenza con proprio personale;
- Nel tratto in attraversamento, in **sovra passo** con il metanodotto **"METANODOTTO MAENZA-GALLESE DN 1200 (48") / 75 bar"**, la posa dei sottoservizi ***"Linea MT interrata in progetto (Cavo 3x1x185Al mmq)"***, come rappresentato nell'elaborato grafico, dovrà essere eseguita con scavo a cielo aperto in Tradizionale. Nei punti di incrocio tra la ns. condotta ed i Vs. sottoservizi, la distanza misurata in senso verticale fra le due superfici affacciate dovrà essere maggiore di metri 0,60 (zero/60); fra i servizi dovrà essere posta a Vostra cura e spese ed in nostra presenza, una soletta realizzata con beole in c.a., dello spessore di metri 0,10 (zero/10), per una larghezza di metri 2,00 (due/00) circa ed una lunghezza di metri 5,00 (cinque/00) per parte rispetto all'asse del metanodotto, a protezione della nostra condotta metanifera;
 - I sottoservizi ***"Linea MT interrata in progetto (Cavo 3x1x185Al mmq)"*** possono essere posati all'interno della fascia asservita di metri 30,00 (trenta/00) coassiali alla condotta metanifera, **privi di canalizzazioni chiuse / tubazione corrugata**;
 - L'eventuale posa di pozzetti e dei dispersori per le messe a terra a servizio dei vs sottoservizi, dovranno essere posizionati ad una distanza non inferiore a metri 30,00 (trenta/00) alla superficie affacciata della nostra condotta metanifera;
 - Nel corso dei lavori, nessun transito con mezzi pesanti, e/o interventi che comportino l'uso di esplosivi, l'utilizzo di trivelle, battipalo e attrezzature simili potranno essere effettuati sopra ed in prossimità della tubazione per non pregiudicare l'integrità della stessa;
 - Successive realizzazioni di eventuali servizi che ricadrebbero nella fascia di sicurezza del metanodotto, dovranno essere concordate con il centro di manutenzione di Viterbo e con l'invio da parte Vostra di una nuova richiesta con allegato il progetto;
 - Durante la posa dei Vs. sottoservizi in attraversamento con la condotta metanifera, si dovranno ridurre al minimo i tempi di apertura dello scavo che dovrà essere opportunamente segnalato;
 - La movimentazione del terreno se necessaria dovrà essere effettuata con mezzi leggeri che non debbano gravare e stazionare sul metanodotto e non dovrà essere modificata la quota di posa del metanodotto Snam Rete Gas dal piano campagna;
 - Eventuali opere che si rendessero necessarie per la messa in sicurezza dei Vs. sottoservizi a fronte di nostri futuri interventi manutentivi sul gasdotto saranno eseguite a Vs. cura e spese e previ accordi con la nostra Unità di Viterbo.
- b) Le opere in progetto potranno essere realizzate in attraversamento del metanodotto ***"METANODOTTO MAENZA-GALLESE DN 1200 (48") / 75 bar"*** purché, nel punto di interferenza,

snam rete gas S.p.A.

Centro di Viterbo

Strada Rinaldone, 24

01100 – Viterbo (VT)

Tel. 0761.251418

Fax. 0761.251419

www.snam.it

Pec. centroviterbo@pec.snam.it

Chiama Prima di Scavare numero verde (800.900.010)

snam rete gas S.p.A.

Sede legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7

Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v.

Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA

di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008

R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA n. 10238291008

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di snam S.p.A.

Società con unico socio

sia assicurato il rispetto della normativa vigente (D.M.17.04.08 art.2.7) una distanza minima di sicurezza, misurata in senso verticale tra le superfici affacciate più vicine delle condotte, non inferiore a:

- [tubo libero] metri 1,50 (unovirgolacinquanta) distanza misurata in senso verticale fra le due superfici affacciate più vicine;
- [tubo protetto] metri 0,50 (zerovirgolacinquanta) distanza misurata in senso verticale fra le due superfici affacciate più vicine;

qualora in corso di esecuzione dei Vs. lavori non sia rispettata la condizione di cui al punto (a), gli stessi dovranno essere interrotti e Snam Rete Gas dovrà provvedere con proprie imprese idoneamente qualificate - ma a spese di **(e-distribuzione SpA)** - ad eseguire gli interventi necessari per l'adeguamento dei propri impianti. In tal caso sarà cura della stessa Snam Rete Gas, a fronte di Vs. specifica richiesta, formalizzare il preventivo dei costi di addebito e dei tempi necessari alla risoluzione dell'interferenza;

- c) L'esecuzione delle Sue/Vs. opere e/o le eventuali attività di scavo in prossimità della ns. condotta potranno essere effettuate, previa la messa a vista del metanodotto, mediante l'utilizzo di mezzi meccanici di dimensione e potenza ridotta, con peso complessivo a pieno carico non superiore a 15 t, dotati di benna liscia, fino ad una distanza di 0,50 m dal metanodotto, la restante parte dello scavo dovrà essere effettuata a mano, il tutto alla presenza del ns. personale. Resta inteso che dovranno essere rispettate tutte le modalità operative eventualmente richieste dal ns. personale presente sul posto, atte a garantire la sicurezza del metanodotto;
- d) prima dell'inizio di qualsiasi attività cantieristica e/o operativa di **(e-distribuzione SpA)** dovrà/dovrete trasmettere, tra l'altro, alla scrivente unità operativa Snam Rete Gas il cronoprogramma dei propri lavori;
- e) **(e-distribuzione SpA)** si obbliga, a sua volta, a trasferire le informazioni di cui al punto (d) a tutto il proprio personale ivi compreso quello di eventuali appaltatori o subappaltatori;
- f) dovrà essere garantita la possibilità di accesso in ogni tempo con il personale ed i mezzi necessari, alle opere ed agli impianti qualora la scrivente Società abbia la necessità di eseguire lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria su tale tratto di metanodotto.
- g) Qualora ricorra la necessità di intervenire su tale tratto di metanodotto, anche in futuro, gli eventuali danni causati ai manufatti realizzati o, comunque, a qualsiasi opera o materiale che costituisca ostacolo per il personale e i mezzi non potranno, in nessun caso, costituire motivo di richiesta di risarcimento da parte Sua/Vostra così come per le opere necessarie a protezione del Vs sottoservizio.

Resta, altresì, inteso che la fascia asservita al nostro metanodotto, pari a metri 20,00 (venti/00) per parte dalla tubazione/dall'asse della condotta dovrà essere lasciata a terreno agrario, non potrà essere pavimentata né adibita a deposito di materiali e/o di mezzi ed apparecchiature in genere, né potrà essere alterata la quota di posa della condotta.

Resta infine inteso che, qualora dovesse essere disattesa anche solo una delle condizioni sopra esposte o la realizzazione delle Vostre opere avvenga in difformità al D.M. 17.04.2008, nonché al progetto allegato alla Vs. nota sopracitata, il presente Nulla Osta dovrà intendersi nullo e immediatamente revocato, con l'obbligo - da parte Sua/Vostra - di ripristinare i terreni allo stato "quo ante" ed in linea con i patti e le condizioni contrattuali previste dall'atto di servitù in essere.

snam rete gas S.p.A.

Centro di Viterbo

Strada Rinaldone, 24

01100 – Viterbo (VT)

Tel. 0761.251418

Fax. 0761.251419

www.snam.it

Pec. centroviterbo@pec.snam.it

Chiama Prima di Scavare numero verde (800.900.010)

snam rete gas S.p.A.

Sede legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7

Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v.

Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA

di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008

R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA n. 10238291008

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di snam S.p.A.

Società con unico socio

In ogni caso, la scrivente Società si ritiene sollevata e mallevata da qualsiasi responsabilità per i danni che possano derivare al metanodotto, persone e/o cose a causa di eventi dipendenti dalla realizzazione delle Vostre opere.

Il predetto Centro Snam Rete Gas S.p.A. di Viterbo tel. 0761 251418 resta a Vostra disposizione per gli eventuali ulteriori chiarimenti al riguardo.

Copia del presente Nulla Osta dovrà esserci restituito controfirmato per accettazione prima dell'inizio dei Vs. lavori; resta inteso che la validità del presente Nulla Osta, è subordinato al completamento delle Sue/Vostre opere entro e non oltre mesi 12 dalla predetta accettazione.

Le/Vi ricordiamo che trascorsi 90 giorni dalla data della presente in mancanza di tale accettazione, il presente Nulla Osta sarà da ritenersi automaticamente revocato.

Distinti saluti.

Timbro e Firma per Accettazione

.....



Business Unit Asset Italia
Trasporto
Centro di Viterbo

Manager
Riccardo Bocchi
[firmato digitalmente]

snam rete gas S.p.A.
Centro di Viterbo
Strada Rinaldone, 24
01100 – Viterbo (VT)
Tel. 0761.251418
Fax. 0761.251419
www.snam.it
Pec. centroviterbo@pec.snam.it
Chiama Prima di Scavare numero verde (800.900.010)

snam rete gas S.p.A.
Sede legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7
Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA
di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008
R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA n. 10238291008
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di snam S.p.A.
Società con unico socio