



Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest

Latina - C.so G. Matteotti, 101

MD/pp

Consorzio di Bonifica
Lazio Sud Ovest

n. 0006211

del 07/04/2025 Ora. 08 51



P

Citta' Metropolitana di Roma
Capitale

Dipartimento III "Ambiente e Tutela del
Territorio: Acqua – Rifiuti – Energia –
Aree Protette"

Servizio 2 "Tutela risorse idriche, aria
ed energia"

email pec: ambiente@pec.cittametropolitanaroma.it

E p c PROVINCIA DI LATINA

Settore Tutela del Territorio e Sviluppo
Sostenibile

Servizio Difesa del Suolo – Ufficio
Opere Idrauliche

email pec: ufficio_protocollo@pec.provincia.latina.it

RNE1 S.r.l.

email pec: me1@legalmail.it

Oggetto: Domanda di autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 387/03, per la costruzione ed esercizio di un impianto agrivoltaico e delle relative opere ed infrastrutture connesse, da ubicarsi in Lanuvio (RM), di potenza pari a 54,20 MWp denominato "RNE1 Lanuvio Solar".

Richiesta del 10/03/2025, al prot. consortile n. 4355 del 10/03/2025

Con la presente si riscontra la richiesta emarginata in oggetto e si comunica che

VISTA la documentazione tecnica presentata dalla RNE1 S.r.l.;

VISTO:

- il RD n 368 del 08 maggio 1904. "Regolamento per la esecuzione della Legge n 195 del 22/05/1900, e della Legge n 333 del 07/07/1902, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi",
- il RD n 523 del 25 luglio 1904. "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie",

VISTO il Piano di Assetto Idrogeologico, approvato con D.C.R. Lazio n 17/2012 (B.U.R.L. n 21/2012 – S.O. n 35) e successivi Decreti del Segretario Generale nn 2-6-7/2015, aventi carattere vincolante e valore di norma di salvaguardia,

ESAMINATI gli elaborati tecnici redatti dall' Ing. Riccardo Valz Gris si comunica che:

- a) le opere interessano i corsi d'acqua naturali principali denominati "fosso della Ficoccia" e "fosso Leschione" di competenza e/o in gestione al Consorzio,
- b) le opere sono compatibili idraulicamente con il reticolo idrografico;

- c) le opere sono tra quelle previste dall'art.132 e successivi del RD n 368/1904 e 523/1904 con riferimento alle fasce di rispetto idraulico

Tutto ciò premesso si esprime parere favorevole alla esecuzione delle opere in oggetto per quanto di competenza, alle seguenti condizioni

- gli attraversamenti in sub – alveo dovranno essere realizzati con tecnologia “microtunneling” e posizionati a quota maggiore o uguale a – ml. 1,50 misurata tra il punto inferiore dell'alveo ed il punto superiore dell'attraversamento,
- gli attraversamenti interrati dovranno essere segnalati con tabelle fissate su paletto di colore verde, di altezza ml. 1,50 dal piano di campagna, dotato di idonea messa a terra,
- gli attraversamenti in aderenza ad opere infrastrutturali esistenti dovranno attraversare i canali lato valle, in maniera da non costituire ostacolo al normale deflusso delle acque e da non costituire pericolo nel caso di eventi di piena,
- gli attraversamenti con cavo aereo dovranno avere una altezza della catenaria non inferiore a metri 6 rispetto alla quota superiore dell'argine o del ciglio della sponda nei corpi idrici non muniti di argini,
- la manutenzione e mantenimento in piena efficienza delle opere di cui in oggetto è di esclusiva competenza del concessionario, al fine di garantire l'officiosità idraulica dei corsi d'acqua e delle relative opere d'arte, sia in condizioni di magra che di piena,
- la ditta autorizzata è l'unica responsabile di tutti i danni, nessuno escluso, che possono essere arrecati a persone o cose sia in conseguenza della esecuzione che dell'esercizio delle opere e solleva il Consorzio da ogni responsabilità o reclamo da parte di coloro che si ritenessero danneggiati,
- il titolare della Concessione dovrà trasmettere al Consorzio, entro 20 (venti) giorni dalla data di ultimazione delle opere, la relazione di fine lavori redatta dal Direttore dei lavori e controfirmata dal titolare dell'autorizzazione, attestante la conformità dei lavori eseguiti a quelli assentiti dal titolo autorizzativo, allegando esaustiva documentazione fotografica

Il rispetto delle prescrizioni contenute nei punti che precedono è condizione di efficacia del presente parere, propedeutico all'ottenimento della concessione da parte dell'Autorità/Ente competente, essendo condizioni di salvaguardia della pubblica e privata incolumità. Diversamente il presente atto è da considerarsi non operante, e le relative opere prive del titolo ai soli fini idraulici

Si comunica, in ultimo, che qualsiasi trasformazione dello stato dei luoghi è subordinata al parere preventivo dell'Autorità idraulica, che può prescrivere ulteriori limitazioni o opere di adeguamento tecnico a cui il titolare delle opere si impegna sin da ora, per sé o gli aventi causa, a sottostare

Il suddetto parere è limitato esclusivamente alle possibili interferenze, dal punto di vista idraulico, degli interventi progettati con le opere di competenza del Consorzio e non riguarda gli aspetti strutturali e statici delle opere da realizzare, di competenza di altri Enti e/o Amministrazioni

Si fa presente che le spese di controllo e vigilanza annuali, previste dal disciplinare tipo approvate con deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n 4757 del 14 settembre 1999, sono state quantificate in € 110,00/anno da corrispondere mediante bonifico bancario intestato a “Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest, avente coordinate IT90S0529673973T20990000165” – Causale. spese di controllo e vigilanza anno . . . , parere del Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest n° . . . , concessione della Provincia di Latina n° . . . del .

Cordiali saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. *Marino Corbo*)

