



SEGRETARIATO GENERALE
DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

SERVIZIO TENUTA PRESIDENZIALE DI CASTELPORZIANO

Regione Lazio

Direzione Ambiente, Cambiamenti climatici,
Transizione energetica e Sostenibilità, Parchi
Area Protezione e Gestione della Biodiversità
vinca@pec.regione.lazio.it

p.c.

Città metropolitana di Roma Capitale

Dipartimento III – Ambiente e Tutela del Territorio:
Acqua – Rifiuti – Energia – Aree Protette
Servizio 2 – Tutela risorse idriche, aria ed energia
ambiente@pec.cittametropolitanaroma.it

Areti S.p.A.

Ingegneria e Innovazione
U.O. Patrimonio e Servizi Generali
aret@pec.aret.it
patrimonio.dist@pec.aceaspa.it

Oggetto: Istanza di Screening di Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi dell'art. 5 el DPR n. 357/97.

Realizzazione infrastruttura in cavi interrati per rete in fibra ottica e contestuale adeguamento della rete elettrica di distribuzione in media tensione di Areti S.p.A. predisposizione basamento per posa apparati.

Comunicazione di espressione favorevole e del "sentito" ai sensi della procedura di VInCA.

Si fa riferimento all'istanza di screening in oggetto inviata alla Vs. Direzione da Areti S.p.a. a mezzo PEC in data 23/12/2025 e acquisita agli atti dello scrivente Servizio in stessa data con prot. SGPR n. 120643.

RILEVATO che questa Amministrazione è al corrente e agisce d'intesa con Areti S.p.A. in merito alla realizzazione dell'infrastruttura in oggetto;

RILEVATO che l'intervento si configura come un'operazione di rilevante importanza strategica per l'adeguamento e l'evoluzione delle infrastrutture di distribuzione elettrica e di telecomunicazione della Tenuta presidenziale di Castelporziano;

CONSIDERATO che la realizzazione dell'infrastruttura consentirà un incremento della capacità e la resilienza della rete elettrica, riducendo il rischio di disservizi e migliorando la qualità del servizio;

PRESO ATTO che l'intervento consiste nell'esecuzione di circa 6,8 Km di scavo su aree già sottoposte in passato ad attività di scavo/movimentazione terra (Castello, ingresso Malafede, Ingresso Infernetto, margine strada Via Di Malafede e Via di Castelporziano) e nella realizzazione di un basamento per l'installazione di un manufatto da adibire a cabina di trasformazione MT/BT;

VISTO il Regolamento attuativo del Piano di Gestione della Riserva Naturale Statale "Tenuta di Castelporziano";

CONSIDERATO che per le ZPS e ZSC coincidenti e/o ricadenti all'interno delle Aree Naturali Protette, le misure di conservazione integrano le misure di salvaguardia previste dal Piano e dal Regolamento di Gestione dell'area stessa;

Tutto ciò premesso si ritiene che l'intervento non determini impatti significativi sullo stato di conservazione delle specie ed habitat di specie di interesse unionale e pertanto si esprime parere favorevole in merito alla realizzazione in oggetto, valevole anche come "sentito dell'Ente gestore" previsto dall'iter di VInCA per progetti che interessano siti Natura 2000 interni ad aree naturali protette di valutazione di incidenza, ai sensi dell'art 5 del DPR n. 357/97.

Il Capo del Servizio
Giulia Bonella

GIULIA BONELLA
08/01/2026 14:47

