



REGIONE LAZIO

DIREZIONE REGIONALE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E
POLITICHE DEL MARE
AREA URBANISTICA, COPIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA: ROMA CAPITALE E CITTA'
METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

DB n. 18640
Rif. prot. n. 346784_2025

A Città Metropolitana di Roma Capitale
Dipartimento III Ambiente e Tutela del Territorio: Acqua –
Rifiuti – Energia – Aree Protette.
Servizio 2 “Tutela Risorse Idriche, Aria ed Energia”
ambiente@pec.cittametropolitanaroma.it

e p.c. Al Ministero della Cultura
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per
l'Area Metropolitana di Roma e la Provincia di Rieti
sabap-met-rm@pec.cultura.gov.it

Alla Regione Lazio
Direzione Generale
Area Coordinamento Autorizzazioni, PNRR e Supporto
Investimenti
Ufficio Rappresentante Unico e Ricostruzione,
Conferenze di Servizi
Sede

Oggetto: Comune di Anzio CMRC – Avvio del procedimento, indizione e convocazione, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241, della Conferenza dei Servizi semplificata per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 2 della L.R. 42/90.
Progetto ELION srl – realizzazione di linee elettriche per la connessione alla rete MT di e-distribuzione di quattro impianti di produzione di energia elettrica da fonte Solare nel Comune di Anzio.
Indizione Conferenza di Servizi decisoria da svolgersi in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della Legge 241/1990.
Contributo di competenza

Con nota protocollo n. 53406 del 20/03/2025, pervenuta alla scrivente Direzione il medesimo giorno al prot. n. 346784, il Servizio 2 del Dipartimento III di CMRC ha reso disponibili gli elaborati progettuali (1) al fine di ottenere i necessari pareri, intese, concerti e nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, per la realizzazione della linea elettrica interrata; con la medesima nota CMRC ha inoltre fissato:

- Il termine di 15 gg dal ricevimento della indizione entro il quale richiedere integrazioni documentali o chiarimenti;
- Il termine di 90 gg dal ricevimento della indizione entro il quale rendere le proprie determinazioni.

¹sulla piattaforma digitale:


<https://www.cittametropolitanaroma.it/homepage/aree-tematiche/ambiente/tutela-aria-ed-energia/conferenze-di-servizi-in-corso/>

Premesso

Dagli atti trasmessi emerge che l'intervento consiste nella realizzazione di una linea elettrica MT interrata di circa 14,5 km tra i territori comunali di Anzio (Rm), Nettuno (Rm) ed e Aprilia (LT); l'opera si rende necessaria al fine di collegare alla rete nazionale 4 campi fotovoltaici di futura realizzazione.

L'elettrodotto, posato ad una profondità media di 1,20 mt dal piano stradale, collegherà la sotto cabina in Via Stromboli, nel Comune di Aprilia (LT), fino alla Cabina primaria "Campo di Carne", nel Comune di Anzio (Rm) e verrà realizzato in parte su terreno, in parte in asfalto lungo le strade interessate, indicate negli elaborati e in parte su terreno nella disponibilità di e-distribuzione per quanto concerne la connessione in Cabina Primaria AT/MT Campo di Carne;

è inoltre previsto il posizionamento di una cabina di consegna di circa 16 mq (tipologia DG206I) in località Padiglione nel Comune di Anzio



Stralcio CTR



Stralcio Tavola B del PTR

Considerato

Per quanto concerne l'aspetto urbanistico dell'opera, secondo quanto contenuto nella documentazione agli atti, gli interventi non comportano la modifica della classificazione urbanistica delle vigenti previsioni dei PRG comunali.



Le aree oggetto di intervento risultano interessate dalla presenza di beni paesaggistici (*di natura archeologica tipizzata*) di cui all'art. 134 comma 1 lett. "c" del DLgs 42/2004 e pertanto le stesse sono assoggettate alla disciplina di tutela di cui all'art. 46 delle Norme del vigente PTPR approvato con DCR n. 5/2021.

Tuttavia, la linea di elettrica di progetto verrà realizzata in "cavo interrato" e rientra quindi tra gli "interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica" riportati nell'allegato A punto 15 del D.P.R. 13/02/2017, n. 31 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dalla autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata".

Conclusioni

Pertanto, fatto comunque salvo il parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio e fatte salve altresì le eventuali considerazioni di natura geologica, effettuate dalla struttura competente, la scrivente Direzione ritiene di non dover esprimere parere in merito e di non aver elementi ostativi al proseguo dell'iter autorizzativo.

Ai competenti uffici comunali è demandata l'ulteriore verifica di ammissibilità dell'intervento secondo la vigente disciplina urbanistica ed edilizia nonché la conformità delle opere con eventuali vincoli di altra natura.

Restano fatte salve le competenze della scrivente Direzione relative alle successive istanze di autorizzazione dei 4 campi fotovoltaici che usufruiranno della linea elettrica oggetto del presente parere e che seguiranno le procedure approvative previste dalla vigente normativa.

Il Funzionario

La Dirigente dell'Area

Il Direttore Regionale