

# AEROFOTOGRAMMETRIA CON SOVRAPPOSIZIONE DELLA CABINA MT/BT E DPA VIA TRINCEA DELLE FRASCHE, 20 - COMUNE DI FIUMICINO



TAGLIA TR (kVA)	TENSIONE NOMINALE BT (V)	CORRENTE NOMINALE BT (A)	DPA (m) FILO PARETI ESTERNE LATI VERSO STRADA PUBBLICA	DPA (m) FILO PARETI ESTERNE LATI VERSO PROPRIETA' PRIVATA
630	400 - 230	909 - 1186	2,5	0

Ai sensi del §5.2.1 dell'Allegato al DM 29.5.2008 (GU n.156 del 5.7.2008) e del DPCM 8.7.2003 (GU n.200 del 29.8.2003) e Legge n.36/2001



Pianificazione e Sviluppo Rete  
Progetti e Standard Tecnici  
Progetti Speciali

ADEGUAMENTO RETE  
DISTRIBUZIONE ELETTRICA

CABINA ELETTRICA MT/BT N.1112  
Via Trincea delle Frasche, 20  
Sez.A al Foglio 1064 P.le 604, 620 e 422 - Fiumicino

**Allegato n.1**  
Distanza di Prima Approssimazione (DPA CS 1112)

Foglio

1 di 1

Redattore

Andrea Leggio

Resp. Progetti Speciali

Marco Padrone

Resp. Progetti e Standard Tecnici

Dario Starace

Resp. Pianificazione e Sviluppo Rete

Alessandro Palazzoli