

Alla Città Metropolitana di Roma Capitale

Oggetto: **Decreto 20-10-2022 del MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30-12-2022 Serie Generale n. 304**
COSTRUZIONE DEL CENTRO SATELLITE DENOMINATO "LADISPOLI" da realizzarsi nel territorio del Comune di Ladispoli (RM)
Proponente E-Distribuzione SPA.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' - D.P.C.M. DEL 08/07/2003

alle prescrizioni di cui al D.P.C.M. del 08.07.03 e ss. mm. e ii., in materia di "fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di (50 Hz) generati dagli elettrodotti" e ss. mm. e ii.

Il sottoscritto **ROBERTO CASALE nato a Priverno (LT) il 04/07/1983**, in qualità di Procuratore di e-distribuzione S.p.A. - Infrastrutture e Reti Italia, domiciliato per la carica in Via Domenico Cimarosa, 4 – 00198 Roma (RM); giusta procura Notaio Nicola Atlante in Roma Rep. n. 71863 Raccolta 37334 del 03/03/2025, rilasciata dal legale rappresentante della Società.

DICHIARA

di aver contestualmente presentato alla Città Metropolitana di Roma Capitale il progetto di cui alla realizzazione del centro satellite in oggetto avente le caratteristiche evidenziate nella relazione tecnica ; che il progetto per la costruzione è stato redatto e sarà realizzato in conformità agli artt. 3, 4 e 6 del DPCM 08.07.03 e ss. mm. e ii.; che, secondo quanto previsto dal Decreto 29 maggio 2008 sopra citato, la tutela in merito alle fasce di rispetto di cui all'art. 6 del DPCM 8 luglio 2003 si applica alle *linee elettriche aeree e interrate, e cabine* esistenti e in progetto.

DISTANZA DPA OPERE IN PROGETTO

• **CABINE ELETTRICHE IN PROGETTO:**

DPA è di metri 7,00 dall'asse del quadro MT e 2,00 per la cabina secondaria all'interno del Centro satellite

che entro le distanze sopra indicate e riportate nella relazione tecnica non esistono attualmente aree gioco per l'infanzia, ambienti abitativi, ambienti scolastici e luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore

COMUNICA

ai sensi del comma 3.2 del Decreto del 20-10-2022 che disciplina le norme in materia di autorizzazione alla costruzione di opere concernenti linee e impianti elettrici fino a 150 KV il rispetto della normativa in materia di elettromagnetismo di protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

Roma, Settembre 2025

ROBERTO CASALE
Procuratore



REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'INTERNO



CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD
COMUNE DI / MUNICIPALITY
ROCCASECCA DEI VOLSCI



COGNOME / SURNAME
CASALE
NOME / NAME
ROBERTO
LUOGO E DATA DI NASCITA
PLACE AND DATE OF BIRTH
PRIVERNO (LT) 04.07.1983
SESSO / SEX
M
STATURA / HEIGHT
170
EMISSIONE / ISSUING
15.02.2024
FIRMA DEL TITOLARE
HOLDER'S SIGNATURE


CA50425RM



T4K9

CITTADINANZA
NATIONALITY
ITA
SCADENZA / EXPIRY
04.07.2033



IT
807537