







SCHEMA FUNZIONALE




LEGENDA	
	TUBAZIONE IN PVC
	TUBAZIONE IN PEAD PN16
	BOCCHETTA IMMISSIONE A PAVIMENTO 2,00 mc/h
	ALLACIO ALLA GRIGLIA DI SCARICO
	POZZETTO

SIGLA	POTENZA NOMINALE (kW)	GRUPPO PRIMARIO		GRUPPO SECONDARIO		NOTE
		TEMP. ACQUA ENTRATA (°C)	TEMP. ACQUA USCITA (°C)	TEMP. ACQUA ENTRATA (°C)	TEMP. ACQUA USCITA (°C)	
SC01	49	80	70	1,17	12	

TAB. 2 – POMPE										NOTE
SIGLA	UBICAZIONE	SERVIZIO	TIPO	MOTORI						
				PORTATA ACQUA (l/s)	FREQUENZA (Hz)	POT. ASS. (kW)	POT. MST. (kW)	VELOCITÀ (G/min)	ALIMENTAZIONE (V/F/Hz)	PROTEZIONE IP
PER01	IN CENTRALE DI FILTROZIONE	1400	A BOMBIMENTO	6,00	107	3,18	4,00	1480	400/3+1/750	S4
PER02	IN CENTRALE DI FILTROZIONE	1400	A BOMBIMENTO	6,00	107	3,18	4,00	1480	400/3+1/750	S4
PER03	IN CENTRALE DI FILTROZIONE	1400	A BOMBIMENTO	6,00	107	3,18	4,00	1480	400/3+1/750	S4
P001	IN CENTRALE DI FILTROZIONE	1400	DISTRIBUZIONE	0,03	1000	0,08	–	–	230/2+1/750	S4
P002	IN CENTRALE DI FILTROZIONE	1400	DISTRIBUZIONE	0,03	1000	–	0,08	–	230/2+1/750	S4
P011	IN CENTRALE DI FILTROZIONE	1400	TRILUBRIFICAZIONE	2	95	0,75	0,75	2880	400/3+1/750	S4

TAB. 3 - FILTRI				NOTE
SIGLA	UBICAZIONE	DIMENSIONI		PRESSIONE
		DIAMETRO (\varnothing)	ALTEZZA (M)	DI ESERCOZIO (bar)
F01	N. PERSONE DI ALIMENTAZIONE	6,00	0,87	2,50
				4,00

TAB. 4 – SERBATOI				NOTE
SIGLA	UBICAZIONE	C.TA' (mc)	TIPO	
SB01	IN CENTRALE DI FILTRAZIONE	0,23	APERTO VERTICALE	
WAC001	IN CENTRALE DI FILTRAZIONE	6,00	IN C.L.S.	




DESCRIZIONE	
<p align="center"> Impianto Idrico Sanitario Planimetria piano terra e interrato Impianto di filtrazione acqua piscina </p>	
Progetto n° 1903	File:
Revisioni	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

		EIS-01		TAVOLA
Prel	Dat	Esec		
			Architettonico	
			Strutture	
			Impianti	
			Anticorrosione	
REVISIONE		SCALA		
0		VARIE		
DATA				

Dicembre 2018

COMMITTENTE

*Amministrazione Comunale
di Monterotondo*



COMUNE DI MONTEROTONDO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
arch. Andrea CUCCHIARONI

 **ingegneria europea S.r.l.**
Via Andrea Melchiorri, 39/E Roma
Tel. +39 06 45.54.67 06
Fax +39 06 89 28 06 43
E-Mail: info@ineu.it Web site: www.ineu.it

ing. Fabrizio SPANO