



VIA PEC

Spettabile

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Dipartimento III "Ambiente e Tutela del Territorio:

Acqua – Rifiuti – Energia – Aree Protette"

Servizio 2 "Tutela risorse idriche, aria ed energia"

ambiente@pec.cittametropolitanaroma.it

e p.c. **e-distribuzione S.p.A.**

Sviluppo Rete

Pianificazione Rete e Analisi Investimenti

Gestione Tecnica Connessioni

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

OGGETTO: CDS – Avvio del procedimento, indizione e convocazione, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., della Conferenza dei Servizi per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 12 del D. Lgs.387/03.

Domanda di autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/03, per la costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico e delle relative opere ed infrastrutture connesse, da ubicarsi nel Comune di Velletri (RM) in Via di Nettuno, di potenza pari a 23.212,80 kWp denominato "Velletri 19.2".

Proponente: RNE4 S.r.l.

Con riferimento alla Vs. comunicazione di pari oggetto della presente (ns. prot. TERNA/A20250094390 dell'01/08/2025), Vi comunichiamo che il Gestore di riferimento per l'iniziativa di produzione in oggetto è la Società titolare della rete di distribuzione interessata cui Vi rimandiamo per l'ottenimento dei pareri richiesti.

Non avendo visibilità diretta dell'iniziativa, la Scrivente fa comunque presente la possibilità che possano rendersi necessari interventi sulla RTN propedeutici alla connessione dell'impianto, anche nel caso in cui la connessione stessa sia di competenza dalla Società distributrice.

Se così fosse, e cioè se fossero presenti opere sulla RTN non già previste dal Piano di Sviluppo Terna, rappresentiamo la necessità di ottenere opportuno benestare di Terna su qualsiasi progetto che prevede opere RTN, al fine di garantire la verifica di rispondenza ai requisiti di cui al Codice di Rete, con conseguente rilascio del parere tecnico che dovrà essere acquisito nell'ambito della Conferenza dei Servizi.

Infine, Vi ricordiamo che le aree destinate all'installazione dell'impianto non dovranno interessare le fasce di servitù degli elettrodotti della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN), tenendo conto che:

- tali fasce sono destinate a consentire l'ispezione e la manutenzione delle linee, e quindi il transito e la sosta dei nostri mezzi; tali attività non dovranno essere impedito o rese più difficoltose o gravose dalla realizzazione ed esercizio dei nuovi impianti nella predetta fascia;
- i conduttori sono da ritenersi costantemente in tensione e che l'avvicinarsi ad essi a distanze inferiori a quelle previste dalle vigenti disposizioni di legge (artt. 83 e 117 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81) ed alle norme CEI EN 50110 e CEI 11- 48, sia pure tramite l'impiego di attrezzi, materiali e mezzi mobili, costituisce pericolo mortale.

Rimaniamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito.

Cordiali saluti.

Mauro Caprabianca